



Gajewo, dnia 21 kwietnia 2022 roku

Znak sprawy: SA.270.8.2022

Dotyczy: postępowania SA.270.8.2022 pn.: „Budowa instalacji systemu klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Giżycko”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie jak niżej:

"dzień dobry w "specyfikacji technicznej" pkt 1.3 Zakres Robót podano wymagania co do urządzeń i zakres prac. Czytamy między innymi : "jednostki wewnętrzne typu naściennego". W projekcie zaś naniesiono na części graficznej jednostki kasetonowe. To istotna różnica w cenie. Jakie jednostki wewnętrzne przyjąć :kasetonowe czy naścienne ? Czy rozbudowa rozdzielni elektrycznej i zasilenie jednostek zew jest objęte przedmiotowym postępowaniem czy oddzielnym przetargiem na prace elektryczne?".

Zamawiający wyjaśnia:

Jednostki muszą być kasetonowe. Należy zwrócić uwagę na wysokość jednostek ze względu na przestrzeń między sufitem podwieszonym. Rozbudowa rozdzielni elektrycznej i zasilenie jednostek zewnętrznych jest objęte przedmiotowym postępowaniem.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w treści złożonej oferty pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.