

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przebudowa układu pomp NaOH w ZTPOK.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zadania jest przebudowa układu pompowania wodorotlenku sodowego w celu umożliwienia zastosowania pompy innego typu.

Pompę SKA4.03 dostarcza Zamawiający.

Do zadań Wykonawcy należy przebudowa układu pompowania zgodnie z załączonym projektem, w zakresie umożliwiającym podłączenie pompy opisanej jako „Pompa nr 2” w pliku „rys.4.pdf” projektu.

Przebudowa musi być tak wykonana by możliwa była jej kontynuacja dla pompy nr 1 w późniejszym czasie.

Do zadań Wykonawcy będzie należała również dostawa niezbędnych materiałów wyspecyfikowanych w projekcie w ilościach potrzebnych do ograniczonego zakresu przebudowy.

**Termin realizacji:** do 4 tygodni od udzielenia zamówienia.

**Termin płatności:** 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. pod adresem:  
[https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje).

**Uwaga!** Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Jarosław Bałkowski

PREZES ZARZĄDU

  
Konrad Mikołajski