

Nawiewniki higrosterowalne w skrzydłach okien PVC

1. Część skrzydeł stolarki PVC powinna zostać wyposażona w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe z możliwością przymknięcia, z okapem standardowym, z kratką przeciw owadom, kolor dobrany do kolorystyki stolarki, przepływ powietrza przy ciśnieniu 10 Pa do 30 m³/h.
2. Nawiewniki higrosterowalne należy zamontować we wszystkich górnych skrzydłach okien na poniższych elewacjach:

- elewacja G-H –	okna O5 –	6 szt.
- elewacja I-J –	okna O8 –	6 szt.
- elewacja H-I –	okna O6 –	152 szt. (nie dotyczy okien O7)
- elewacja J-K-F-G –	okna O9 –	108 szt. (nie dotyczy okien O10)
- elewacja N-M –	okna O12 –	14 szt.
<i>Razem:</i>		<i>286 szt.</i>