



Kozięgłowy, dnia 28.02.2022 roku

I.dz....70.../2022

**Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie
Ul. Obornicka 1
62-005 Owińska**

Dotyczy: wyrażenia zgody na budowę nowego przyłącza wodociągowego dla potrzeb Zespołu Szkół, sprawa znak ZSB.071.2.3.14.2022.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. w Czerwonaku, odpowiada na pismo znak ZSB.071.2.3.14.2022 z dnia 24 lutego 2022r., w sprawie wydania zgody na budowę nowego przyłącza wodociągowego dla instalacji do celów ppoż.

Poniżej zestawiono odpowiedzi na poszczególne zagadnienia w ww. piśmie:

1. W celu wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza, należy wypełnić i dostarczyć do biura wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej,
2. Ciśnienie ruchowe sieci wodociągowej mieści się w granicach 2,5 do 4 bar (minimalne i maksymalne),
3. Biuro nie dysponuje informacją na temat statycznego i dynamicznego ciśnienia hydrantów, zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół, w celu uzyskania takich informacji, biuro może przeprowadzić ekspertyzę na podstawie zlecenia. Koszt ekspertyzy wynosi 700 zł netto od hydrantu,
4. Ze względu na średnice rur sieci w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół nie jest możliwe uzyskanie wymaganego wydatku $10 \text{ dm}^3/\text{s}$, z obu hydrantów przy jednoczesnej pracy. Wymagany wydatek mógłby być zapewniony w przypadku dwóch hydrantów umieszczonych na osobnych sieciach wodociągowych, warunek ten można uzyskać w przypadku pracy dwóch hydrantów w lokalizacjach podanych w załączniku graficznym,



Gminne
Przedsiębiorstwo
Wodociągowe
Czerwonak

Wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz ewentualne zlecenie wykonania ekspertyzy hydrantów proszę przesłać na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe
Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1, 61 - 028 Koziegłowy.

Sprawę prowadzi: **Tomasz Ficner tel. 727 587 981**
email: **tomasz.ficner@gpwczerwonak.pl**

Z poważaniem

Tomasz Ficner

Załączniki:

1) mapa z lokalizacją hydrantów

Otrzymują:

1)a/a



