



**GEOBORE** *Geologia Inżynierska, Geotechnika*

DAMIAN DUBIEL tel. 511-207-333; 513-175-984

e-mail: [geobore@wp.pl](mailto:geobore@wp.pl); [dam.dubiel@gmail.com](mailto:dam.dubiel@gmail.com)

38-200 Jasło, Jareniówka 101

NIP: 6852150532, REGON:382812199

## **Opinia geotechniczna**

dla potrzeb posadowienia oczyszczalni ścieków na działce nr 119

w m. Łowczów (gm. Tuchów)

Wykonanym otworem geotechnicznym stwierdzono, że podłoże gruntowe budują osady czwartorzędowe wykształcone jako grunty spoiste zaliczone do gruntów nośnych.

Sączenia wód gruntowych występują poniżej projektowanego posadowienia obiektu.

Szczegółowe rozpoznanie geotechniczne przedstawiono na załączniku nr 2 – Karta otworu geotechnicznego.


Przedmiotową Inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawów powierzchniowych ruchów masowych mogących mieć negatywny wpływ na projektowany obiekt. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe. Obszar objęty badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

Opracował:

Załączniki:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500,
2. Karta otworu geotechnicznego w skali 1:15.



**Q1**  otwory geotechniczne

Mapa dokumentacyjna z lokalizacją otworów geotechnicznych		<b>ZAŁ:1</b>
<b>Obiekt:</b>		<i>Data:</i> III-2022
<i>Oczyszczalnia ścieków w m. Łowczów</i>		<i>Skala:</i> 1:500
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Damian Dubiel upr. nr VII-1794; XI-0245; XII-0207	

