



Uniwersytet Komisji  
Edukacji Narodowej  
w Krakowie

Kraków, 17.01.2025 r.

## Odpowiedzi na wnioski wykonawców dotyczące treści SWZ

### Dotyczy postępowania: Realizacja nowej aranżacji pomieszczeń i korytarzy skrzydła zachodniego i środkowego budynku głównego UKEN, nr sprawy: 43/TP/DAG/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek 1:**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w zakresie wykonawcy jest dostarczenie nowych AP czy przeniesienie już istniejących?
2. Jeżeli należy dostarczyć nowe AP proszę o specyfikację techniczną.
3. Czy w zakresie wykonawcy jest dostarczenie nowych kamer czy przeniesienie już istniejących?
4. Jeżeli należy dostarczyć nowe KAMERY proszę o specyfikację techniczną.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku E1 istniejące access pointy należy przenieść na sufit podwieszany, a istniejące kamery obniżyć po zabudowie sufitu podwieszanego.

**ZATWIERDZIŁ**  
Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju  
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN