

**PROJEKT:**

**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ III PIĘTRA  
SEGMENTU „B” BUDYNKU SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI  
APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH**

**Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,  
Ul. Karola Miarki 14,  
46-082 KUP**

**TECHNOLOGIA MEDYCZNA**

## **KARTY POMIESZCZEŃ**

**Atelier 7**  
Sp. z o.o.

40-702 Katowice, ul. Kłodnicka 16  
Tel/Fax: 32 307 66 88  
E-mail: [biuro@atelier7.com.pl](mailto:biuro@atelier7.com.pl)

---

**Autor opracowania:**

dr inż. arch. Michał Tomanek ( nr ewid. upr. 214/91 )  
mgr inż. arch. Barbara Tomanek  
mgr inż. arch. Krzysztof Walaszek

Listopad 2020

---

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim ( Dz.U. Nr 24 z 23.02.1994 )  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, wprowadzenie do obrotu oraz opracowania zależne bez zgody autora jest zabronione.

**SPIS TREŚCI**

1	PIĘTRO 3 .....	3
1.1	POMIESZCZENIA OGÓLNE .....	3
1.1.1	Korytarze .....	4
1.1.2	Pomieszczenia porządkowe .....	6
1.1.3	Pokój informatyków, pokój pielęgniarki epidem., pokój administracyjny, pokój przełożonej pielęgniarek, .....	8
1.1.4	Magazyn/ zaplecze sali konferencyjnej .....	10
1.1.5	W-c ( męskie ) .....	12
1.1.6	W-c damskie .....	14
1.1.7	Sala konferencyjna .....	16
1.2	APTEKA .....	18
1.2.1	Izba ekspedycyjna .....	19
1.2.2	Komora przyjęć .....	21
1.2.3	Izba recepturowa .....	23
1.2.4	Magazyn leków, mag. płynów infuzyjnych, mag. wyrobów med. ....	25
1.2.5	Pom. jałowego przygotowania leków (cytostatyków) .....	27
1.2.6	Zmywalnia .....	29
1.2.1	Śluza umywalkowo-fartuchowa (brudna) .....	31
1.2.2	Śluza umywalkowo-fartuchowa .....	33
1.2.3	Śluza czysta .....	35
1.2.4	Pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe .....	37
1.2.5	Archiwum .....	39
1.2.6	Dispensatorium .....	41
1.2.7	Korytarze .....	43
1.2.8	Pomieszczenie porządkowe .....	45
1.2.9	Pokój kierownika apteki .....	47
1.2.10	Pokój socjalny .....	49
1.2.11	Łazienki .....	51
1.2.12	Pomieszczenie produktów łatwopalnych i żrących .....	53
1.2.13	Magazyn opakowań szklanych .....	55

## **1 PIĘTRO 3**

### **1.1 POMIESZCZENIA OGÓLNE**

---

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.1 Korytarze</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/36; A/37
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury;
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pomieszczenia A/37 - 2,50 m Wysokość pomieszczenia A/36 – 2,32 – 2,76 m)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia / malowany w pom. A/36
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – minimum 90 cm w świetle ościeżnicy Aluminiowa/stalowa – wg. PT architektury
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane ( w ogólnodostępnych )
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
		-
	-	-

## UWAGA:

- Na korytarzu A/36 gniazdko 230V + RJ45 pod sufitem dla zasilania rutera wi-fi

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.2 Pomieszczenia porządkowe</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/35;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa	Kubatura ( m3 ) ( wysokość pomieszczeń 2,5 m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie ( do wys. 1,6 m ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	drzwi drewniane – min. 90 cm w świetle ościeżnicy
Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych		

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje Sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyływ	Uwagi

1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna ciepła i	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpakny zełączką do węża)	- 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożażenie technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza		Wg. potrzeb
	-		-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.3 Pokój informatyków, pokój pielęgniarki epidem., pokój administracyjny, pokój przełożonej pielęgniarek,</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/26; A/27; A/28; A/29; A/32;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pomieszczeń 2,78-2,88m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	30m <sup>3</sup> /h / osobę wg. PT Architektury
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx (500 lx w pokojach biurowych)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 5 gniazd na pomieszczenie na wys. 30 cm - pomieszczenie administracyjne, pom. pielęgniarki epidem., pom. informatyków 4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 8 gniazd na pomieszczenie na wys. 30 cm - pomieszczeniu przełożonej pielęgniarek
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:



Instalacje sanitarne	Woda	-				
	Kanalizacja sanitarna	-				
	Tlen	-				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odływ	Uwagi
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Biurko		Wg potrzeb
	Krzesło		Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe		Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe		Wg potrzeb
	Kosz		1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.4 Magazyn/ zaplecze sali konferencyjnej</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/33; A/34;
Oddział -	Powierzchnia ( m <sup>2</sup> ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m <sup>3</sup> )  ( wysokość pomieszczenia A/34 - 2,32 m Wysokość pomieszczenia A/33 – 2,78 – 2,88 m)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm 7 gniazd na wys. 30cm – Pom. A/06 4 gniazda na wys. 30cm – Pom. A/33
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy / regały	Wg zapotrzebowania ( nie dotyczy mag. wózków )
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.5 W-c ( męskie )</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/31;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 )  wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  ( wysokość pomieszczeń 2,5m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe, spoiny płytek szczelne. Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do wys. 2 m ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	100 m3 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Muszla WC - dolnoprłuk system podtynkowy	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
3.	Pisuar - system podtynkowy	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
4.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpakny zezłączką do węża)	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Kosz		1 szt
	Dozownik mydła w płynie		2 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny		1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy		1 szt / kabinę
	Lustro 60x90cm		1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.6 W-c damskie</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/30;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (wysokość pomieszczeń 2,5m wg.PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe, spoiny płytek szczelne. Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub pełnej ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 100 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	75 m3 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Instalacja przyzywowa

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Muszla WC - dolnoprężny system podtynkowy	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Kosz		1 szt
	Dozownik mydła w płynie		1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny		1 szt
	Pojemnik na papier toaletowy		1 szt / kabinę
	Lustro 60x90cm		1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.1.7 Sala konferencyjna</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/23;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa	Kubatura ( m3 )  ( wysokość pomieszczeń 2,78 – 2,88m wg.PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	30 m3 / h na osobę (20 osób)
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	6 gniazd na wys. 30 cm + 4 gniazda (w tym 2 gwarantowane) na stanowisko
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
------	------------------	--------------	------	-----------	---------	-------



1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła	Wg. Potrzeb
	Stoły	Wg. Potrzeb
	Szafy	Wg. potrzeb

## **1.2      APTEKA**

---

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.1 Izba ekspedycyjna</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/07;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (wysokość pom. 2,78 – 2,85 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	5 gniazd na wys. 30cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówka	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Stół ekspedycyjny z szufladami	Wg potrzeb
	Szafy ekspedycyjne zamykane do wys co najmniej 80 cm	Wg potrzeb
	Szafy ekspedycyjne otwarte	Wg potrzeb
	Termometr i higrometr	1 szt. + 1 szt.
	Zegar ścienny	1 szt.
	Lodówka	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.2 Komora przyjęć</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/09;
Oddział -	Powierzchnia ( m <sup>2</sup> ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m <sup>3</sup> ) (Wysokość pom. 2,78 - 2,85 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/ h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 1 gniazdo na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpiływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Stoły ( rozłożenie towaru do sprawdzenia )	Wg potrzeb
	Termometr i higrometr	1 szt. + 1 szt.
	Kosz	1 szt.
	Krzesło + stolik + komputer	1 szt

Numer karty / Nazwa pomieszczenia  <b>1.2.3 Izba recepturowa</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku )  A/15;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 )  wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (Wysokość pom. 2,50 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	2 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 1 gniazdo na wys. 30 cm + 6 gniazd na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-				
	Kanalizacja sanitarna	-				
	Tlen	-				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Stół kryty tworzywem łatwopalnym		1 szt.
	Pojemnik na odpady		2 szt.
	Naczynia i utensylia recepturowe		w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Szafki z blatem krytym		2 szt.
	Szkło do przygotowywania leków		w ilości właściwej dla przewidywanej liczby i jakości udzielanych świadczeń
	Szafki wiszące		1 kmpl.
	Waga wielozakresowa		1 szt.
	Zegar ścienny		1 szt.
	Termometr i higrometr		1 szt. + 1 szt.
	Łoża recepturowa		1 szt.



Numer karty / Nazwa pomieszczenia	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku )
<b>1.2.4 Magazyn leków, mag. płynów infuzyjnych, mag. wyrobów med.</b>	A/06; A/10; A/11
Oddział -	Powierzchnia ( m2 )  wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (Wysokość pom. 2,78 – 2,82 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	Wg. PT Architektury
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówki	-	-	Magazyn leków

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda		-			
	Kanalizacja sanitarna		-			
	Tlen		-			
	Próżnia		-			
	Sprężone powietrze		-			
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
Wymagania specjalne:						
Wyposażenie technologiczne	Urządzenie			Parametry techniczne		
	Regały			Wg potrzeb		
	Sejf			1 szt.		
	Lodówki			3 szt. (mag. leków)		

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.5 Pom. jałowego przygotowania leków (cytostatyków)</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/19;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (Wysokość pom. 2,50 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy, szczelne z opadającą uszczelką
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Klasa czystości	ISO 8 ( „D” ) Możliwość wydzielenia boksu ISO 5 ( „B” Hepa H13) – 5-10 x wymiana poprzez służę „C” 5 wymian
	Krotność wymian	2 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	Nadciśnienia „D”15 / „C” 30 / „B” 45 Pa
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami		
	Oświetlenie naturalne	Wymagane		
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 3 gniazd na pomieszczenie na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Wymagania specjalne:						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne			
	Łoża laminarna		1 szt.			
	Szafki z blatem roboczym		Kmpl			
	Suszarka		1 szt.			
	Pojemnik na odpady		1 szt.			
	Zegar ścienny		1 szt.			

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.6 Zmywalnia</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/16;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (Wysokość pom. 2,50 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności Przy umywalce i zlewozmywaku fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	2 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 30 cm + 4 gniazda na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagana

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Tlen	-				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylączy	Odpyw	Uwagi
1.	Zlewozmywak dwukomorowy	-	Zimna i ciepła	½” zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Szafki z blatem roboczym		Kmpl
	Suszarka		1 szt.
	Pojemnik na odpady		1 szt.
	Zegar ścienny		1 szt.
	Kosz		1 szt.
	Dozownik mydła w płynie		1 szt.
	Dozownik środka dezynfekcyjnego		1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny		1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.1 Śluza umywalkowo-fartuchowa (brudna)</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A17;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pom. 2,50 wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Mechaniczna
	Klasa czystości - dla 1.41	ISO 8 ( „D” ) Możliwość wydzielenia boksu ISO 5 ( „B” Hepa H13) – 5-10 x wymiana poprzez służę „C” 5 wymian
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: Nadciśnienia „D”15 / „C” 30 / „B” 45 Pa - dla 1.41	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog..

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje	Woda	+
------------	------	---

sanitarne	Kanalizacja sanitarna	+				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalki – baterie bezdotykowe						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe ( łokciowe )	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe ( łokciowe )	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Wieszaki	Dla rozdziału odzieży czystej i brudnej
	-	-



Numer karty / Nazwa pomieszczenia	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku )
<b>1.2.2 Śluza umywalkowo-fartuchowa</b>	A/14; A/21
Oddział	Powierzchnia ( m2 )
-	wg. PT Architektury
Strefa	Kubatura ( m3 )
-	(wysokość pom. 2,50 wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest, przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog..

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalki – baterie bezdotykowe						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie bezdotykowe ( łokciowe )	1 szt
	Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowe ( łokciowe )	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Wieszaki	Dla rozdziału odzieży czystej i brudnej
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.3 Śluza czysta</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/18;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pom. 2,50 wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest, przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	5 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: Nadciśnienia „D”15 / „C” 30 / „B” 45 Pa	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog..

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne: Umywalki – baterie bezdotykowe						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Wieszaki	Dla rozdziału odzieży czystej i brudnej

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.4 Pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/05;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 )  wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (Wysokość pom. 2,78 – 2,90 m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	2 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 5 gniazd na pomieszczenie na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko + komputer + monitor	Wg potrzeb
	Szafa biurowa wys. 200cm	Wg potrzeb
	Zegar ścienny	1 szt
	Krzesło	Wg potrzeb
	Krzesło obrotowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt.
	Stół konferencyjny	Wg potrzeb

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.5 Archiwum</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/12;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (Wysokość pom. 2,5m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 30 cm.
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Wymagania specjalne:
----------------------

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Regał archiwalny	Wg potrzeb



Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.6 Dyspensatorium</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/20;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pom. 2,50 wg.PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest przy umywalkach fartuch z płytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Mechaniczna
	Klasa czystości - dla A/20	ISO 8 ( „D” ) Możliwość wydzielania boksu ISO 5 ( „B” Hepa H13) – 5-10 x wymiana poprzez służę „C” 5 wymian
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi: Nadciśnienia „D”15 / „C” 30 / „B” 45 Pa – dla A/20	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog..

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	5 gniazd na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-

	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.7 Korytarze</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/02; A/03; A/08; A/22;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury;
Strefa -	Kubatura ( m3 ) (wysokość pomieszczeń 2,50m wg. PT Architektury)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Odbojnice
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – minimum 90 cm w świetle ościeżnicy Aluminiowa/stalowa – wg. PT architektury
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych Odbojnice – wg potrzeb (wg. PT Architektury)	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50 lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Wymagane ( w ogólnodostępnych )
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 20m
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
		-
	-	-

## UWAGA:

- Na korytarzu A/02 i A/03 gniazdko 230V + RJ45 pod sufitem dla zasilania rutera wi-fi

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.8 Pomieszczenie porządkowe</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/13;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa	Kubatura ( m3 ) ( wysokość pomieszczeń 2,5 m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie ( do wys. 1,6 m ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	drzwi drewniane – min. 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 230V	1 gniazdko na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagane		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje Sanitarne	Woda	+				
	Kanalizacja sanitarna	+				
	Próżnia	-				
	Sprężone powietrze	-				
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyływ	Uwagi

1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna ciepła i	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kratka ściekowa	-	Zimna (zawór czerpakny zełączką do węża)	- 1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wypożażenie technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza		Wg. potrzeb
	-		-

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.9 Pokój kierownika apteki</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/04;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  (wysokość pomieszczeń 2,78-2,88m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	30m <sup>3</sup> /h / osobę wg. PT Architektury
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx (500 lx w pokojach biurowych)
	Oświetlenie naturalne	Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )
	Gniazda 230V	4 gniazda w tym dwa gwarantowane na wys 30cm na stanowisko + 5 gniazd na pomieszczenie na wys. 30 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	2 gniazda RJ45 na wys. 30cm/ na stanowisko

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Biurko	Wg potrzeb
	Krzesło	Wg potrzeb
	Szafy i regały biurowe	Wg potrzeb
	Wypożyczenie biurowe	Wg potrzeb
	Kosz	1 szt



Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.10 Pokój socjalny</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/25;
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m3 )  ( wysokość pomieszczeń 2,80m wg. PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne przy zlewie i umywalce ( do wys. 1,6 m ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	Istniejąca
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – min 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne:	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	2 / h
	Temperatura ( °C )	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	2x h=120cm, 3x h=30cm zgodnie z PT architektury
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Kuchenka mikrofalowa	-	-	-
2.	Lodówka	-	-	Niska w zabudowie
3.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Zlewozmywak	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie Technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1 szt
	Dozownik mydła w płynie	1 szt
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1 szt
	Czajnik bezprzewodowy	1 szt.
	Ekspres do kawy	1 szt.
	Szafki	Wg potrzeb
	Krzeselka	Wg potrzeb
	Kuchenka mikrofalowa	1 szt
	Stolik	Wg potrzeb
	Lodówka	1 szt.

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.11 Łazienki</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) A/24;
Oddział -	Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )  wg. PT Architektury
Strefa -	Kubatura ( m <sup>3</sup> )  ( wysokość pomieszczeń 2,5m wg.PT Architektury )

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe, spoiny płytek szczelne. Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub pełnej ). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana – 90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50 m <sup>3</sup> / h
	Temperatura ( °C )	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłog

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Inst. przyzywowa

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. Na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Wymagania specjalne:

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
2.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 50 mm	-
3.	Muszla WC - dolnoprłuk system podtynkowy	-	Zimna	1/2" zakończone zaworkiem kątowym	Ø 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wypożyczenie Technologiczne	Urządzenie		Parametry techniczne	
	Kosz		1 szt	
	Dozownik mydła w płynie		1 szt	
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny		1 szt	
	Pojemnik na papier toaletowy		1 szt /abinę	
	Lustro 60x90cm		1szt	

Numer karty / Nazwa pomieszczenia <b>1.2.12 Pomieszczenie produktów łatwopalnych i żrących</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku ) -
Oddział -	Powierzchnia ( m <sup>2</sup> ) -
Strefa - w piwnicy	Kubatura ( m <sup>3</sup> )  (Wysokość pom. min. 2,5m)

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności Płytki ceramiczne przy umywalce ( do wys. 1,6 m ). Spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia lub malowany
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy (EI30)
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1.5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx		
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane		
	Gniazda 220V	1 gniazdo na wys. 30 cm		
	Siła	Nie wymagana		
	Instalacje słaboprądowe	Nie wymagana		
Zasilanie urządzeń:				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Tlen	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpyw	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne:						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafa magazynowa zamykana	1 szt
	Termometr i higrometr	1 szt. + 1 szt.
	Regały ( otwarte )	Wg potrzeb

Numer karty / Nazwa pomieszczenia  <b>1.2.13 Magazyn opakowań szklanych</b>	Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku )  -
Oddział -	Powierzchnia ( m2 ) -
Strefa - w piwnicy	Kubatura ( m3 )  Wysokość pom. min. 2,5 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwowymywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności
	Sufit	Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczeń służby zdrowia lub malowany
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drewniana –90 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne: Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych	

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5 / h
	Temperatura ( °C )	16
	Wilgotność	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Uwagi:	
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Instalacje elektryczne	Oświetlenie sztuczne	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	Wg. PT Architektury
	Siła	Nie wymagana
	Instalacje słaboprądowe	Wg. PT Architektury

Zasilanie urządzeń:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	Lodówki	-	-	Magazyn leków
Wymagania specjalne:				

Instalacje sanitarne	Woda		-			
	Kanalizacja sanitarna		-			
	Tlen		-			
	Próżnia		-			
	Sprężone powietrze		-			
Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przylącze	Odływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
Wymagania specjalne:						
Wyposażenie technologiczne	Urządzenie			Parametry techniczne		
	Regały			Wg potrzeb		
	Sejf			1 szt.		
	Lodówki			3 szt. (mag. leków)		