

Radziejów, dnia 8 lipca 2022 roku

DPS.240.3.2022.

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

„ W uwzględnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonego do SWZ opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca, wnosi o wyjaśnienia:

1. Czy istniejący segment kuchenny podpiwniczony jest przeznaczony do rozbiórki i odbudowy jako parterowy?

Odpowiedź: Istniejący segment jest do rozbiórki i odbudowy jako parterowy, niepodpiwniczony.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakres remontu istniejącego obiektu wchodzi :
 - 2.1. wymiana posadzek,
 - 2.2. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Jeżeli tak proszę o potwierdzenie wymogów określonych w PFU dla nowej stolarki obiektów projektowanych. Proszę o określenie sposobu utylizacji zdemontowanej stolarki?
 - 2.3. wymiana pokrycia dachów obiektów istniejących,
 - 2.4. wymiana tynków i wykonanie gładzi oraz powłok malarskich i okładzin ściennych,

Odpowiedź: Tak. Utylizację należy ująć w ofercie.

3. Czy Zamawiający potwierdza, iż wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne w obiektach istniejących przeznaczone są do wymiany?

Odpowiedź: Tak

4. Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie wyspecyfikowane w PFU jest kompletne?

Odpowiedź: Specyfikacja wyposażenia ujęta w PFU jest szacunkowa. Szczegółową specyfikację należy opracować na etapie projektu technologicznego. Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącego wyposażenia obiektu.

5. Czy Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Tak

6. Po dokonaniu wizji w dniu 5.07.2022 Wykonawca stwierdził dobudowane szyby windowe, jeden w kolizji z projektowaną dobudową drugi w szczycie obiektu od strony wschodniej. Proszę o potwierdzenie likwidacji obu szybów windowych.

Odpowiedź: Potwierdza się.

Na podstawie art. 284 ust. 3 przedłuża się termin składania ofert na dzień - 18 lipca 2022 roku godz. 11⁰⁰ .

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska