

WEO22E.038169  
Gniezno, dnia 15.02.2022 r.

**Gmina Gniezno  
al. Reymonta 9-11  
62-200 Gniezno**

Adres do korespondencji:  
MAT-PROJEKT  
Agnieszka Trajgis  
Promienko, ul. Tarninowa 7  
62-007 Biskupice

Dotyczy: Budowy drogi gminnej w m. Wełnica – os. Łąkowe, gm. Gniezno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2022 r. udzielamy informacji:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn oraz sieć oświetlenia ulicznego (w tym celu należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o uzgodnienie projektu do właściciela urządzeń),
2. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
3. w miejscu występujących skrzyżowań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125),
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy,
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
7. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl



8. przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie pisemnie powiadomić Pogotowie Energetyczne Gniezno z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem.
9. prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy Enea Operator (prace na polecenie pisemne).
10. ważność udzielonej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gniezno  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
Paweł Woroch

**Do wiadomości:**

- adresat
- a/a

**Sprawę prowadzi:**

Patryk Mróz  
tel. 61 884 71 02

**Centrala**


Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Ido  
Po  
Po  
Gr  
Ok  
Sk  
Oz  
ws  
Oz  
akt  
Inf  
gr  
zaj  
zlo  
pro  
Nie  
urz  
bra  
Da  
Ar  
Dz  
Se



ENEA Operator Sp. z o.o.  
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY  
do pisma nr NEO22E 038/169  
z dnia: 15.02.2022 r.

**LEGENDA**

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO CEGŁA gr. 8cm, kolor szary z wypełnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 5/8mm
- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit "BEHATON"
- Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
- Opaska z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m
- Proj. studnia chłonna  $\phi 1500$
- Proj. wpust uliczny  $\phi 500$
- Przykanalik PP SN8 160mm

Uwagi:  
1. istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach lub jezdni zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS wg oznaczeń na PZT

*mgr inż. Bartosz Zbytniewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid.: WKP/0307/PWOD/13

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Inwestor:		Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno			
Przedmiot opracowania:		Budowa drogi gminnej w m. Wełnica - os. Łąkowe			
Nazwa rysunku:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniewski	WKP/0307/PWOD/13		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis				

nr licencji GstarCad 2020 dla MAT-PROJEKT