

www.smpiekary.pl

sekretariat@smpiekary.pl
inwestycje@smpiekary.pl

Konto:
PKO o/Piekary Śl. 47 1020
2368 0000 2902 0022 3149

NIP:
653-000-02-93

REGON:
000484771

KRS:
000 133 609

Centrala tel.:
32 287-18-11
32 287-18-50
32 287-19-10
32 287-19-11

Sekretariat:
tel. 32 287-17-00
fax 32 287-18-10

Dział
Techniczno-Inwestycyjny
Leśna 22
tel./fax 32 287-16-04

ADM Buczka-Wieczorka
Śląska 15
Buczka 32 287-18-88
Wieczorka 32 287-18-20

ADM Powstańców Śl.
Skłodowskiej-Curie 83a
32 287-98-88

Spółdzielczy
Dom Kultury
Kazimierza Wielkiego 1
32 287-19-00

Klub Oś. Powstańców Śl.
Skłodowskiej-Curie 83
32 287-92-65

Zakład Ciepłowniczy
Skłodowskiej-Curie 83a
32 287-95-78

ZBR
Śląska 15
32 287-19-80
32 287-16-05

2019 -09- 10

Piekary Śląskie, dn.....

ME/...../2019

WODKAN-PROJEKT Barbara Auguściak ul. Patriotów 7B/1 41 - 200 Sosnowiec

Dotyczy: uzgodnień uzbrojenia podziemnego w związku z „budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy 9 – 15 w Piekarach Śląskich.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.09.2019r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śl. podaje warunki zabezpieczenia podziemnej sieci ciepłowniczej:

1. przed przystąpieniem do prac należy wykonać ręczne odkrywki kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysokościowego istniejącej sieci ponieważ głębokość ta z uwagi na przebudowę w tym rejonie nawierzchni utwardzonych może się różnić od podanych które wynoszą:
 - około 0,8 - 1,2 m. p.p.t. do górnej powierzchni rury dla sieci 2 x Dn 250 oraz
 - około 0,4 – 0,8 m. p.p.t. do górnej powierzchni rury dla pozostałych odcinków.
2. wykonanie odkrywek sieci każdorazowo należy zgłaszać przed ich zasypaniem w celu kontroli izolacji zewnętrznego płaszcza rury sieci preizolowanej oraz prawidłowości zabezpieczenia miejsca kolizji w których należy zachować odległość min. 0,2 m poniżej dolnej powierzchni płaszcza rury zachowując pomiędzy rurami obsypkę piaskową. Strefa ochronna wynosi 1m.
3. lokalizacja sieci ciepłowniczej w miejscach kolizyjnych dla omawianej inwestycji została zaznaczona na załączonej mapce.

Zamiar przystąpienia do prac należy zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Ciepłowniczym n/Spółdzielni przy ul. Skłodowskiej 83a lub pod tel. 32 287 95 78 zlecając jednocześnie nadzór branżowy.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DYREKTOR DS. WIERUCHOŚCI I REMONTÓW

Grzegorz Baron