

Projekt „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”  
(RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską,  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Wojództwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź 9 czerwca 2021

**Wykonawcy przetargu nieograniczonego  
ZP/33/2021**

Sygnatura: ZP/33/2021

Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

**„Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i  
wybuduj.”**

Działając w oparciu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania i odpowiedzi:**

40. Dotyczy fragmentu opisu: „Drzwi z szybą otwierane automatycznie”.  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez wymóg drzwi otwieranych automatycznie rozumie automatyczne zwalnianie blokad drzwi po zakończeniu np. sterylizacji lampami UV? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie praktykuje się automatycznego otwierania drzwi w oknach podawczych, ze względu na istnienie blokady krzyżowej i tym samym zablokowania możliwości otwierania drzwi z drugiej strony.  
**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający rozumiem tak ten zapis - „Automatyczne zwalnianie blokad drzwi po zakończeniu np. sterylizacji lampami UV”.
69. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie na jakich oknach i jakiego rodzaju rolety wewnętrzne należy zamontować na oknach.  
**Odpowiedź:** Rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne, materiałowe, do zamontowania na oknach w części administracyjno-biurowej na 1 piętrze.
78. Prosimy o doprecyzowanie następującego zapisu dotyczącego przedmiotu zamówienia: „Dostęp do działki istniejącym zjazdem publicznym z ul. Narutowicza. Na terenie kampusu należy dostosować układ komunikacyjny zapewniający drogi pożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Ponadto należy przewidzieć możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości wody, zgodnie z w/w rozporządzeniem, poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającej ilości należy przewidzieć budowę zbiornika podziemnego wody dla celów ppoż.” Prosimy o informację czy powyższe dostosowanie dotyczy wszystkich dróg wewnętrznych na terenie kampusu. Prosimy o wskazanie dokładnie, dostosowanie, których dróg do wymagań PPOŻ należy przewidzieć w ofercie. Prosimy o informację czy ewentualne dostosowywanie dotyczy wyłącznie szerokości dróg czy też nośności. Prosimy o doprecyzowanie zakresu polegającego na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej w celach zapewniania odpowiedniej ilości do wymagań p.poż. Prosimy o potwierdzenie o konieczności ujęcia w ofercie budowy zbiornika podziemnego wody dla celów p.poż. oraz przedstawienie parametrów w/w zbiornika. Powyższe jest niezbędne do przedstawienia rzetelnej kalkulacji / oferty.  
**Odpowiedź:** W zakresie układu drogowego jak i zaopatrzenia w wodę nie przewiduje się modyfikacji istniejących układów z uwagi na przepisy p.poż.

84. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące centrale wentylacyjne, które zostały przewidziane do pozostawienia, są sprawne oraz posiadają wystarczające parametry do ich wykorzystania w ramach włączenia do nowej instalacji WM.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy.

86. Prosimy o podanie parametrów zbiornika na ścieki pochodzenia zwierzęcego.

**Odpowiedź:** 1200 litrów

90. Chcielibyśmy zadać dodatkowe pytanie odnośnie przewidzianych dróg transportowych dla dużych gabarytów: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w koncepcji projektowej przewidział drogę wprowadzenia dużych gabarytowo urządzeń, których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy, w szczególności autoklawu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mimo demontażu autoklawu, największy niedemontowalny element stanowi spawana komora autoklawu o wymiarach około 1200 x 2300 x 2500 mm (szerokość x głębokość x wysokość) przy wymaganych przez Zamawiającego wymiarach komory.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewidział, leży to po stronie Wykonawcy. W trakcie rozbudowy będą poszerzane wejścia i piwnice, to będzie odpowiedni moment na dostarczenie autoklawu.

#### **Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:**

1. Terminów:

- termin składania ofert i wniesienia wadium, który upływa w dniu **14.06.2021 r. o godz. 12:30**

Z – CA KANCLERZA  
ds. inwestycyjno-technicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Załączniki

1. Zmodyfikowana 09.06.2021 SWZ