

SPZOZ-ZP/25D/2023

Kępno, dnia 03.10.2023r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa GAZÓW MEDYCZNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/25D/2023.

Działając na podstawie art.284 Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia j.w.:

PYTANIE nr 1

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania:

1. W celu rzetelnej wyceny wartości oferty prosimy o uzupełnienie szacunkowej „ilości na 12 miesięcy” dla poz. 20 tj. „Gaz medyczny znieczulający 50% N2O + 50% O2 butla 10l/170 bar/ 2,97m3”. **Odpowiedź: Zamawiający uzupełni szacunkową ilość na 12 miesięcy w poz. 20 w załączniku 1A – arkusz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie.**
2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 zamiast butli o pojemności 40l, 150 bar (6,5 m3) zaoferowanie Tlenu medycznego w butlach 50 l, 200 bar (10,7 m3) oraz stosowne przeliczenie równoważnej ilości gazu, tj.:
 $12 \times 6,5 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$, $78 \text{ m}^3 / 10,7 \text{ m}^3 = 7,29 \sim 8$ szt. w zaokrągleniu do pełnych butli 50 l, 200 bar
Proponowane rozwiązania są dla Państwa dużo korzystniejsze ponieważ butle 200-barowe zawierają znacznie większą ilość gazu niż 150-barowe, przez co ich wymiana na pełne opakowania następuje rzadziej. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający miał na myśli w poz. 6 i 8 butle z Tlenem medycznym o ciśnieniu 200 bar o zawartościach gazu 2l = 0,43 m3 oraz 10l = 2,1 m3? **Odpowiedź: Tak.**
4. Czy zamawiający wymaga zaoferowania również jednorazowych ustników i filtrów dla pacjenta, do podaży mieszaniny z poz. 20? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji obejmującej sprzedaż jednorazowych ustników z filtrami wraz z podaniem szacunkowej „ilości na 12 miesięcy”. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzupełni szacunkową ilość na 12 miesięcy jednorazowych ustników i filtrów dla pacjenta w załączniku 1A – arkusz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany na stronie.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE**



ISO 9001:2015

Podpisano: *Dyrektor SPZOZ w Kępnie*
/-/ Beata Andrzejewska