

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.11.2023.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” w podziale na 2 części.

I. Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 1710, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Zamawiający załączył do SWZ komplet dokumentów pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zmiany umowy i warunki na jakich mogą zostać wprowadzone, zgodnie z wymaganiami Ustawy Pzp Zamawiający przewidział we wzorze umowy.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Przedmiar robót zawiera zbiór niezbędnych prac koniecznych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie terenu, na którym będą realizowane inwestycje.

Pytanie nr 4: Część I – Remont drogi gminnej nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki – prosimy o wyjaśnienie jaką grubość warstwy wyrównawczej z mieszanki AC 16 W należy wykonać. Dokumentacja projektowa wskazuje na 75kg/m² oraz 100kg/m². Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Należy przyjąć grubość ilość warstwy wyrównawczej – 75kg/m².

Pytanie nr 5: Część II – Remont drogi gminnej nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka – prosimy o wyjaśnienie jaką grubość warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S należy wykonać. Dokumentacja projektowa wskazuje na 3 cm oraz na 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S – 4cm.

II. Zmiany treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający dokonuje zmian

— **w rozdz. SWZ: XVIII ust. 1 i 3, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **28.07.2023** r. do godziny 11:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.07.2023** r. o godzinie 12:00. nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

— **w rozdz. SWZ: XVII ust. 1, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż **30 dni**, tj. do dnia **26.08.2023r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

— **w załączniku nr 9 Przedmiar -dla części II pozycja nr 2.1.4. ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

2.1.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m ²		4 948,00		
-------	---	----------------	--	----------	--	--

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany o powyższe zmiany przedmiar dla części II.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

Zatwierdzam:

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)