



DN: 3000
Objętość czynna Vcz: 10,0m <sup>3</sup>
Dopuszczalna grubość warstwy osadu: 71 cm

Korpus wykonany zgodnie z normą Krajową Oceną Techniczną, z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego  $\geq W8$ , o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 ważny do 2023-07-28.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ						
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO				
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBRĘB: 0002 OSTROŁĘKA UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA				
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA				
BRANŻA		SANITARNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. <b>Ryszard Okoński</b>		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		<b>mgr inż.</b> Rafał Pasela
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		GPKG-I-7342-71/96		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0168/P00S/04
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ "OS"		DATA: 05.08.2021		SKALA: B/S
						NUMER RYSUNKU:
						20
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY.						