


- 1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2800LM 15W 4000K CRI90 UGR<19
2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4200LM 24W 4000K CRI90 UGR<19
3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 1800LM 21W 4000K CRI80 biały złoty
4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2000LM 20W 4000K CRI80 IP44 OPAL
5 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3200LM 30W 4000K CRI80 IP44 OPAL
6 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 7100LM 52W 4000K IP65 IK08 OPAL
7 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3600LM 28W 4000K UGR<19
EW1 Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 250lm
EW2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 550lm
AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 250lm
AW2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 800lm
AW3 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 550lm
AW4 Oprawa awaryjna zew. LED, IP65, IK07, 800lm

- - Przycisk oświetleniowy pojedynczy
○ - Łącznik oświetleniowy pojedynczy
○ - Łącznik oświetleniowy podwójny
○ - Łącznik oświetleniowy schodowy
○ - Łącznik oświetleniowy krzyżowy
MD - Czujka ruchu do zał. ośw.

1 2 3 4 5 m



SCHEMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/INWESTYCJA	BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNIACZYNO-OPIEKUŃCZEGO			
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA			
INWESTOR	MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Jakub Hadała		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Rafał Ronowicz
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LOD/3420/PBE/17
NAZWA RYSUNKU	RZUT OŚWIETLENIA		DATA:	SKALA:
			05.08.2021	1:200
NUMER RYSUNKU:				
E01A				
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESTY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				