

Zasilanie z RG	Kontrola napięć		Oświetlenie nocne	Oświetlenie	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie AW/EW	System przyzywy	PPD2	Gniazda	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc	-	-	1 kW	1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	2 kW	1 kW	2 kW	-	-	-	-
Numer obwodu	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-	-	-

Moc zainstalowana:  $P_i = 8,5 \text{ kW}$   
Moc zapotrzebowana  $P_z = 7,5 \text{ kW}$

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/INWESTYCJA BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZEGO				
ADRES INWESTYCJI DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA				
INWESTOR MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA				
BRANŻA ELEKTRYCZNA			FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. <b>Jakub Hadała</b>			IMIĘ I NAZWISKO SPRZAWDZAJĄCEGO mgr inż. <b>Rafał Ronowicz</b>	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH LOD/3600/PBE/18			NR UPRAWNIEN BUDOWLANCYCH LOD/3420/PBE/17	
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNICZNY R2R			DATA: 05.08.2021	
			SKALA:	
			NUMER RYSUNKU: E11	
ZASTĘPZA JEZYSZKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIEJESZYJ NIE MOŻE BYĆ PRZERYWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODPATONY KOMUNIKOWAŁ BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOSTY AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				