ROZDZIELNICA R1



Zasilanie z RG	Kontrola napięć		Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Jednostki wewnętrzne	Wentylatory wywiewne	Rezerwa	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Moc	-	-	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	-	-	-	1 kW	1 kW	-	8,5 kW	8,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Numer obwodu	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	11a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Moc zainstalowana: Pi= 104 kW
Moc zapotrzebowana Pz = 30,5 kW

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO				
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA				
INWESTOR	MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJKETANTA	mgr inż. **Jakub Hadała**		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. **Rafał Ronowicz**	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LOD/3600/PBE/18		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LOD/3420/PBE/17	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY R1	DATA: 05.08.2021	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	E12A

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020