


- 1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2800LM 15W 4000K CRI90 UGR<19  
2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4200LM 24W 4000K CRI90 UGR<19  
3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 1800LM 21W 4000K CRI80 biały złoty  
4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2000LM 20W 4000K CRI80 IP44 OPAL  
5 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3200LM 30W 4000K CRI80 IP44 OPAL  
6 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 7100LM 52W 4000K IP65 IK08 OPAL  
7 OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3600LM 28W 4000K UGR<19  
EW1 Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 250lm  
EW2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 550lm  
AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 250lm  
AW2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 800lm  
AW3 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 550lm  
AW4 Oprawa awaryjna zew. LED, IP65, IK07, 800lm

- - Przycisk oświetleniowy pojedynczy  
○ - Łącznik oświetleniowy pojedynczy  
○ - Łącznik oświetleniowy podwójny  
○ - Łącznik oświetleniowy schodowy  
○ - Łącznik oświetleniowy krzyżowy  
MD - Czujka ruchu do zał. ośw.

1 2 3 4 5 m



SCHEMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNIACZYNO-OPIEKUŃCZEGO			
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA			
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. <b>Jakub Hadała</b>		mgr inż. <b>Rafał Ronowicz</b>	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LOD/3600/PBE/18		LOD/3420/PBE/17	
NAZWA RYSUNKU		RZUT OŚWIETLENIA		DATA: 05.08.2021	
				SKALA: 1:200	
				NUMER RYSUNKU: E01B	
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					