

Szczecin, dnia 12.04.2021r.

K-ZP.381.17.2021.KO

Odpowiedź na pytanie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. remont pokrycia dachu nad hamownią przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje pytanie do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie

Proszę o informacje nt. usunięcia widocznych w załączniku na zdjęciach urządzeń na niższych dachu żelbetowym. Czy te urządzenia są podłączone do prądu, czy mogą być wyposażone w substancje niebezpieczne (oleje, smary itp). Czy Zamawiający może dodać pozycje do przedmiaru odnośnie usunięcia i utylizacji obiektów. Czy szyna stalowa na której są zamontowane urządzenia też jest do usunięcia?



Odpowiedź

W skrzynkach widocznych na zdjęciu znajdują się opory, które służyły do regulacji silników elektrycznych napędzających silniki spalinowe. Jest to cały system dzięki, któremu można było nie tylko rozprędać silniki do ustalonych obrotów ale również podczas hamowania oddawać wytworzony prąd do sieci. Moim zdaniem pewnie nigdy się już tego systemu nie uruchomi, ale na razie można tego nie usuwać. Pomiędzy powierzchnią dachu a szyną, na której umieszczono opory jest przestrzeń około 50 cm co pozwala na położenie papy bez potrzeby demontażu skrzynek.

.....