

<div>TB Consultingtechnic POSADA ul. WITKIEWICZA 6 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI NIP: 665 274 26 18</div>	<div>SPRAWOZDANIE Z OZNACZANIA GRUBOŚCI PRÓBK WYCIĘTEJ Z NAWIERZCHNI wg PN-EN 12697-36</div>	<div>LABORATORIUM BUDOWLANE</div> <div><div>TB</div><div>CONSULTINGTECHNIC</div></div>
<div>Nr sprawozdania:CT/grub/23/0016Data:03.08.2023</div>		
<div>Zleceniodawca:INFRAPOLIS</div>		
<div>Nazwa zadania:Przebudowa dróg gminnych w m. Osiek Wielki (Osiedle Leśne)</div>		
<div>Data pobrania próbki:03.08.2023 km próbki:odwiert 4 wg mapki</div>	<div>Średnica odwiertu:200</div>	
<div>Badany parametr</div>	<div>Wyniki pomiarów</div>	
	<div>próbka nr.1</div>	
<div>Grubość warstw bitumicznych, cm</div>	<div>6,0 cm</div>	
<div>grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm</div>	<div>wartswa nawierzchni 6,0 cm+kruszywo 17cm</div>	
<div>Uwagi</div> <div>Z wyciętej próbki można stwierdzić, że warstwa nawierzchni ma ok 6,0 cm. Pod nawierzchnią jest kruszywo ok 17cm.</div> <div><div></div><div></div></div>		
<div>DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI</div> <div>Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.</div>		
<div>Badanie wykonał / data: D. Bobrowski 03.08.2023</div>	<div><div>TB</div><div>CONSULTINGTECHNIC</div></div>	<div>Badanie sprawdził / data: Tomasz Bobrowski 03.08.2023</div>