

Legionowo, dnia 7 listopada 2024 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe**  
**w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11**  
**05-119 Legionowo**  
ZPU.272.39.2024

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na Dostawę akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Jednostek Podległych oraz zakup urządzeń UTM w ramach zadania pn.: "Zakup urządzeń FortiGate" dla Jednostek Podległych",

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródeł zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i udostępnia dokonaną zmianę treści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

**Pytanie 1**

*W OPZ dla części 3 wymagają Państwo w UPS powiadomienia dźwiękowego przy sygnalizacji: "braku zasilania odbiornika". Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez tej jednej funkcjonalności?*

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania parametrów technicznych zapisanych w OPZ.

## **Pytanie 2**

*Pytania dotyczące OPZ dla części 3 - UPS: Czy zamawiający dopuści zamiast diod sygnalizacyjnych ikony na wyświetlaczu LCD ( pkt. 12 OPZ)?*

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z sygnalizacją optyczną w postaci ikon na wyświetlaczu LCD. Pozostałe minimalne wymagania podane w OPZ pozostają bez zmian.*

## **Pytanie 3**

*Pytania dotyczące OPZ dla części 3 - UPS: Czy zamawiający dopuści urządzenie, które będzie sygnalizować dźwiękiem (pkt. 13 OPZ):*

- a) Przejście w tryb obejścia;*
- b) Przejście w tryb akumulatorowy;*
- c) Niski poziom naładowania akumulatora;*
- d) Przeciążenie;*
- e) Usterkę.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania parametrów technicznych zapisanych w OPZ cz. III dla Tabeli 1 pkt 13.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. **Nowe terminy są następujące:**

Termin składania ofert: **14 listopada 2024 r. godz. 9:00,**

Termin otwarcia ofert: **14 listopada 2024 r. godz. 9:05.**

### **Następujące rozdziały SWZ otrzymują brzmienie:**

XX. Termin związania ofertą

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 grudnia 2024 r.”

XXI. Sposób i termin składania ofert

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w terminie do dnia 14 listopada 2024 r. godz. 9:00:00.”

XXII. Termin otwarcia

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 14 listopada 2024 r. godz. 9:05:00.”

Powyższe wyjaśnienia, zmiany i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

WICESTAROSTA  
*Michalski*  
Konrad Michalski

Wyk. M. Bandurska