

WARSTWY POSADZKI:

- POSADZKA POWŁOKOWA
- BETON KL.B25 ZBROJONY SIATKĄ GÓRA Ø12 /SŁOS/ co 20cm , OTULINA ZBROJENIA 5cm – GR. 20 cm
- FOLIA PEHD GR.1.0mm
- BETON KL.B15 GR.15cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBITA GR.15cm

PRZEKRÓJ A-A • 1:50

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. *[Signature]*  
Upř. bud. Nr. 42/0310/QWOK/07

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. *[Signature]*  
Upř. bud. Nr. 42/0310/QWOK/07

- IZOLACJA PIONOWA
- ŚCIANA BETONOWA GR. 32 cm
  - STYROPIAN NA KLEJU GR 5 cm Z SIATKĄ
  - RAPÓWKA
  - IZOLACJA PIONOWA

- KOSTKA CHODNIKOWA WIBRO-PRASOWANA
- GR. 6 cm Z OBRZEŻEM CHODNIKOWYM
  - PODSYPKA PIASKOWA GR.10 cm

NA DŁUGOŚCI BUDYNKU I PO 1.0 m  
POZA OBRYS FUNDAMENTU RURIACIĄ  
OBETONOWAC BETONEM KL.B20.

AK-4.

P.B.P. "EKOSYSTEM" - BIURO PROJEKTÓW w ZIELONEJ GÓRZE				
Obiekt: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
Adres: PIASECZNO				
Przedmiot: BUDYNEK SIT PRZEKRÓJ A-A			Skala: 1:50	
Wykonawca i opracowanie:		Data wykonania:		
Autor:	inż. W. MADZIAR	141/ZG/86	08.2007	
Opracował:			08.2007	
Kreślił:	techn. E. WITYK		08.2007	
Gł. projektant:	mgr inż. R. MATYJASZEK	81/87/ZG; 55/90/ZG	08.2007	
Sprawił:	mgr inż. Z. BOZEK	84/71/ZG	08.2007	
Dot. zespołu:				