

zastosowanej płyty muszą być potwierdzone kartą techniczną/specyfikacją producenta.

Odpowiedź :

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił wymagania dotyczące parametrów płyt laminowanej.

Warunkowo dopuszcza w przypadku braku dostępu do płyty o parametrach określonych w tabelicy 1

Tablica nr 1

Minimalne wartości parametrów eksploatacyjnych płyty wiórowej

Parametr	Płyta o grubości 18 mm	Płyta o grubości 25 mm
Gęstość	650 kg/m ³	640 kg/m ³
wytrzymałość na zginanie	11 N/mm ²	10,5 N/mm ²

zastosowanie płyt wiórowych o obniżonych parametrach wskazanych w tabelicy nr 2

Tablica nr 2

Minimalne wartości parametrów eksploatacyjnych płyt wiórowych dopuszczonych warunkowo.

Parametr	Płyta o grubości 18 mm	Płyta o grubości 25 mm
Gęstość	min 570 kg/m ³	min 570 kg/m ³
wytrzymałość na zginanie	≥11 N/mm ²	≥10,5 N/mm ²

W przypadku zastosowania płyty o obniżonych parametrach należy przedstawić dokumentację od producentów/dostawców potwierdzającą problem z pozyskaniem płyty o minimalnych parametrach eksploatacyjnych.

W obecnej sytuacji Zamawiający nie widzi podstaw do dopuszczenia innej płyty niż tej o parametrach określonych w tabelicy nr 1.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Każda taka modyfikacja staje się wiążąca z momentem jej upublicznienia.