RN
st. transf. ENEA
L1,L2,L3,N
istn.
2x400A

TP
istn. pomiar półpośredni
TP
kWh
kVArh
istn. 2xYAKY 4x240
l=10m
istn.

istn. WK-8
L1,L2,L3,N
istn.
2x315A
istn.
200A
proj.
315A
istn. YAKY 4x150
l=220m

istn. T
budynek techniczny
P=60kW

proj. szafa kablowa ZK-3
budynek techniczny
w miejsce istn. ZK-1
L1,L2,L3,N
proj.
200A
istn.
160A
P=113kW
istn. 4xYKY 1x240
l=35m
istn.

YAKXS 4x150
l=180m

Ru<10Ω
LgY 25mm2
wyprowadzić na dach
PEN
PE
GSW

istn. TG/G
budynek biurowy
G
istn.YKY 4x95
l=75m
istn. agregat
100kVA
istn. YKY 4x95
istn.
DPX250
istn.
Wp.poż
P=80kW
istn. Rg
budynek biurowy

250A
HDGs3x2,5
125A
L1,L2,L3,N
Tck
budynek biurowy
P=53kW
160A
YKXS 5x70

F *
50kW
falownik
YKY 5x25 *
rozdz. AC1 *

agregaty freonowe
2006 17,3kW
2006 17,3kW
1606 14,3kW
1606 14,3kW
1606 14,3kW
1606 14,3kW
1606 14,3kW
1606 10,0kW

Tck-1 klimatyzacja
budynek biurowy - dach
L1,L2,L3,N,PE
250A
80A 30mA
80A 30mA
63A 30mA
63A 30mA
63A 30mA
63A 30mA
63A 30mA
63A 30mA
63A
63A
40A
40A
40A
40A
40A
32A
8xHO7RNF 5x16

* ujęte dokumentacją instalacji fotowoltaicznej

TYTUŁ	**Schemat zasilania - układ projektowany**
OBIEKT LOKALIZACJA	**ZWIK Sp. z o.o.** **ul. GOLISZA 10, dz. nr 1/5 obręb 3023, 71-682 Szczecin**
PROJEKTANT	inż. H. Rzewuska, upr. nr 4/Sz/79
SPRAWDZENIE	09 / 2020

3.