LEGENDA:

- Istn. słup elektroenergetyczny nn
- Proj. słup stylizowany h=8,5m
- Proj. słup stylizowany h=6,6m
- Proj. oprawą LED 69 W i wysięgnikiem 1,3 m
- Proj. oprawą LED 54 W i wysięgnikiem 1,3 m
- Proj. oprawa z przełożenia
- Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKXs 4x35mm²
- -39/41m- Proj. długość kabla YAKXs 4x35mm² [m]
- Istn. linia kablowa oświetleniowa typu YAKXs 4x25mm² do przełożenia ze słupa nr 10 do proj. słupa nr 3/OS

Uwaga!
Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKXs 4x35mm², należy na całej długości prowadzić w rurze osłonowej dwuściennej 75

NAZWA ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTOR
PELDOM Sp. z o. o. Gościeńczyce 22A 05-600 Grójec	Burmistrz Gminy Warka Plac Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka
BRANŻA: Elektroenergetyczna	FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI	NUMER UPRAWNIEŃ: GP-III-7342/82/92
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: **Projektowana budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia**

DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
03.2024	1:500	1/1	E2