




CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3302.81.2022/ZP-396

Katowice, dnia 26.07.2022 r.

WYJAŚNIENIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI – Bezpieczny maluch na start – Miejskie Przedszkole nr 99**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 tj. ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Z uwagi na brak możliwości dopisywania pozycji i zmian ilości w przedmiarach przesyłamy kolejne braki z prośbą o ich uzupełnienie:

Brak uwzględnionych wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać wycieraczek tak wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Pytanie 2:

Brak uwzględnionego daszku szklanego nad wejściem – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Daszek szklany jest ujęty w przedmiarze robót zagospodarowania terenu, dział 3 poz. 3.6 kalkulacja własna "Dostawa i montaż zadaszka zgodnie z projektem nad wejściem do nowo budowanej części przedszkola.

Pytanie 3:

Na części nowoprojektowanej jest tylko 1 szt. klapy dymowej, czy klapy na części istniejącej także wchodzą w zakres?

Odpowiedź:

Klapy dymowe zgodnie z przedmiarem mają być zamontowane i podłączone do instalacji we wszystkich klatkach schodowych na części nowo budowanej i istniejącej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart
Zastępca Dyrektora

**Centrum Usług
Wspólnych
w Katowicach**