

46 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARSTWA

nr. 273/KP/RZ

07.06.2022

09-211 040 10 00



Wędrzyn, dnia 06.07.2022r.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy zapoznali się treścią SWZ

Opublikowano:

www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

Znak sprawy: 36/TP/2022

dot.: **POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE – Częściowy remont drogi budowla nr 445/k. 2922 m. Wędrzyn**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1: Po dokonaniu oględzin remontowanej drogi, stwierdza się konieczność wykonania na całej długości ścięcia poboczy (darniny) na szer. ok 1 m, a następnie wykonanie poboczy gruntowych. W związku z powyższym, zwracamy się o dodanie do kosztorysu stosownych pozycji, lub uzupełnienie opisu poz. 13 d.1, o szczegółowy zakres robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie 1 : W ramach pozycji nr 13 d.1 należy wykonać plantowania zgodnie z opisem pozycji w KNR-W 2-01 0505-04 uw .p. tab. tj. Wyrównanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień.

Pobocza gruntowe ujęto w pozycji nr 14 d.1 przedmiaru robót. W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- Ładowanie ziemi z hałdy na samochód samowyładowcze.
- Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania na odległość do 2 km.
- Rozplantowanie ziemi równiarkami
- Zagęszczenie zagęszczarką płytowa o sile odśrodkowej min 30 KN nawieżonej ziemi na poboczu.


KOMENDANT
wz. ppłk Radosław PUCHALSKI