

Gorzów Śląski, dnia 10.05.2022r.

Zamawiający:

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania pn.:

„Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski”

IZP-IV.271.13.2022

PYTANIA:

Lokal usługowy – Rynek 12

1. Szkło bezpieczne 2-stronne czy tylko od strony zewnętrznej ?
2. Podokienniki wewnętrzne- z PCV komorowe białe czy jakiś inny materiał ?
3. Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna- bez malowania ?
4. Współczynnik Uw dla witryn i drzwi PCV (dowolny przy zastosowaniu zespołów szybowych $k=1,1$) ?
5. Czy w drzwiach ma być samozamykacz ?

Mieszkania komunalne

1. Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna- bez malowania ?
2. Podokienniki wewnętrzne- z PCV komorowe białe czy jakiś inny materiał ?
3. W oknie PCV (np. Kluczborska 7/1)- krzyż ma być konstrukcyjny (przewiązki w skrzydle) czy mają być szprosły (wewnętrznszybowe czy naklejane 1-stronnie zewn czy 2-stronnie) ?
4. W naświetlach drzwi- mają być szyby bezpieczne 33.1 (jak tak to tylko na zewnątrz czy również wewnątrz) czy normalne zespolenia termo ?
5. Czy w drzwiach ma być samozamykacz ?
6. Kolor drzwi brązowy ?- 2-stronny czy tylko od zewnątrz ?- czy może być okleina brązowa (ciemny dąb, orzech, czekolada itp ?)
7. Współczynnik $k=1,5$ dotyczy zespolenia szybowego i panela czy całych drzwi ?
8. Współczynnik $k=1,1$ dotyczy zespolenia szybowego czy całego okna ?

ODPOWIEDZI:

Lokal usługowy – Rynek 12

1. Witryny i drzwi w lokalu usługowym oszkląć pakietem ze szkła bezpiecznego, obustronnie.
2. Podokienniki wewnętrzne białe z pcv, komorowe.
3. Nie wymaga się malowania obróbek zewnętrznych i wewnętrznych wokół wymienionych okien i drzwi.

4. Wymagany współczynnik dla wszystkich przeszkleń (witryny, okna) $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
5. Samozamykacz w drzwiach nie jest wymagany

Mieszkania komunalne

1. Nie wymaga się malowania obróbek zewnętrznych i wewnętrznych wokół wymienionych okien i drzwi.
2. Podokienniki wewnętrzne białe z pcv, komorowe.
3. Podziały w oknach wykonać przy zastosowaniu profili konstrukcyjnych (przewiązki w skrzydle)
4. Naświetla w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego – obustronnie
5. Samozamykacz w drzwiach nie jest wymagany
6. Drzwi wykonać obustronnie w kolorze dąb lub orzech
7. Współczynnik U_w nie wyższy niż 1,5 dotyczy zespolenia szybowego w drzwiach i panelu o grub. 24 mm
8. Wymagany współczynnik dla wszystkich przeszkleń okiennych $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Powyzsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.


BURMISTRZ
Rafał Kotarski