



- Uwagi:
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  - Prace oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefa 2.
  - W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
  - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- X gniazdo wtykowe pojedyncze
  - Ø gniazdo wtykowe trójfazowe
- 20, 27, 31, pom. kuchenne - osprzęt bryzgoszczelny  
pozostałe pomieszczenia osprzet p.t.

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Remont budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	STADIUM:PBW	NR RYS.:
		SKALA: 1:100	6
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 1 (Dz. Nr 21010)	RYSUNEK: Rzut piętra. Instalacje gniazd wtykowych.	
		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Bałuta	SUW 86/90	10.02.2013
SPRAWDZIŁ:	inż. Mirosław Szymczyk	SUW 41/84	10.02.2013