



BILANS MOCY		OPIS ODPLYWU	ZASILANIE ROZDZIELNICY	WYŁĄCZNIK PPOŻ	OGRANICZNIKI PRZEPIEĆ	KONTROLA NAPIĘCIA KONTROLKI NEONOWE	ZASILANIE ROZDZIELNICY RH	ZASILANIE ROZDZIELNICY RS	REZERWA
Pi = 141,5 kW									
kj = 0,7									
Pz = 99,0 kW									
Ib = 158,4 A									
In = 160 A									
MOC INST.	92,6 kW	-	-	-	-	-	92,6	92,6	-

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:  
1. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.  
2. UKŁAD SIECI - TN-C-S.  
3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO - PRĄDOWE.  
4. MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

- UWAGI:
- OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
  - UKŁAD SIECI – TN-C-S.
  - OCHRONA PRZEPIĘCIOWA – OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY T1.
  - ZACISKI KABLOWE WYKONAĆ O RZĄD WIĘKSZE NIŻ WYNIKA TO Z DOBRANYCH PRZEKROJÓW KABLI.
  - NINIEJSZY SCHEMAT UMIEŚCIĆ W ROZDZIELNICY.
  - W ROZDZIELNICY ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA DO ZABUDOWY APARATÓW MODUŁOWYCH.
  - SZAFĘ KABLOWĄ WYKONAĆ W II KLASIE OCHRONNOŚCI.
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.



Heko Sp. z o.o.  
ul. Jugosławińska 41,  
60-301 Poznań

Gmina Komorniki  
ul. Stawna 1  
62-052 KOMORNIKI

Inwestor:	Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI				
Obiekt:	PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN. EWIDEN. 302107.2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA				
Lokalizacja:	nr dz. 7 / 18 jedn. ewid.: 302107.2 ; obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat : poznański ; województwo: wielkopolskie				
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA				
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Michał Kaczmarek	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WKP/0386/POOE/13		
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Olszewski	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WKP/0410/POOE/11		
Opracował:		-	-		
NR PROJEKTU:	P_27_2022	SKALA:	---	STADIUM:	PT
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	12.2023 r	NR RYSUNKU:	IE-3.1