

Gdynia, 25.07.2019

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Świerkowa 4
18-106 Niewodnica Kościelna

Dotyczy uzgodnienia 116/L/2019 Sieci kanalizacji sanitarnej $\phi 0,20$ w ulicy Turkusowej w Gdyni (dz. nr 876, 973, 977, 978 obr. 0020).

OPEC Gdynia odesłała uzgodnione z uwagami opracowanie „Sieci kanalizacji sanitarnej $\phi 0,20$ w ulicy Turkusowej w Gdyni (dz. nr 876, 973, 977, 978 obr. 0020).” informujemy, że na tych terenach występują sieci ciepłownicze które są własnością i podlegają eksploatacji przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

UWAGI do uzgodnienia 116/L/2019

1. Kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. Wszelkie zmiany należy ponownie uzgodnić z OPEC Gdynia.


2. Komory do przewiertów należy wykonać w odległości min. 1,0 m od skrajni kanału ciepłowniczego.

3. W miejscu zblizenia do kanału ciepłowniczego prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

4. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia.

5. W przypadku uszkodzenia kanału ciepłowniczego z infrastrukturą ciepłowniczą Inwestor dokona zgłoszenia do OPEC Gdynia w trybie natychmiastowym i naprawy na własny koszt.

Ważność uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Technologii i Uzgodnień Dokumentacji

mgr inż. Anna Herman
25.07.2019 gdynia

Z poważaniem,

Anna Herman

Kopie:

TR, wnioskodawca