



URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7010.2.88.2019.MK(ZDiZ-IK)

Gdynia, dnia 4 grudnia 2019 roku

PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

adres do korespondencji:

Gamma - Projekt

ul. Świerkowa 4

18-106 Niewodnica Kościelna

dot. Turkusowa – odwodnienie wykopu

Odpowiadając na wniosek o możliwość odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej wód gruntowych pochodzących z odwodnienia wykopów, podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni”, właściciel miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, tj. Gmina Miasta Gdyni, w imieniu której działa Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni informuje, iż wyraża zgodę na ich odprowadzanie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Turkusowej przy spełnieniu poniższych uwarunkowań:

- 1) odprowadzanie wód do sieci przewidzieć poprzez istniejące studnie rewizyjne;
- 2) odwodnienie wykopu może następować w okresie bezdeszczowym;
- 3) spełnić jakość odprowadzanych wód w zakresie dopuszczalnej ilości zawiesin ogólnych, których stężenie nie może przekroczyć 100 mg/l oraz

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe rozwiązania sposobu odprowadzania wód z wykopu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na roboczo z Samodzielnym Referatem ds. Wód Opadowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (tel. 58 761 20 89 lub 58 761 20 27), tj. z użytkownikiem miejskiego systemu odwadniania miasta.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Arkadiusz Trzeciak
NACZELNIK WYDZIAŁU

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – UGW (e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl)

UIU a/a (163506/2019)