


ROZDZIELNICA TM1.2



HSLCH-JZ 0,6/1 kV 12x1,0 mm2 CPR: min. B2ca-s1b, d1, a1  
Rozdz. TM1.2 – Kaseto ster.

- MSC – MODUŁ WIELOSTOPNIOWEGO STEROWANIA CENTRALNEGO DO PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH
- MSZ – MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DO PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH

WSZYSTKIE POŁA ODPIŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)  
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT

**jt-energy**  
tel:605-609-773  
e-mail:jtenergy@op.pl

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć  
20-151 Lublin  
ul. Świeżycza 32 lok.7  
NIP: 646-136-12-65  
REGON: 143091330

nr rys.  
**E-12**

Temat:	Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Inwestor:	Agencja Rezerw Materiałowych 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 45
Temat rys.	SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM CZ.2
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Opracował:	inż. Marcin Kędziński
Sprawił:	inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Data opr.:	04.2020 r
Faza:	PBW
Skala:	ND