

Nr postępowania: ZPU.271.30.2023

Ząbki, dnia 04.09.2023 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulic: Andersena – Szwoleżerów – Stefczyka – Gajowa w Ząbkach, w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z EFRR RPO WM na lata 2014-2020 pn.: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” Część 1: odcinek od ulicy Piłsudskiego do ul. Stefczyka w Ząbkach; Część 2: odcinek ul. Gajowej od ulicy Stefczyka do ronda przy ul. Sosnowej w Ząbkach, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.**

Pytanie nr 1

Kanalizacja sanitarna- odc. połączenia studni od studni S2.1 do S2. rura fi 200 PP o dł. ok.20 mb (od skrzyżowania ul. Gajowej do ul. Sikorskiego) oraz wykonanie odc. od początku studni S3,2 do S3,1.i o długości 20,66 mb wraz ze studnią S3.2 (od skrzyżowania ul. Gajowej z ul. Zieleniecką) - opisane odcinki wychodzą poza zakres projektowanej nawierzchni. Czy nawierzchnia nad tymi odcinkami będzie do odtworzenia po wykonaniu prac?

Odpowiedź:

Po wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni S2.1 do studni S2 (ul. Stefczyka od ul. Gajowej do ul. Sikorskiego) oraz od studni S3.2 do studni S3.1 (ul. Zieleniecka od ul. Gajowej do ul. Sikorskiego) należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne w miejscu prowadzenia wykopów oraz warstwę ścieralną na całej szerokości drogi do połączenia z nową nawierzchnią ul. Sikorskiego.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki


Arkadiusz Powierza
Z-ca Burmistrza