

Bełchatów, dnia 11.08.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.4.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zadania pod nazwą: „Budowa instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie – OS” – II postępowanie.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do przedmiotowego postępowania.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.08.2021 r.

- 1) Czy zespół redukcyjno-pomiarowy GZ1 instalacji gazowej jest w zakresie Wykonawcy?
- 2) Jaki standard wykończenia ścian i sufitu w kotłowni wymaga Zamawiający?
- 3) Jaki rodzaj klasy płytek na posadzce wymaga Zamawiający?
- 4) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta kotłów?
- 5) Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek odbioru kotłowni przez UDT?
- 6) Projekt kotłowni przewiduje wyprowadzenie kominów przez ścianę w kotłowni, lecz na zewnątrz na tej ścianie znajduje się rozdzielnia elektryczna, czy Zamawiający w przypadku konieczności zmiany lokalizacji rozdzielnic zobowiązuje się do jej przesunięcia na swój koszt?

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytania:

- Ad. 1** Zamawiający informuje, iż zespół redukcyjno-pomiarowy GZ1 nie jest w zakresie robót Wykonawcy.
- Ad. 2** Zamawiający informuje, iż standard wykończenia kotłowni (ściany i sufit, naprawa ubytków) zgodnie z dokumentacją projektową - farba łatwo zmywalna.
- Ad. 3** Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisami budowlanymi: podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenia.
- Ad. 4** Zamawiający informuje, iż użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy też technologii należy traktować jako informacje o oczekiwaniach standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia czy zastosowania. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie gwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych) oraz pozwoleń na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego z określonym w projekcie i specyfikacji.
- Ad. 5** Tak, na Wykonawcy spoczywa obowiązek odbioru kotłowni przez UDT. Zakres zadania obejmuje uzyskanie stosownego stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zakończenia przedmiotowej inwestycji a UDT stanowi jeden z z kluczowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozytywnego stanowiska organu nadzoru budowlanego.
- Ad. 6** Zamawiający informuje, iż nowe kotły mają zostać podłączone do istniejących kominów.

STAROSTA

Dorota Pędziwiatr