

## **II. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu**

### **1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kablowych elektroenergetycznych linii średniego napięcia SN 15kV, budowa małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa kablowej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV wraz z szafą kablową oraz rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości KOZIEGŁOWY, dz. 182/81, 182/31, 182/21, 182/124, 182/123, 182/10, 182/120, 182/119 gm. Czerwonak, powiat poznański.

### **2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu:**

Na zagospodarowywanym terenie znajdują się działki należące do właścicieli prywatnych oraz do Skarbu Państwa. Teren jest uzbrojony. Teren pozostaje bez zmian.

### **3. Projektowane zagospodarowanie działki:**

Na działce nr 182/123, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, projektuje się małogabarytową stację transformatorową SN/nn. Ponadto na działkach nr 182/81, 182/31, 182/21, 182/124, 182/10, 182/120 projektuje się elektroenergetyczną linię kablową nn 0,4kV. Projekt obejmuje budowę nowej stacji transformatorowej SN/nn oraz rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości 802/847m oraz nn 0,4kV o długości 58/63m wraz ze szafą kablową w ilości: 1szt. Projekt obejmuje również rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działce nr 182/119 – 1kpl.

### **4. Inne informacje i dane:**

- a) brak ograniczeń lub zakazów w zabudowie
- b) brak zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,
- c) inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych,
- d) Projektowany obiekt nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. W zakresie użytkowania projektowanej linii elektroenergetycznej należy postępować zgodnie z wymogami podanymi w przepisach dotyczących BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

### **5. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego**

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie występują.

### **6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.**

Zgodnie z art. 3 ust. 20) ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek geodezyjnych objętych inwestycją, tj. działkach nr 182/81,

Budowa kablowej elektroenergetycznej linii średniego napięcia 15kV między stacją transformatorową nr K/E 3012 a stacją transformatorową nr MST 866 w m. KOZIEGŁOWY, gm. Czerwonak, powiat poznański 182/31, 182/21, 182/124, 182/123, 182/10, 182/120, 182/119, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak i nie wpływa na działki sąsiednie. Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko.

#### 7. Opinia geotechniczna (Dz. U. 2012.463)

Dla projektowanych linii kablowych nn 0,4kV oraz SN 15kV oraz projektowanej stacji transformatorowej przyjęto warunki gruntowe proste i pierwszą kategorię geotechniczną.

mgr inż. Łukasz Sobierajski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ewidencyjny WKP/0228/PWOE/05  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych