

Zestawienie montażowe materiałów - linia kablowa nn 0,4kV
KOZIEGŁOWY, gmina Czerwonak

Lp.	Trasa	Trasa kabla	Długość kabla NAY2Y-J 4x150mm2	Wykop ręczny	Przedisk	Rura ochronna SRS 110	Szafa kablowa SK4	Wkładka bezpiecznikowa WTN 2/gG 200A	Wkładka bezpiecznikowa WTN 2/gG 100A	Folia ochronna niebieska	Piasek	Opaski kablowe OKI	Piana do uszczelnień	Uziom BEZPOL				
														Pręt do uziomu BEZPOL Φ 16/1500	Grot do uziomu BEZPOL Φ 16	Uchwyt krzyżowy uziomowy UKUm 20/40	Bednarka ocynkowana FeZN 30x4	Śruba oc. z nakr. podkł. okr. i spr. M10x20
	m	m	m	m	m	m	kpl	szt	szt	m	m3	szt	kpl	szt	szt	szt	m	m
1.	proj. stacja transformatorowa - proj. szafa kablowa SK4	55	63	13	42	42	1	3	9	13	1,6	15	1	8	2	2	15	8
2.	istn. kabel nn 0,4kV - proj. szafa kablowa SK4	3		7						3	0,8	3						
	RAZEM	58	63	20	42	42	1	3	9	16	2	18	1	8	2	2	15	8