

**STAROSTWO POWIATOWE  
W GRYFINIE**

Gryfino, 30 października 2006 r.

**OŚ.SŁ.6223-43/06**

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 37 pkt 1, pkt 2, art. 122 ust. 1, pkt 1, art. 127 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, ust. 2, pkt 1, pkt 2b, pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z późn. zm./, art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku

**Burmistrza Morynia  
działającego przez pełnomocnika  
Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie**

**o r z e k a m**

1. **Uchylić w całości decyzję** Starosty Gryfińskiego z dnia 08.05.2001 r. znak: Oś-6223/57-2/2001 na pobór wody podziemnej z ujęcia położonego w **m. Mirowo**, gm. Moryń (**dz. nr 72**), składającego się z 2 studni głębinowych.
2. **Udzielić Wnioskodawcy – Gminie Moryń** pozwolenia wodnoprawnego na:
  - a) pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego w **m. Mirowo**, gm. Moryń (**dz. nr 72**), składającego się z dwóch studni głębinowych **nr 1 i nr 2**, z zachowaniem następujących warunków:
  - b) ilość pobieranej wody, przeznaczonej do spożycia:  
 $Q_{sr. d.} = 96,0 \text{ m}^3/\text{d}$   
 $Q_{max.h.} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$
  - c) urządzenia stacji uzdatniania wody:
    - podwodne agregaty pompowe – szt. 2
    - ciśnieniowe mieszacze wodno-powietrzne /zamknięte/ – szt. 2
    - filtr ciśnieniowy (odżelaziacz) Ø 1400 mm – szt. 2
    - filtr ciśnieniowy (odmanganiacz) Ø 1400 mm – szt. 2
    - zbiorniki hydroforowe  $V = 4,0 \text{ m}^3$  – szt. 2
    - zbiornik wyrównawczy  $V = 50 \text{ m}^3$  – szt. 1
    - pompy poziome – szt. 3
    - agregat sprężarkowy typu WAN-CE – szt. 2
    - chlorator typu C-52 – szt. 1
    - wodomierz wody uzdatnionej MZ – 100 – szt. 1
    - wodomierze wody surowej MK – 80 – szt. 1
  - d) odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, z zachowaniem następujących warunków:
    - ilość wód popłucznych:  $Q_{sr. d.} = 5,21 \text{ m}^3/\text{d}$  na jeden cykl płukania,
    - urządzenia podczyszczające: odstojnik 3-komorowy,
    - odbiornik wód popłucznych: nieużytek (dz. nr 388 obręb Mirowo, gm. Moryń)
    - stężenia zanieczyszczeń ścieków:
      - zawiesina ogólna – **35,0 mg/l**
      - żelazo – **10,0 mg Fe/l**

- stan ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody:
  - odczyn pH – 6,5 – 9,0
- e) ustala się punkt poboru próbek ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody:
  - osadnik popłuczyn,
- f) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania lub awarii ujęcia wody:
  - szczegółowe postępowanie podczas rozruchu, zatrzymania lub awarii ujęcia określa instrukcja zawarta w dokumentacji wodnoprawnej.

**3. Zobowiązać użytkownika ujęcia – Wodociągi Zachodniopomorskie Spółkę z o.o. Goleniów do:**

- a) utrzymywania urządzeń oraz obiektów wodociągowych w odpowiednim stanie techniczno – eksploatacyjnym i sanitarnym,
  - b) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia i wodociągu /książka eksploatacji studni, rejestr poboru wody/,
  - c) prowadzenia obserwacji wydajności studni i pomiaru zwierciadła wody /statycznego i dynamicznego/ w studniach,
  - d) systematycznego badania jakości pobieranej wody z częstotliwością jeden raz na rok,
  - e) eksploataowania ujęcia w sposób racjonalny, to znaczy tak aby nie przekroczyć wydajności eksploatacyjnych poszczególnych studni oraz ograniczania wielkości poboru wody do uzasadnionych potrzeb,
  - f) wykonywania badań stanu i składu ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, w zakresie określonym w niniejszej decyzji i z częstotliwością:
    - nie mniejszą niż 2 razy do roku w czasie przeglądu i oczyszczania osadników z nagromadzonego osadu,
  - g) systematycznej konserwacji odstojników wód popłucznych oraz wywożenia osadów pościekowych w miejsca do tego przeznaczone,
  - h) każdorazowego powiadamiania organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektów.
4. Zobowiązać **Gminę Moryń** do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie władania nieruchomością w obrębie działki **nr 72** w terminie do dnia **30.09.2008 r.**
  5. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie **2 a** niniejszej decyzji do dnia **30.09.2026 r.**
  6. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie **2 d** niniejszej decyzji do dnia **30.09.2016 r.**
  7. Uczynić użytkownika odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe w trakcie eksploatacji obiektu.
  8. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
  9. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u wnioskodawcy oraz użytkownika i być dostępne organom kontroli.



## Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek **Burmistrza Morynia** w oparciu o:

- „*Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych wodociąg Mirowo, gm. Moryń*”, opracowany przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie, z sierpnia 2006 r.
- zaświadczenie z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń z dnia 13.09.2006 r. znak: IPB.7324-54/2006 wydane przez Burmistrza Morynia,
- dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej w m. Mirowo, gm. Moryń,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Według dokumentacji wodnoprawnej ustalono:

- teren, na którym znajduje się stacja wodociągowa oraz studnia Nr 1 i Nr 2 stanowi własność P. Jana Prus a użytkownikiem wodociągu jest Spółka z o. o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie,
- ujęcie posiada udokumentowane zasoby wody podziemnej zatwierdzone decyzją Wojewody Szczecińskiego znak: OGW-11-8530/103/76 z dnia 20 grudnia 1976 r. z utworów czwartorzędowych w ilości  $Q = 28,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 7,20 \text{ m}$ ,

Strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), każdy podmiot korzystający ze środowiska winien przestrzegać przepisów dotyczących ewidencjonowania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

### Otrzymują:

1. Burmistrz Morynia
2. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
4. Jan Prus
5. Witkiewicz Kamil Krzysztof
6. OŚ-w/m

### Do wiadomości:

1. Wojewoda Zachodniopomorski  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Marszałek Województwa  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski  
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

z up. STAROSTY

mgr inż. Lucja Krzezińska  
Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Odstępiono od pobrania opłaty skarbowej

na podstawie art. 8 pkt. 2....  
ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie  
skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2004r.  
Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)

data 30.10.06 podpis 

