



Biuro Zakupów
BZzp.261.118.2022

Warszawa, dnia 20.10.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

*Dotyczy: Modernizacja posadzek przemysłowych w Składnicy RARS – nr referencyjny:
BZzp.261.118.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie:

Dotyczy zadania 2: RARS Leśmierz

Po wizji lokalnej uważamy, że po skuciu 15cm betonu należy odbudować wraz z wyrównaniem po tym kuciu płytę o grubości 17cm.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć skucie 15 cm istniejącej warstwy betonowej oraz wykonanie nowej posadzki o średniej grubości 17 cm. Zmiany zostały naniesione w zamiennym przedmiarze robót plik Przedmiar rewizja 1.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W Załączniku nr 1.2 do SWZ „Zadanie 2: Dokumentacja techniczna, Przedmiar oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” plik „Przedmiar” zostaje zastąpiony plikiem „Przedmiar rewizja 1”

Dyrektor Biura Zakupów
/-/ Justyna Gdańska

W załączeniu: „Przedmiar rewizja 1”