SCHEMAT TABLICY TB-1



Opis odpływu	Zasilanie tablicy	Ochrona przepięciowa typ II	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	zasilenie Centrali MD-2	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Gniazda 1-f pom. 1/3 i 1/4	Gniazda 1-f pom. 1/4 i 1/5	Gniazda 1-f pom. 1/14	Gniazda 1-f korytarz	Gniazda 1-f podgrzewacz wody, toaleta, pom. 1/16	Gniazda 1-f poddasze	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Gniazda 1-f pom. 1/13 (pom. biurowe)	Gniazda 1-f pom. 1/15 (pom. biurowe)	Rezerwa	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Oświetlenie pom. 1/2	Oświetlenie pom. 1/3-1/5	Oświetlenie pom. 1/13-1/16	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie poddasze	Oświetlenie piwnica	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Oświetlenie zewnętrzne	Zegar sterujący oświetleniem	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Zabezpieczenie Różnicowoprądowe grupowe	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Ps [kW]	16,3																																
Pi [kW]	9,8			0,1		1,5	1,5	1,5	1,5	3,7	1,5		1,5	1,5	–		0,2	0,3	0,5		0,1	0,3	0,1	0,1		0,1	–	0.1	0.1		–	–	–

TN-S
System ochrony - szybkie wyłączenie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"Maxpol"
Żeromskiego 51A
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0204/PWOE/17	12.2018	
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Czerwiński	LUB/0081/POOE/11	12.2018	

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie	32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F Zamość	-
Branża: Elektryczna	Tytuł rysunku: SCHEMAT TABLICY TB-1	nr rysunku: E/6

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)