

parametry instalacji:

T_z / T_p = 90/70 °C

Q_{STRAT} = 33,5 kW

$H_{DYSPOZYCYJNE}$ = 15,1 kPa

$V_{ZŁADU}$ = 245 l

$\dot{V}_{PRZEPŁYWU}$ = 1,69 T/h

UWAGI:

1. RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZANIE ZMIAN, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI, A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
3. WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol"
Zamarskiego 51A
tel. (048) 385-09-57

	Imię i nazwisko	nr upr. bud.	data	podpis
projektował:	mgr inż. Mirosław Szpak	BUA-III-8386/6/90	12.2019r.	
sprawdził:	mgr inż. Andrzej Gałaj	St. 402/84	12.2019r.	
opracowanie:				

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZ

Obiekt:	Inwestor:	skala:
Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie	32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ul. Wojska Polskiego 2F Zamość	1:100
Branża:	**Tytuł rysunku:**	**nr rysunku:**
Sanitarne	Rozwinięcie instalacji CO	IS-02

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)