

ROZDZIELNICA: TB-1
WYKONANIE: WNĘKOWA, IP40
TYP: 6x24 MODUŁOWA

UWAGI:

- OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ: **SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, OBUDOWA II KLASY IZOLACJI**
- OBUDOWĘ INSTALOWAĆ NA WYS. 800mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"Maxpol"
Żeromskiego 51A
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17	12.2018	
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Czerwiński	LUB/0081/POOE/11	12.2018	

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie	32 Wojskowy Odział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F Zamość	-
Branża:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Elektryczna	WIDOK ROZDZIELNI TB-1	E/7

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)