

Oznaczenia:

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.
- numer pionu instalacji c.o.
- 13

+20 °C

Φwym,H=1648 W

- numer pomieszczenia

- temperatura w pomieszczeniu

- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

- grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku
- grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażać w zawory grzejnikowe zasilający i porotny
- zawór termostatyczny grzejnikowy
- zawór powrotny
- 16 x 2,0

420 W

średnica zewnętrzna x grubość ścianki

strumień ciepła uzyskany W

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ  
RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁ  
RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACH

KONSTRUKCJA DACHU – R 30  
PRZEKRYCIE RE30

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ARCHMA Magdalena Krause - Świerczyńska Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973			
TEMAT PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRĄZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN			
ADRES Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowskowa 52			
OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY			
TEMAT RYSUNKU RZUT PIĘTRA - C.O.			
branża SANITARNA – PROJEKT WYKONAWCZY			
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektował	Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22	KL
sprawdził	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	SLK/4775/PWBS/13	hy
Inwestor UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. UL. UZDROWSKOWA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ			
SKALA 1:100	DATA Wrzesień 2023	NR RYSUNKU IS-CO-03	