

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „**Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia**”, nr FEPK.02.06-IZ.00-0081/23, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027



## Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

Oznaczenie postępowania:  
RIIiPP.271.48.2024

Dydnia, 26 września 2024 r.

### - do zainteresowanych Wykonawców -

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00484517/01 z dnia 04-09-2024 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 2 pn. „**Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia**”.

Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

#### Pytanie nr 38

Dotyczy Obiektu nr. 16 „Zbiornik Przeciwpożarowy”. Czy zamawiający dopuszcza montaż zbiornika o odmiennych wymiarach przy zachowaniu pojemności czynnej 100 m3?

#### **Odp. do pyt. nr 38)**

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów zbiornika zgodnie z art 36a ustawy Prawo budowlane wysokości, długości lub szerokości w zakresie nieprzekraczającym 2%.

#### Pytanie nr 39

Dotyczy Obiektu nr. 16 „Zbiornik Przeciwpożarowy”. Czy należy przy nim zamontować zawór pływakowy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaki oraz w którym miejscu.

#### **Odp. do pyt. nr 39)**

Zbiornik nie wymaga zastosowania zaworu pływakowego.

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Sekretarz Gminy Dydnia**  
**(-) Edyta Kuczma**