



Sztum, 09.11.2023 r.

RI.272.16.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (4)

dot. postępowania:

„Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 5 (z dn. 08.11.2023 r.):

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać pobocza 0,5m oraz 1,5m gr. 22 z kłsm 31,5mm co daje pow. $1892,00\text{m} \times 2,00\text{m} = 3784 \text{ m}^2$. Proszę o potwierdzenie gdyż taka pozycja nie występuje w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z zawartym w dokumentacji projektowej opisem technicznym należy wykonać wzmocnienie lewego i prawego pobocza kruszywem o pow. 4343 m^2 .

Ponadto informuję, że przedmiar robót stanowi **pomocniczy dokument**, który ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie robót. Zamawiający jednakże nie wyklucza możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został pominięty lub błędnie wskazany jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca. Wykonawca przede wszystkim winien posiłkować się załączoną dokumentacją projektową. Równocześnie w przypadku gdy w dokumentacji projektowej brak jest wystarczającej informacji przy sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem.

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego

Kazimierz Szewczun

.....
Kierownik Zamawiającego