



Poznań, 30 czerwca 2020 r.

Internet

poprzez: *platformazakupowa.pl*

Dotyczy: „Naprawa bram garażowych w budynku nr 29 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.” Nr sprawy: 25/z/2020

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, informuje, iż w dniu 30.06 br. wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

1. **Pytanie:** Proszę o doprecyzowanie opisu konstrukcji bram. Jaki rodzaj blachy ma być zastosowany, czy brama ma być ocieplana, jaka grubość blachy, z jakiego rodzaju stali należy wykonać konstrukcję.

Odpowiedź: Rodzaj i faktura blach taki jak na załączonej do SIWZ fotografii poglądowej. Blacha stalowa powlekana w kolorze jak na zdjęciu, lub malowana dwukrotnie – barwa jak na fotografii. Grubość blach 0,8 do 1 mm. Zamawiający wymaga bram ocieplanych, co do konstrukcji to powinna być identyczna lub przynajmniej podobna do tych na załączonej fotografii. Zamawiający nie stawia wymagań, co do użytych kształtowników, dopuszcza możliwość użycia stali zimnociętej.

Z poważaniem
KOMENDANT

(-) cz.p.o ppłk Adam DĄBROWSKI

Anna NOWICKA,
30.06.2020r.,
T-2712.