



Grudziądz, dnia 29 grudnia 2021 roku

BZP/209/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tetmajera 1,1A w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy cała stolarka okienna jest do wymiany? Z projektu wychodzi 107,62 m² stolarki drewnianej do wymiany a w przedmiarze jest tylko przyjęte 12,096 m² do wymiany. Proszę o podanie prawidłowej ilości m² do wymiany stolarki drewnianej okiennej.

Odpowiedź 1

- stolarkę okienną wymieniamy zgodnie z załączonymi przedmiarami (dokumentacja projektowa zawiera do wymiany stolarkę w całym budynku- będziemy wymienić na innym etapie prac),
- Przedmiar – termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – poz. 90, poz. 91 – wymiana 19 szt. okien stalowych,
- Przedmiar – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym – wymiana 12,096 m² okien.