

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2057 z późn. zm.), w związku z treścią §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Waldemara Bobera działającego w ramach firmy Studio Architektury Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy, na podstawie stosownego pełnomocnictwa Burmistrza Radlina, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku publicznego przedszkola nr 2 przy ul. Mielęckiego 13 w Radlinie, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin, działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr hab. inż. prof. nadzw. Bogdan Kosowski oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Andrzeja Karapęta,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w analizowanym budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową (§ 19 ust. 1 pkt 2a) i spełnienie tego wymagania w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek:

- 1) realizacji wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o znaku: WPZ.52840.1.295.2023.AM z dnia 24 października 2023 r.,
- 2) wyposażenia strefy pożarowej ZL II w hydranty wewnętrzne 25, za wyjątkiem pomieszczenia rozdzielni posiłków 1.13,
- 3) zwiększenia o 50% ilości jednostek podręcznego sprzętu gaśniczego – 2kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicy przypadać będzie na każde 50m² powierzchni.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

- 1) Waldemar Bober
Studio Architektury Bober
ul. Strefa Gospodarcza 10
44-280 Rydułtowy (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO,

Do wiadomości:

- 2) KP PSP Wodzisław Śląski (+1 egzemplarz ekspertyzy) – PO,
3) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).



ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

