

SUW PROJEKT

Piotr Częścik

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19

80-809 Gdańsk

NIP 583-250-69-07

REGON 221726970

uprawnienia POM/0020/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Branża elektryczna i AKPiA

Zadanie:

**Przebudowa stacji uzdatniania wody PÓLNOC
w Lidzbarku Warmińskim**

Nazwa i adres

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC

obiektu budowlanego:

**ul. Jarosława Dąbrowskiego 16
11-100 Lidzbark Warmiński**

*Kategoria obiektu
budowlanego:*

XXX

*Jednostka ewidencyjna,
obręb, nr działki:*

**jedn. ewid.: 280901_1 Lidzbark Warmiński
działka nr 48/2, obręb: Lidzbark 3
działki nr 24, 22/3, 3/2, obręb: Lidzbark 2**

*Inwestor,
Zamawiający:*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński**

Nr projektu:

PB-01/17

Nr tomu:

PB-01/17/E

Stadium / Zawartość:

Branża elektryczna i AKPiA

Opracowanie:

**SUW PROJEKT Piotr Częścik
ul. prof. R. Cebertowicza 18/19
80-809 Gdańsk**

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Siedliński

Projektant:

**Zenon Kuczmera
uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89**


Sprawdzający:

**inż. Andrzej Szypowicz
uprawnienia budowlane nr 459/Gd/74**

Data opracowania:

Gdańsk, marzec 2017 r.

Egzemplarz:



Kompleksowa obsługa inżynierska w zakresie uzdatniania wody:
✓ projektowanie stacji uzdatniania wody w pełnym zakresie,
✓ doradztwo techniczne, konsultacje,
✓ nadzory inwestorskie, operaty wodnoprawne.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

SPIS ZAWARTOŚCI

Nr	Projekt budowlany
PB-01/17/PZ	Projekt zagospodarowania terenu
PB-01/17/T	Branża technologiczno – sanitarna
PB-01/17/K	Branża konstrukcyjno – budowlana
PB-01/17/E	Branża elektryczna i AKPiA <ul style="list-style-type: none"> • opis techniczny • rysunki • schematy

Lp.	Wykaz załączników
1.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
2.	Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacji elektrycznych, autorowi projektu.
3.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa autora projektu.
4.	Decyzja nr 459 Gd/74 o nadaniu uprawnień do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego, sprawdzającemu projekt.
5.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego projekt.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Spis treści

1. DANE OGÓLNE	8
1.1. Inwestor i Zamawiający	8
1.2. Eksploatator obiektu	8
1.3. Nazwa opracowania	8
1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe	8
1.5. Podstawa opracowania.....	8
1.6. Cel i zakres opracowania	10
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	10
2.1. Instalacje technologiczne.....	10
2.2. Instalacje elektryczne	11
3. OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ	11
3.1. Zasilanie w energię elektryczną	11
3.2. Opis rozdzielnic głównej RG	11
3.3. Opis rozdzielnic technologicznej RT	12
3.4. Opis rozdzielnic zestawu pomp hydroforowych RZH	13
3.5. Opis rozdzielnic zestawu pomp głębinowych RPG	13
3.6. Agregat prądotwórczy	13
3.7. Kable i przewody	14
3.8. Część ogólno-elektryczna	15
3.8.1. Instalacje gniazd wtyczkowych	15
3.8.2. Instalacje ogrzewania.....	15
3.8.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła	15
3.8.4. Instalacja oświetleniowa	15
3.9. Budynek stacji uzdatniania wody	16
3.9.1. Opis ogólny technologii	16
3.9.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW	16
3.10. Urządzenia pomiarowe	27
3.10.1. Opis urządzeń pomiarowych.....	27
3.10.2. Zestawienie przyrządów pomiarowych	27

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

4. OBLICZENIA TECHNICZNE	30
4.1. Bilans mocy	30
4.2. Dobór przekroji kabli zasilających.....	31
4.3. Dobór układu kompensacji mocy biernej.....	35
5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	35
6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	35
7. UWAGI KOŃCOWE	35
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG – POLE I.....	36
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG – POLE II.....	36
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY TECHNOLOGICZNEJ RT.....	37
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY ZESTAWU HYDROFOROWEGO RZH.....	39
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ROZDZIELNICY POMP GŁĘBINOWYCH RPG.....	40
ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODÓW	42
WYNIKI OBLICZEŃ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA	53

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Spis rysunków

Nazwa rysunku	Numer
Plan zewnętrznych tras kablowych	A1
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urządzeń technologicznych	A2
Plan tras koryt kablowych	A3
Plan linii kablowych instalacji technologicznej	A4
Plan instalacji gniazd wtyczkowych	A5
Plan wewnętrznej instalacji oświetleniowej	A6
Plan instalacji połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej	A7
Plan instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	A8

Spis schematów

Rozdzielnica główna RG	
Widok płyty czołowej	RG-1
Rozmieszczenie aparatów	RG-2
Pole I - Zasilanie - układ pomiarowy	RG-3
Pole II - Zasilanie podstawowe i rezerwowe	RG-4
Pole II - Schemat ideowy sterowania układem SZR	RG-5
Pole II - Sygnalizacja wyboru zasilania	RG-6
Pole II - Analizator sieci	RG-7
Pole II - Zasilanie rozdzielnic obiektowych	RG-8
Pole II - Zasilanie rozdzielnic obiektowych cd.	RG-9
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.1	RG-10
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.2	RG-11
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.3	RG-12
Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.4	RG-13
Pole II - Schemat ideowy obwodów oświetleniowych	RG-14
Rozdzielnica technologiczna RT	
Widok płyty czołowej	RT-1
Rozmieszczenie aparatów	RT-2
Schemat ideowy układu kontroli zasilania	RT-3
Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1	RT-4
Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP	RT-5
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy płuczającej PP	RT-6
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą dozującą ZD1	RT-7
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromag. wody uzdatnionej i płuczającej	RT-8
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromagnetycznych wody surowej	RT-9
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromagnetycznych filtrów	RT-10
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy nadosadowej PNOs1	RT-11
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy nadosadowej PNOs2	RT-12
Schemat ideowy opomiarowania zbiornika wody nadosadowej	RT-13

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		
Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG1	RT-14	
Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG2	RT-15	
Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG3	RT-16	
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU1	RT-17	
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU2	RT-18	
Schemat ideowy wyboru zbiornika sterującego	RT-19	
Schemat ideowy sygnalizacji otwarcia zbiorników retencyjnych	RT-20	
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorach	RT-21	
Schemat ideowy zasilania i sterowania przepustnic regulacyjnych filtrów	RT-22	
Schemat ideowy zasilania z UPS	RT-23	
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RT-24	
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha	RT-25	
Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1	RT-26	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A1	RT-27	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A2	RT-28	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A3	RT-29	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A4	RT-30	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A5	RT-31	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A6	RT-32	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A1	RT-33	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A2	RT-34	
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A3	RT-35	
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A7	RT-36	
Schemat ideowy wejść/wyjść analogowych sterownika 1A8	RT-37	
Schemat ideowy wyjść analogowych sterownika 1A1	RT-38	
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RT-39	
Schemat ideowy magistrali Modbus RTU	RT-40	
Rozdzielnica Zestawy hydroforowego RZH		
Schemat ideowy zasilania	RZH-1	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH1	RZH-2	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2	RZH-3	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3	RZH-4	
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH4	RZH-5	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH1	RZH-6	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH2	RZH-7	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH3	RZH-8	
Schemat ideowy sterowania pompą hydroforową 1PH4	RZH-9	
Schemat ideowy zabezpieczenie pomp hydroforowych przed suchobiegiem	RZH-10	
Schemat ideowy sterowania pomp hydroforowych 1PH w trybie awaryjnym	RZH-11	
Schemat ideowy zasilania z UPS	RZH-12	
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RZH-13	
Schemat ideowy zasilania switcha	RZH-14	
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A1	RZH-15	

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A2	RZH-16
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 2A1	RZH-17
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 2A1	RZH-18
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RZH-19
Rozdzielnica pomp głębinowych RPG	
Schemat ideowy zasilania	RPG-1
Schemat ideowy zasilania pompy głębinowej PG1	RPG-2
Schemat ideowy zasilania pompy głębinowej PG2	RPG-3
Schemat ideowy zasilania pompy głębinowej PG3	RPG-4
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RPG-5
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RPG-6
Centrala alarmowa CA	
Schemat ideowy zasilania centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych	CA-1
Schemat ideowy podłączenia czujników centrali alarmowej	CA-2
Schemat ideowy podłączenia czujników centrali alarmowej cd.	CA-3

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem „parametry równoważne - nie gorsze” rozumie się parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej.

1. Dane ogólne

1.1. Inwestor i Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński

1.2. Eksploatator obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński

1.3. Nazwa opracowania

Przebudowa stacji uzdatniania wody „Północ” w Lidzbarku Warmińskim.
Branża elektryczna i AKPiA.

1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) „Północ” i ujęcie wody znajdują się w północnej części Lidzbarka Warmińskiego, przy ulicy Dąbrowskiego 16.

Stacja uzdatniania wody położona jest na działce 48/2, obręb 3.

Studnie nr 9 i 14A położone są na działce nr 24 – obręb 2, studnie 3 i 11A na działce 48/2, obręb 3.

Odstojnik popłuczyn położony jest na działce 22/3, obręb 2. Droga - działka 3/2.

Według zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu opisywany teren jest objęty funkcją BWZ – Istniejące ujęcie wody oraz CWZ – Teren istniejącego ujęcia wody.

Właścicielem wszystkich wymienionych działek jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

Trwałym zarządcą i eksploatatorem ujęcia oraz stacji uzdatniania wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.

1.5. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o następujące dane i materiały:

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

- Umowa z zamawiającym,
- Cyfrowa mapa do celów projektowych,
- Informacje zebrane podczas wizji lokalnej w istniejącej SUW, uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja obiektów stacji (szkicowa i fotograficzna),
- Uzgodnienia z projektantem technologii,
- Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń przewidzianych do zamontowania,
- Schemat technologiczny stacji SUW,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej). Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Obowiązujące normy:
 - ✓ PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
 - ✓ PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Przewodowanie.
 - ✓ PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 - ✓ PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 - ✓ PN-HD 60364-4-43:2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 - ✓ PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 - ✓ PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 - ✓ PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa: Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

- ✓ PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
- ✓ PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
- ✓ PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
- ✓ PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
- ✓ PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

1.6. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania branży elektrycznej i AKPiA jest przedstawienie technicznych rozwiązań zapewniających bezobsługową i automatyczną pracę SUW spełniającą wymagania branży technologicznej. Zaprojektowana stacja uzdatniania będzie umożliwiała zdalny monitoring z poziomu wizualizacji komputerowej.

Oprócz remontu układu technologicznego SUW modernizacji poddane zostaną również instalacje ogólnoelektryczne.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

- Opis przyjętych rozwiązań,
- Schematy obwodów siłowych rozdzielnic głównej,
- Schematy obwodów siłowych i sterowania rozdzielnic układu technologicznego SUW,
- Schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych SUW,
- Schematy montażowe rozdzielnic RG, RT, RPG i RZH.
- Specyfikacja wyposażenia rozdzielnic oraz wykaz kabli i przewodów.

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Instalacje technologiczne

Woda z czterech studni jest tłoczona pompami głębinowymi do sąsiedniej stacji uzdatniania wody znajdującej się w murowanym budynku.

W stacji uzdatniania woda kierowana jest do dwóch filtrów dwukomorowych o średnicy 2000 mm i jako uzdatniona do zewnętrznych, zagłębionych, murowanych zbiorników retencyjnych.

Przepływ wody do sieci jest generowany przez zespół pompowy ZBA6.04.4 składający się z czterech pomp pionowych wielostopniowych OPA 6.04.

Wody popłuczne z płukania złoża filtracyjnego w odżelaziaczach odprowadzane

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

są do odstoju popłuczyn i dalej do wylotu do rowu, na co zostało wydane pozwolenie wodnoprawne.

2.2. Instalacje elektryczne

Stacja SUW zasilana jest dwiema liniami kablowymi YAKY 4x120 ze złącza kablowego znajdującego przy stacji transformatorowej nr L-33, Energia elektryczna doprowadzona jest do rozdzielnic głównej, która składa się z 5 pól. Rozdzielnica główna i półpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku SUW. Z rozdzielnic głównej są zasilane wszystkie urządzenia SUW.

3. Opis techniczny przyjętych rozwiązań

Istniejąca rozdzielnica główna, jak i wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz budynku są przewidziane do wymiany. Linie kablowe do poszczególnych studni głębinowych będą unieczynnione i układane nowe. Linie kablowe YAKY4x120 zasilające SUW pozostają i zostaną wprowadzone do nowo projektowanej rozdzielnic głównej RG. Istniejący, półpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej wyposażony w moduł zdalnej transmisji będzie przeniesiony do wydzielonego pola rozdzielnic głównej.

Przed rozpoczęciem prac elektrycznych związanych z przeniesieniem licznika energii elektrycznej należy ten fakt zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA, który pozbawi obiekt zasilania na czas prowadzenia prac, a po ich zakończeniu sprawdzi układ podłączenia i zaplombuje licznik energii.

3.1. Zasilanie w energię elektryczną

Moc obliczeniowa projektowanej stacji będzie wynosić 75kW i zgodnie z umową nr D/63/6A/12000005 z dnia 01.01.2012 r. nie przekracza aktualnej mocy zamówionej wynoszącej 90kW. W związku z tym nie jest wymagana przebudowa sieci zasilającej. Istniejące kable zasilające 2x YAKY 4x120 zasilające obecnie rozdzielnicę główną należy podłączyć do projektowanej rozdzielnic głównej RG.

3.2. Opis rozdzielnic głównej RG

Projektowana rozdzielnica główna RG będzie zlokalizowana w budynku SUW w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Dwupolową rozdzielnicę RG o wymiarach 2000x600x400 (wys. x szer. x gł.) i 2000x1200x400 należy wykonać w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP55. Proponuje się obudowę szeregową np. TS8 produkcji Rittal. Rozdzielnicę RG oraz rozdzielnice RZH, RPG i RT muszą być zastosowane tego samego typu i producenta.

Wewnątrz pola I rozdzielnic RG zostanie zamontowany istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej wraz z przekładnikami toru prądowego, natomiast w polu II zostanie zamontowana następująca aparatura:

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

- przełącznik wyboru zasilania „I-0-II BYPASS”,
- układ SZR,
- ochronnik przepięć kl. B+C,
- analizator sieci,
- rozłączniki bezpiecznikowe do zasilania poszczególnych obwodów:
 - Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy,
 - Rozdzielniczy technologicznej RT,
 - Rozdzielniczy zestawu hydroforowego RZH,
 - Rozdzielniczy pomp głębinowych RPG,
 - Rozdzielniczy układu kompensacji mocy biernej RBK,
 - Rozdzielniczy budynku socjalnego/byłej agregatorowni R1,
 - Rozdzielniczy budynku technicznego R2,
- aparatura zabezpieczająca obwody ogólnego przeznaczenia,

Zasilaniem podstawowym rozdzielniczy głównej stanowić będzie energia elektryczna ze złącza kablowego. Natomiast zasilaniem rezerwowym będzie stanowić stacjonarny agregat prądotwórczy. Rodzaj źródła zasilania wybierany będzie przełącznikiem I-0-II z opcją Bypassu. W pozycji „I” zasilanie RG odbywać się będzie z układu SZR, natomiast w pozycji „II” bezpośrednio z sieci, z pominięciem układu SZR i agregatu. Proponuje się zainstalowanie przełącznika typu SIRCOVER BYPASS I-0-II produkcji SOCOMEC. Agregat prądotwórczy zainstalowany zostanie na zewnątrz SUW zgodnie z rysunkiem A1.

Projektuje się układ automatycznego załączenia rezerwy SZR, który będzie oparty na stycznikach DILM225 wyposażonych w blokady mechaniczne i elektryczne. Układem SZR sterować będzie sterownik ALT600, który zasilany zostanie z zasilacza UPS.

Przed wejściem do budynku SUW zamontowany będzie wyłącznik pożarowy, który będzie podłączony do układu SZR oraz do agregatu prądotwórczego.

Projektuje się zainstalowanie analizatora parametrów sieci, który wykorzystywany będzie do monitorowania i rejestrowania parametrów zasilania. Analizator powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU, umożliwiając przesył danych za pośrednictwem sterownika głównego 1A1 do stanowiska komputerowego z aplikacją SCADA. Analizator sieci powinien być zasilany z zasilacza UPS.

3.3. Opis rozdzielniczy technologicznej RT

Rozdzielnicę technologiczną RT projektuje się na bazie obudowy TS8 produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pompy płuczające, dmuchawy, sprężarki powietrza, pomp wody osadowej i pozostałych urządzeń technologicznych. Rozdzielnica RT należy posadowić w budynku SUW

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linią kablową YKY 5x10 z rozdzielnicy głównej RG.

3.4. Opis rozdzielnicy zestawu pomp hydroforowych RZH

Rozdzielnicę zestawu pomp hydroforowych projektuje się na bazie obudowy TS8 produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pompy hydroforowe. Rozdzielnica RZH zostanie zainstalowana obok rozdzielnicy RPG i zasilona zostanie linią kablową YKY 5x35 z rozdzielnicy głównej RG.

3.5. Opis rozdzielnicy zestawu pomp głębinowych RPG

Rozdzielnicę pomp głębinowych projektuje się na bazie obudowy TS8 produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pompy. Rozdzielnica RPG zostanie zainstalowana obok rozdzielnicy RT i zasilona zostanie linią kablową YKY 5x35 z rozdzielnicy głównej RG.

3.6. Agregat prądotwórczy

Projektuje się zainstalowanie stacjonarnego agregatu prądotwórczego w obudowie o mocy podstawowej 103kVA. Agregat zostanie zainstalowany w na terenie SUW zgodnie z rysunkiem A1. Agregat zapewni zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych SUW i instalacji ogólnego przeznaczenia. Agregat sterowany będzie ze sterownika SZR. W przypadku awarii zasilania podstawowego podejmie prace (do 15sekund).

Zespół prądotwórczy powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego i generatora synchronicznego.

Dodatkowo zespół prądotwórczy powinien:

a) zawierać:

- kompletna instalację paliwową, smarowania i elektryczno-rozruchową,
- układ ładowania akumulatorów,
- układ podgrzewu oleju,
- zbiornik paliwa,
- sterownik agregatu, wyposażony w graficzny panel operatorski oraz w przyciski umożliwiające wybór pracy jako: manualna, automatyczna, testowa,
- złącze Ethernetowe z obsługą protokołu Modbus TCP, w celu przesyłania danych do centralnego sterownika i dalej do systemu wizualizacji,
- elektroniczny układ pomiarowy (napięcia, prądy, moce, poziom paliwa, itp., dane będą przesyłane do wizualizacji),

b) charakteryzować się:

- niską zawartością harmonicznych prądu generowanego przez prądnice,
- niską poziomem hałasu,

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Do agregatu należy ułożyć linie kablowe zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz bednarkę FeZn 25x4.

Parametry zespołu prądotwórczego:

- moc podstawowa:	103 kVA /82 kW
- napięcie znamionowe:	3x400V/230V
- częstotliwość:	50Hz
- znamionowy współczynnik mocy:	0,8
- rodzaj prądu:	przemienny, trójfazowy
- typ:	stacjonarny,
- układ regulacji:	elektroniczny, automatyczny
- czas pracy bez tankowania dla 100%	~20h
- zbiornik paliwa	160l
- wymiary:	950x2650x1450 (szer x dłu x wys)

Agregat prądotwórczy należy posadowić na fundamencie, który należy wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjno-budowlanej.

Proponuje się zainstalowanie agregatu prądotwórczego np. typu TJ114PE-5A produkcji SILCO.

3.7. Kable i przewody

a) zewnętrzne

Linie kablowe zasilające i sterownicze należy układać tak, jak pokazano to na rysunku A1. Należy je układać w wykopie na głębokości 0,7m, na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10cm. Kable należy oznaczyć podając jego typ, kierunek i numer obwodu. Po ułożeniu, kable należy zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu. Następnie należy oznaczyć trasę kabla, układając na całym odcinku niebieską folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm. Po zakończeniu prac rowy należy zasypać.

Kable należy wprowadzać do budynku na głębokości co najmniej 0,4m przez termokurczliwy przepust murowy pochylony na zewnątrz budynku. Przepust w otworze ściany zewnętrznej należy uszczelnić natryskiwaną twardniejącą pianką. Po wciągnięciu kabla obkurcza się na nim oba końce przepustu.

b) wewnętrzne

Przewody wewnątrz budynku należy układać w ocynkowanych korytach siatkowych np. produkcji Cablofil. Plan tras koryt kablowych przedstawiono na rysunku A3. Przewody siłowe należy oddzielić od przewodów sterowniczych układając je w oddzielnych korytach oddalonych od siebie o co najmniej 20cm. Odcinki pionowe, które rozprowadzają przewody do konkretnych urządzeń, należy układać w rurkach RB20 przymocowanych do ściany za pomocą specjalnych uchwytów.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

3.8. Część ogólnie-elektryczna

3.8.1. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych należy ułożyć przewodem JZ-500 3x2,5 do odbiorników jednofazowych z wyjątkiem przepływowych ogrzewaczy wody (JZ-3x4) i JZ-500 5x2,5 do gniazd trójfazowych, tak jak to pokazano na rysunku A5. Wzdłuż tras poziomych przewody należy układać w ocynkowanych korytkach siatkowych np. produkcji Cablofil, natomiast odcinki pionowe (końcowe) w rurkach instalacyjnych RB20 przymocowanych uchwytyami do ściany. Należy stosować gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co najmniej IP44 wyposażone w styk ochronny.

3.8.2. Instalacje ogrzewania

W hali SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne wykorzystywane będzie w sytuacjach dłuższego postoju stacji, aby zapobiec obniżeniu temperatury poniżej 6 °C. W skład ogrzewania będą wchodzić grzejniki elektryczne o mocy 1,5kW każdy, wyposażone w termostat. W sezonie zimowym źródłem ciepła będzie woda przepływająca przez armaturę instalacji technologicznej, a grzejniki elektryczne traktowane są jako ogrzewanie awaryjne. Grzejniki należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem A5.

3.8.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła

Przeanalizowano racjonalność wykorzystania źródeł ciepła. Zaprojektowane grzejniki elektryczne są rozwiązaniem wykorzystywanym tylko w sytuacjach długoterminowego wyłączenia pracy SUW co jest sytuacją niemal niemożliwą z uwagi, że SUW jest jedynym źródłem wody dla wsi. W czasie normalnej pracy źródłem ciepła jest energia z wydobywanej wody o temperaturze stałej w roku ok. 9°C przepływającej przez instalację technologiczną, która ma dużą pojemność. Przepływ to 60 m³/h. Ciepło uzyskiwane jest w zasadzie produktem ubocznym dla podstawowej funkcji SUW, czyli zaopatrzenia ludności w wodę. Każdy inny system ogrzewania będzie wymagał bezprzedmiotowych, wysokich kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

3.8.4. Instalacja oświetleniowa

Wewnętrzną instalację oświetleniową projektuje się wykorzystując oprawy świetlówkowe typu OPK-TCW060 o mocy 2x58W i oprawy OPK-TCW060 Aw 2x58W. Oprawy OPK-TCW060 Aw 2x58W wyposażone w moduł baterii i stanowią oświetlenie awaryjne pomieszczenia. Instalację oświetleniową zaprojektowaną w oparciu o obliczenia natężenia oświetlenia wykonane programem DIALux.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić przewodem JZ-500 4x1,5. Oprawy należy zamontować na łańcuszkach na wysokości ok 4m. Instalację oświetleniową należy rozprowadzić tak, jak to pokazano na rysunku A6.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Na terenie SUW i przy studniach głębinowych projektuje się wymianę istniejących słupów oświetleniowych (10 sztuk) na aluminiowe słupy typu SAL-60 o wysokości 6m, które będą montowane na fundamencie B-60 Rosa. Na słupach należy zamontować oprawy LED np. typu ATLANTIS LED o następujących parametrach:

- napięcie zasilania 230V AC,
- moc całkowita 43W,
- temperatura barwowa 3500K,
- strumień świetlny oprawy 3400lm,
- efektywność świetlna 79lm/W,
- stopień ochrony IP66,
- temperatura pracy -40°C..+50°C,

Do każdego słupa należy doprowadzić linia kablową YKY 4x10 i bednarkę FeZn 25x4. Rozmieszczenie słupów oświetleniowych przedstawiono na rys A1.

3.9. Budynek stacji uzdatniania wody

3.9.1. Opis ogólny technologii

Projektowana SUW w ciągu technologicznym będzie zawierała następujące urządzenia:

- 3 pompy głębinowe,
- 2 aeratory ciśnieniowe,
- 4 filtry ciśnieniowe wraz z osprzętem,
- 2 zbiorniki wody uzdatnionej,
- zestaw hydroforowy składający się z 4 pomp,
- dmuchawę powietrza,
- pompę płuczącą,
- sprężarkę powietrza,
- 2 pompy wody nadosadowej,
- układy dezynfekcji: pompa dozująca podchloryn sodu,

Woda ze studni tłoczona będzie do zbiorników retencyjnych za pomocą pomp głębinowych przez układ dwustopniowej filtracji, który składał się będzie z aeratora i 2 równolegle połączonych filtrów. Stamtąd za pomocą zestawu pomp hydroforowych woda tłoczona będzie do sieci. Pompa płuczająca i dmuchawa powietrza wykorzystywane będą w procesie regeneracji filtrów.

3.9.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW

3.9.2.1. Opis systemu sterowania

Sterowanie procesem technologicznym uzdatniania wody będzie oparte na bazie sterowników swobodnie programowalnych np. S7-1200 produkcji Siemens. Idea sterowania SUW będzie następująca.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

W rozdzielnicy technologicznej RT zamontowany zostanie sterownik główny 1A1, który będzie odpowiedzialny za sterowanie całym procesem technologicznym oraz za jego kontrolę. Sterownik ten wyposażony będzie w moduł komunikacyjny do sieci Ethernet. Dane zebrane z całego systemu będą wyświetlane na panelu operatorskim oraz będą przesyłane do istniejącego komputera PC z zainstalowaną aplikacją wizualizacji SCADA MILKOMATIC. Komputer jest zainstalowany w stacji uzdatniania wody „Zachód” i będzie odpowiedzialny m.in. za archiwizację i wizualizację procesu technologicznego. Panel operatorski będzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy technologicznej, umożliwiając lokalny przegląd parametrów i sterowanie pracą stacji.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez sterownik główny:

- kontrola procesu uzdatniania wody,
- zbieranie informacji z przetworników poziomu wód umieszczonych w zbiorniku wody uzdatnionej, studniach głębinowych,
- wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania wody,
- wybór, sterowanie i kontrola pracy pomp głębinowych,
- sterowanie pracą aeratorów ciśnieniowych,
- sterowanie pracą zestawu dozującego,
- sterowanie i kontrola pracy pompy płuczającej i dmuchawy powietrza,
- zbieranie informacji z przepływomierzy elektromagnetycznych,
- kontrola procesu uzdatniania wody,
- sterowanie wyzwalaniem i przebiegiem regeneracji,
- sterowanie przepustnicami na filtrach,
- odczyt danych przez magistralę RS485 i Modbus RTU z analizatora sieci i przepływomierzy elektromagnetycznych,
- komunikacja z aplikacją SCADA i sterownikiem zestawu hydroforowego,

Automatyka sterowania stacją uzdatniania wody została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej dalszą pracę w przypadku awarii sterownika PLC (układu automatycznego). W tym celu umożliwiono pracę większości urządzeń w trybie automatycznym, jak i ręcznym, sterowanych od czujników awaryjnych. Wybór trybu sterowania dokonywany będzie przełącznikami AUTO–0–RĘCZNE, umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnicy RT i RZH.

3.9.2.2. Pompy głębinowe

a) zasilanie

Woda dla SUW czerpana będzie przez trzy agregaty pompowe umieszczone w studniach nr 9, 11A, 14A o mocach odpowiednio 11kW, 11kW i 13kW. Pompy zasilane będą z nowoprojektowanej rozdzielnicy RPG za pośrednictwem indywidualnej przetwornicy częstotliwości np. Vacon NXS. Zaprojektowany typ przetwornicy umożliwia zasilanie silników oddalonych do 300m od przetwornicy.

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

W układzie automatyki w jednym czasie może pracować dowolna liczba pomp z określoną wydajnością, pod warunkiem, aby nie przekroczyć wydajności nominalnej SUW wynoszącej 60m³/h. Należy wprowadzić zabezpieczenia minimalnej częstotliwości pracy pomp wynoszącej 30Hz. Praca z niższą częstotliwością zmniejszy wydajność chłodzenia i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia silnika pompy.

Przetwornice częstotliwości będą wyposażone w moduł komunikacyjny OPT-CI obsługujące protokół Modbus TCP. Dane z przetwornic będą odczytywane przez sterownik PLC i przesyłane dalej do aplikacji SCADA.

Pompy zasilane będą ekranowanymi liniami kablowymi 2YSLCY-JB BK 4G25, które trzeba doprowadzić do obudowy każdej studni. Istniejące linie kablowe zasilające pompy należy unieczynnić i ułożyć nowe zgodnie z rysunkiem A1. Do połączenia kabla zasilającego z agregatem pompowym należy wykorzystać kable firmowe dostarczone z pompą. Jako obudowa studni zainstalowana zostanie obudowa typu Lange. W obudowie zainstalowane jest fabryczna grzałka z termostatem. Dodatkowo należy doinstalować czujnik otwarcia obudowy. W studni należy zainstalować sondę hydrostatyczną głębokości.

b) sterowanie

Pompy sterowane będą z rozdzielnic RT. Każda z pomp wyposażona będzie w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat” oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy bądź awarii. Dodatkowo zamontowany będzie przełącznik wyboru źródła sygnału sterującego dla pracy automatycznej (PG.S0). Przełączniki i lampki sygnalizacyjne zostaną umieszczone na płycie czołowej rozdzielnic RT.

W trybie automatycznym „Automat” praca pomp będzie sterowana od poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. W zależności od wybranego przełącznikiem źródła sygnału sterującego możliwa jest następująca praca automatyczna:

- od sterownika PLC wg nastawionych progów (możliwa edycja) poziomu w zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej (sygnał 4-20mA). Przy obniżeniu się poziomu wody poniżej pierwszego progu załączana jest pompa w gotowości o najkrótszym czasie pracy. Gdy mimo pracy poziom spadnie poniżej drugiego progu załącza się kolejna pompa z określoną wydajnością. Wydajność sumaryczna pomp nie może przekroczyć wydajności nominalnej SUW wynoszącej 60m³/h. Pompy będą pracowały, aż osiągną pełne napełnienie zbiorników retencyjnych.

- od awaryjnych czujników poziomu - od pływaków zamontowanych w zbiornikach retencyjnych. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu załącza się zawsze tylko jedna pompa z częstotliwością ustawioną na stałe w przetwornicy częstotliwości. Pracująca pompa automatycznie blokuje pracę pozostałych pomp. Pompa wyłączana jest, gdy zbiorniki retencyjne napełnią się. Ten rodzaj sterowania umożliwia pracę automatyczną pomp w przypadku awarii sterownika

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

PLC. Układ sterowania został tak zaprojektowany, że mimo wyboru źródła sygnału sterującego na „sterowanie PLC”, to i tak w przypadku awarii sterownika PLC automatycznie zostanie przełączony na sterowanie od czujników awaryjnych bez interwencji obsługi.

W trybie sterowania ze sterownika PLC załączana jest zawsze ta pompa o najkrótszym czasie pracy z wszystkich pomp będących w gotowości elektrycznej. Algorytm taki zapewni równomierne zużywanie się pomp. Pompy są dodatkowo zabezpieczone od suchobiegu przez kontrole prądów pobieranych przez silniki oraz przez sondy konduktometryczne zamontowane w każdej studni.

3.9.2.3. Pompa płucząca. Dmuchawa powietrza

a) zasilanie

Pompa płucząca (7,5kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (7,5kW, 3x400V) będą zasilane z układu miękkiego rozruchu. Zasilanie do poszczególnych urządzeń należy doprowadzić przewodami JZ-500 4x2,5.

b) sterowanie

Dmuchawa, jak i pompa płucząca załączane będą kolejno w trakcie procesu regeneracji filtrów. Urządzenia te będą wyposażone w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat”. Wybór trybu pracy dokonywany będzie przełącznikami umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnicy RT. W trybie ręcznym pompa i dmuchawa załączane będą bezpośrednio do pracy. W trybie automatycznym urządzeniami sterować będzie sterownik. Pompa płucząca od pracy na sucho zabezpieczona będzie z układu sond konduktometrycznych zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i wibracyjnego czujnika poziomu wkręconego w kolektor ssący.

Do pracy dmuchawy wykorzystywany jest zawór rozruchowy (24VDC, NO), który powinien zamknąć się po czasie ok. 3 sek. od rozpoczęcia rozruchu. Zawór ten pełni również funkcję zabezpieczenia przed wodą mogącą dostać się do dmuchawy po zakończeniu procesu płukania.

W trakcie pracy pompy płuczącej przepustnica PPY (zamontowana na rurociągu wody płuczącej) otwierana jest automatycznie. Przepływomierz zainstalowany na rurociągu wody płuczącej wykorzystywany jest do kontrolowania intensywności płukania jak i zliczenia ilości wody zużytej na płukanie.

3.9.2.4. Sprężarka powietrza

Zaprojektowano sprężarkę powietrza o mocy 2,2kW, która zasilana będzie napięciem 3x400V. Sprężarka wyposażona będzie w autonomiczny sterownik z wyświetlaczem LCD np. Sigma Control 2, który będzie mierzył aktualne ciśnienie i sterował pracą silnika, aby utrzymać ciśnienie powietrza w nastawionych granicach. Sterownik sprężarki będzie kontrolował wszystkie parametry pracy i informował o konieczności przeprowadzenia serwisu na ekranie wyświetlacza. Sterownik sprężarki wyposażony będzie w kartę komunikacyjną Modbus RTU

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

slave umożliwiającą odczyt aktualnych parametrów pracy sprężarki przez sterownik główny PLC i przesłanie ich dalej do systemu nadrzędnego SCADA.

Parametry przesyłane do systemu nadrzędnego:

- ciśnienie aktualne i zadana histereza pracy,
- czas pracy,
- czasy do wykonania czynności serwisowych (np. wymiana oleju, filtrów, separatora, itp),
- alarmy i ostrzeżenia,

W rozdzielnicy RT zamontowany zostanie wyłącznik silnikowy, zabezpieczający obwód zasilania przed zwarciem i przeciążeniem prądowym. Zasilanie do sprężarki należy doprowadzić przewodem JZ-500 5x1,5.

3.9.2.5. Zbiorniki wody uzdatnionej

Uzdatniona woda będzie magazynowana w 2 projektowanych zbiornikach retencyjnych.

Zbiorniki zostaną opomiarowane przez:

- przetwornik hydrostatyczny poziomy wyposażony w wyjście 4-20mA,
- zawieszakowe sondy konduktometryczne (5 sond),

Sygnał z przetwornika hydrostatycznego będzie podłączony przez separator i ochronnik przepięć do sterownika 1A1, gdzie nastąpi jego przeskalowanie na odpowiednią jednostkę pomiaru (m³, wysokość słupa wody w metrach lub %). Na podstawie tego sygnału oraz wartości zadanych sterowane będą pompy głębinowe

Umieszczone wewnątrz sondy konduktometryczne będą używane do sterowania napełnianiem zbiornika w trybie ręcznym (awaryjnym, bez udziału sterownika) oraz w trybie automatycznym w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.

3.9.2.6. Sterowanie pracą filtrów

Każdy z czterech filtrów wyposażony będzie w 5 przepustnic z napędem pneumatycznym dwustronnego działania wraz z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24VDC. Każda przepustnica wyposażone będzie w wyłączniki krańcowe położenia.

Przepustnice sterowane będą przez sterownik 1A1 wg zaprogramowanego algorytmu regeneracji filtrów za pośrednictwem modułów wejść/wyjść.

Przepustnice główne (Y1-woda surowa, Y2-woda uzdatniona) każdego filtra należy w stanie beznapięciowym ustawić w pozycji otwartej, natomiast pozostałe w pozycji zamkniętej. Taka konfiguracja ustawienia przepustnic umożliwi przepływ wody przez filtry w przypadku awarii napięcia sterowniczego 24VDC lub sterownika. Przepustnica wlotowa filtra Y1 będzie wyposażona w pozycjoner elektropneumatyczny, który na podstawie aktualnego przepływu wody przez filtr będzie regulował przepływ do wartości zadanej, aby utrzymać jednolity przez

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

filtry na danym stopniu filtracji. Proces regulacji będzie realizowany przez sterownik PLC.

Sekwencje pracy i płukania filtrów

Stan pracy	Nr etapu	Etap płukania	Czas trwania	Przepustnice					Pompy		
				F1Y1 F2Y1 F3Y1 F4Y1	F1Y2 F2Y2 F3Y2 F4Y2	F1Y3 F2Y3 F3Y3 F4Y3	F1Y4 F2Y4 F3Y4 F4Y4	F1Y6 F2Y6 F3Y6 F4Y6			
				Wlot	Wylot	Popłuczyny	Płukanie od dołu /wzruszanie powietrzem	Pierwszy filtrat	Dmuchawa DP	Pompa płuczająca PP	Pompa głębinowa
STANDBY				X	X						
PRACA				X	X						X
Płukanie	1	Przygotowanie filtra	5 sek								
	2	Spust ciśnienia	T1					X			
	3	Spust wody	T2			X		X			
	4	Wzruszanie powietrzem	T3			X	X		X		
	5	Płukanie w przeciwrzędzie	T4			X	X			X	
	6	Spust pierwszego filtratu	T5	X				X			X

Czasy T1-T5 muszą być edytowalne z poziomu panela operatorskiego i SCADA

3.9.2.7. Sterowanie pracą aeratora ciśnieniowego A1 i A2

Woda ze studni głębinowej doprowadzona będzie do aeratora A1, gdzie zostanie napowietrzona i odgazowana. W dalszej kolejności przepływnie do odźlaziaczy i do kolejnego aeratora A2.

Aeratory zostaną wyposażone w armaturę kontrolno-sterującą poziom lustra wody. Do kontroli i sygnalizacji poziomu wody zastosowana będzie sonda konduktometryczna (trój prętowa) np. Elcluwo-201+Elcluwo114S produkcji Elektromontex, natomiast elementami wykonawczymi dopuszczającymi/spuszczającymi powietrze będą dwa zawory elektromagnetyczne 24V DC. Z sondy konduktometrycznej uzyskane będą sygnały o poziomie minimalnym i maksymalnym wody w aeratorze. Sygnały te będą trafiały do sterownika 1A1,

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

który wg zaprogramowanego algorytmu będzie realizował proces napowietrzania i odgazowania wody. Sygnały o poziomie z aeratorów iysterowaniu zaworów wyświetlane będą w stacji operatorskiej i dyspozytorni.

3.9.2.8. Zasilanie i sterowanie zestawem dozującym

Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany będzie zestaw dozujący np. typu: DDC produkcji Grundfos.

a) zasilanie

Do pompy dozującej należy doprowadzić kabel JZ-500 3x2,5, który należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z modułem różnicowoprądowym. Napięcie zasilające podawane będzie na pompkę poprzez przełącznik umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej.

b) sterowanie

Wydajność pompki sterowana będzie sygnałem 4-20mA, proporcjonalnie do aktualnego przepływu wody za pośrednictwem sterownika głównego 1A1. W zależności od wybranego punktu dozowania (na zbiorniki retencyjne lub bezpośrednio do sieci) wartości przepływu sterującego będzie suma przepływu z przepływomierzy WS1, WS2, WS3 lub WU1. Wybór przepływomierzy sterujących powinna być możliwa z poziomu panela operatorskiego.

Pompa wyposażona będzie w lancę ssawną z dwoma pływakami. Dolny pływak (suchobiegi) będzie zatrzymywał pracę pompki, a drugi sygnalizujący niski poziom odczynnika w zbiorniku. Obydwa sygnały należy podłączyć do sterownika PLC.

3.9.2.9. Zestaw pomp hydroforowych

W SUW zainstalowany zostanie zestaw pompowy składający się z czterech pomp o mocy 11kW każda.

a) zasilanie

Pompy zasilane będą z rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH. Zasilanie do każdej pompy należy doprowadzić przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x4.

Każda z pomp będzie zasilana bezpośrednio z niezależnej przetwornicy częstotliwości, które będą zabudowane w rozdzielnicy RZH. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone będą przez sondy konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz od wibracyjnego czujnika suchobiegu wkręconego w kolektor ssącym zestawu hydroforowego.

b) sterowanie

Pracą zestawu hydroforowego sterować będzie sterownik programowalny 2A1, za pośrednictwem którego wszystkie informacje o stanie pracy zestawu przekazywane będą do panela operatorskiego i systemu wizualizacji. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pośrednictwem przetwornika ciśnienia zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowane ciśnienie wody wyjściowej na sieć zamienione będzie na sygnał 4-20mA

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

podawany do modułu analogowego sterownika. W torze pomiarowym, w celu ochrony sterownika przed przypadkowymi przepięciami mogącymi wystąpić w linii pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany będzie separator sygnałów analogowych.

Stabilizacja ciśnienia realizowana jest poprzez zmianę wydajności pomp (zmiana prędkości obrotowej) za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości, np. produkcji VACON. Jeżeli zapotrzebowanie na wodę wzrasta wtedy rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. O ile wydajność jednej pompy nie pokrywa zapotrzebowania na wodę, włącza się następna pompa. Układ sterowania cały czas analizuje czas pracy poszczególnych pomp i w taki sposób załącza je do pracy, aby ich zużycie było w miarę jednakowe. Ten sposób sterowania zapewnia równomierne zużycie wszystkich pomp. Zasadniczym trybem pracy zestawu pompowego jest tryb automatyczny, tzn. załączona jest przetwornica częstotliwości i wszystkie przełączniki wyboru pracy są w położeniu „praca automatyczna”. W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje parametry do wartości zaprogramowanych w sterowniku.

Na elewacji rozdzielnicy RZH zamontowane zostaną lampki sygnalizujące pracę lub awarie pomp oraz przełączniki wyboru trybu pracy „Ręka–0– Auto”. Tryb pracy ręczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawioną na stałe częstotliwością pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany będzie przełącznik 1-0, za pomocą którego będzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:

- pozycja „0”- praca automatyczna ze stałą częstotliwością od wyłączników ciśnieniowych i przekaźnika programowalnego. W tym trybie pracy ciśnienie w kolektorze tłocznym będzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach zamontowanych w kolektorze tłocznym.
- pozycja „1” – pełna praca automatyczna, z regulacją wydajności każdej pompy ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym.

Przewidziane jest sterowanie pomp przez sterownik w przypadku awarii przetwornika ciśnienia. W układzie takim sterownik po wykryciu awarii automatycznie przejdzie na sterowanie pomp od sygnałów z wyłączników ciśnieniowych. Natomiast w przypadku awarii sterownika, układ automatycznie przełączy się na sterowanie od wyłączników ciśnieniowych.

Falowniki zestawu będą podłączone do sterownika przez magistrale Ethernet. Dane pomiędzy urządzeniami wymieniane będą za pośrednictwem protokołu Modbus TCP. Takie połączenie umożliwia pełny monitoring pracy falowników.

3.9.2.10. Wizualizacja pracy stacji

Do wizualizacji pracy stacji wykorzystany będzie kolorowy panel operatorski zamontowany na płycie czołowej rozdzielnicy RT, jak i komputer stacjonarny, zlokalizowany w siedzibie eksploatatora, tj. stacji uzdatniania wody w Zachód w

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Lidzbarku Warmińskim. Dane pomiędzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami będą przesyłane poprzez sieć Internet, za pośrednictwem szyfrowanego połączenia tunelowego VPN. W tym celu w rozdzielnicy RT jak i w SUW Zachód należy zainstalować przemysłowe routery (np. EDR-810-VPN-2GSFP-T produkcji Moxa) wyposażone w funkcje połączeń VPN. Dostawca internetu dla SUW Północ i Zachód powinien zapewnić statyczne adresy IP.

Podgląd lokalny pracy stacji będzie odbywał się na kolorowym panelu operatorskim o przekątnej panelu nie mniejszej niż 9" (np. TP900 Comfort produkcji Siemens), na którym wyświetlane będą parametry pracy stacji, jak również komunikaty o zaistniałych awariach.

Główna wizualizacja, o pełnej funkcjonalności SCADA zrealizowana będzie na istniejącym komputerze stacjonarnym z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA MILKOMATIC. W chwili obecnej na SUW Zachód jest zainstalowane oprogramowanie MILKOMATIC, na którym wizualizowany proces stacji uzdatniania wody Zachód. Istniejąca licencja pozwala na wytworzenie aplikacji bez limitu ilości zmiennych, w związku z tym nie ma konieczności zakupu dodatkowych licencji. Istniejąca aplikacja wizualizacji należy rozbudować o dodatkowe ekrany synoptyczne związane ze SUW Północ spełniających poniższe wymagania:

- graficzną prezentację procesu technologicznego,
- zdalną kontrolę pracy stacji,
- wpływanie na proces – zmiana ustawień pracy stacji,
- informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach,
- wyzwolenie regeneracji filtrów na żądanie,
- wyświetlanie stanu pracy urządzeń technologicznych (praca, awaria, otwarty, zamknięty),
- podgląd poziomów wody w zbiornikach i ciśnienia wody tłoczzonej na sieć,
- archiwizacja parametrów procesowych pracy stacji, alarmów, wyzwalanych regeneracji,
- wyświetlanie przebiegów sygnałów analogowych,
- kontrola i archiwizacja parametrów energii elektrycznej,
- raportowanie produkcji wody i zużycia energii elektrycznej,
- zarządzanie poziomami dostępu,
- i wiele innych.

Zestawienie danych przesyłanych do wizualizacji

Lp.	Opis
1	Poziom wody w zbiornikach retencyjnych
2	Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni głębinowych
3	Przepływ i stan liczników wody uzdatnionej WU1
4	Przepływ i stan licznika wody płuczającej WP1
5	Ciśnienie wody uzdatnionej dla zestawu hydroforowego,

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

6	Kontrola ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych
7	Stan pracy pomp głębinowych, płuczającej, pomp hydroforowych, pomp nadosadowych, dmuchawy powietrza (praca, stop, awaria, zdalne sterowanie, gotowość elektryczna itp.)
8	Czas pracy pomp głębinowych, płuczającej, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych
9	Licznik uruchomień i awarii pomp głębinowych, płuczającej, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych
10	Częstotliwość wystawiania falowników pomp głębinowych i hydroforowych
11	Prąd, energia pobrana, przez pompy głębinowe, hydroforowe
12	Parametry zasilania z analizatora sieci (napięcia fazowe, międzyfazowe, prądy fazowe, cos fi, moc i energia czynna i bierna)
13	Parametry pracy regulatora mocy biernej (cos fi, załączone stopnie)
14	Czasy i objętości wody filtrów do rozpoczęcia regeneracji
15	Przebieg procesu regeneracji każdego filtra (etap, czasy do końca etapu i regeneracji)
16	Liczniki regeneracji filtrów
17	Wystawianie przepustnic filtrów, sygnalizacja nieprawidłowych pozycji
18	Zdalne przesterowanie przepustnicami filtrów
19	Wystawianie elektrozaworów aeratora ciśnieniowego
20	Nastawy parametrów regeneracji filtrów (czasy poszczególnych etapów, objętości i czas do wyzwolenia regeneracji)
21	Nastawy zbiorników retencyjnych (poziom: przelew, załączenia/wyłączenia pompy głębinowej, płukania filtrów, alarmowy minimum, sucho biegu zestawu pomp hydroforowych)
22	Nastawy pracy zestawów pomp hydroforowych (ciśnienie zadane, histereza)
23	Nastawy pracy aeratorów
24	Stan pracy filtrów (filtracja, stop, regeneracja, sterowanie ręczne, odstawienie od regeneracji, wyłączenie z instalacji)
25	Stan pracy aeratorów (sterowanie automatyczne/ręczne)
26	Parametry pracy sprężarki powietrza (ciśnienia aktualne, zadane, czasy pracy i do wykonania czynności serwisowych)

Zestawienie alarmów filtrów (F1, F2, F3, F4)

Lp.	Opis
1	Regeneracja rozpoczęta automatycznie
2	Regeneracja rozpoczęta przez operatora panelu operatorskiego
3	Regeneracja rozpoczęta przez operatora komputera
4	Regeneracja zakończona sukcesem

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

5	Regeneracja zatrzymana przez operatora panelu operatorskiego
6	Regeneracja zatrzymana przez operatora komputera
7	Regeneracja zatrzymana przez awarie
8	Regeneracja zakończona z błędami
9	Brak przepływu wody płuczającej w trakcie regeneracji
10	Niski przepływ wody płuczającej w trakcie regeneracji
11	Przekroczony przepływ wody płuczającej w trakcie regeneracji
12	Wymagane jest przeprowadzenie procesu regeneracji
13	Załączone tryb ręcznego sterowania przepustnicami - regeneracja automatyczna zablokowana
14	Odstawiono od regeneracji automatycznych
15	Wyłączono z pracy – filtr zamknięty
16	Przekroczony czas trwania regeneracji

Zestawienie alarmów dla każdej pompy

Lp.	Opis
1	Awaria - brak potwierdzenia pracy pompy
2	Awaria - przeciążenie silnika - wyłącznik silnikowy / awaria falownika*
5	Awaria - układ kontroli pracy silnika*
6	Awaria - uszkodzenie softstartu *
7	Awaria - brak przepływu*
8	Brak gotowości elektrycznej do pracy
9	Załączono tryb zdalnego sterowania
10	Załączono silnik w trybie zdalnego sterowania

* obowiązuje, gdy pompa jest wyposażona w odpowiednie urządzenia (np. wodomierz, softstart itp.).

3.9.2.11. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Zaprojektowano system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oparty na urządzeniach produkcji np. Satel dla następujących obiektów:

- budynek stacji uzdatniania wody
- obudowy studzienne studni nr 9,11a i 14a,
- zbiorniki retencyjne nr 1 i 2,

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji (centrala, manipulatory, czujki i sygnalizatory) muszą być certyfikowane co najmniej 2 stopniem ochrony wg normy EN50131.

Instalacja składać się będzie z następujących elementów:

- centrala alarmowa INTEGRA 128 (1 szt.),
- cyfrowe czujki dualne zamontowane w hali SUW (6 szt.),
- magnetyczne czujki otwarcia obudów studziennych i włączów zbiorników retencyjnych (5 szt.),

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

- manipulatora wyposażonego w klawiaturę i wyświetlacz LCD (1 szt.),
- sygnalizatory świetlno-akustyczne (1 szt.),
- modem GSM powiadamiający wiadomościami SMS odpowiednie służby (1 szt.),

System ochrony podzielono na dwie strefy:

1 – hala stacji uzdatniania wody

2 – obudowy studzienne, zbiorniki retencyjne.

Instalacje należy wykonać zgodnie z rysunkiem A8.

Typy urządzeń podano na schematach elektrycznych.

W każdej obudowie studziennej i zbiorniku retencyjnym będą zainstalowane zarówno mechaniczne czujniki otwarcia jak i magnetyczne. Mechaniczne czujnik będą podpięte pod sterownik PLC i system wizualizacji, natomiast magnetyczne pod centralę alarmową.

3.10. Urządzenia pomiarowe

3.10.1. Opis urządzeń pomiarowych

W układzie AKPiA występują następujące urządzenia pomiarowe:

Urządzenie	Ilość
Przepływomierz elektromagnetyczny wody surowej (WS1, WS2, WS3)	3
Przepływomierz elektromagnetyczny wody uzdatnionej (WU1, WU2)	2
Przepływomierz elektromagnetyczny wody płuczącej (WP)	1
Zespół sond konduktometrycznych studni głębinowych PG1, PG2, PG3	3
Przetwornik hydrostatyczny głębokości zbiornikach retencyjnych	2
Zespół sond konduktometrycznych zbiorników retencyjnych	2
Presostaty ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych	2
Presostaty ciśnienia wody uzdatnionej (układ awaryjnego sterowania zestawem pomp hydroforowych)	2
Przetworniki ciśnienia wody	4
Wibracyjny czujnik suchobiegu wkręcone w kolektor pomp hydroforowych	1

Hydrostatyczne sondy głębokości i przetwornik ciśnienia wyposażone są w wyjście prądowe 4-20mA. Sygnały te należy odseparować galwanicznie od sterowników za pomocą separatorów i ochronników przepięć.

Informacje o aktualnym przepływie i sumarycznym stanie licznika przepływomierzy elektromagnetycznych odczytywane będą przez magistralę RS485 poprzez protokół Modbus RTU.

3.10.2. Zestawienie przyrządów pomiarowych

Lp.	P&ID	Nazwa/typ	Pomiar	Wyjście	Zakres pomiarowy	Zasilanie
1	WS1	Przepływomierz elektromagnetyczny/ FM Magflo 5100W z	Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni 9	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

2	WS2	przetwornikiem MAG6000	Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni 14A	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
3	WS3		Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni 11A	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
4	WP		Przepływ i stan licznika wody płuczającej	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
5	WU1		Przepływ i stan licznika wody uzdatnionej tłoczzonej do sieci – osiedle Astronomów	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
6	WU2		Przepływ i stan licznika wody uzdatnionej tłoczzonej do sieci – z/do sieci Zachód	RS485 (Modbus RTU)	-	230VAC
7	ZbU1.LI1	Przetwornik hydrostatyczny	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU1	4-20mA	0-10 mH_2O + kabel 15mb	Z pętli prądowej
8	ZbU2.LI1	głębokości SG25 Aplisens	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU2	4-20mA	0-10 mH_2O + kabel 15mb	Z pętli prądowej
9	PG1.LI1	Przetwornik	Poziom lustra wody w studni nr 9	4-20mA	0-25 mH_2O + kabel 45mb	Z pętli prądowej
10	PG2.LI1	hydrostatyczny	Poziom lustra wody w studni nr 14A	4-20mA	0-25 mH_2O + kabel 45mb	Z pętli prądowej
11	PG3.LI1	głębokości SG25 Aplisens	Poziom lustra wody w studni nr 11A	4-20mA	0-25 mH_2O + kabel 45mb	Z pętli prądowej
12	ZbU1.U2	Sondy konduktometryczne Elcluwo 114S + 5x SW- CE	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU1			-
13	ZbU2.U2	Sondy konduktometryczne Elcluwo 114S + SW-CE	Poziom wody zbiornika retencyjnego ZbU2			-
14	PI1	Przetwornik ciśnienia AS Aplisens	Ciśnienie wody surowej	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
15	PI2		Ciśnienie wody po I stopniu filtracji	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
16	PI3		Ciśnienie wody po II stopniu filtracji	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej
17	1PH.PI1		Ciśnienie wody w kolektorze tłocznym zestawu hydroforowego ZH1	4-20mA	0-10 bar	Z pętli prądowej

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

18	1PH_PL	Presostat ciśnienia wody KPI35 Danfoss	Niskie ciśnienie wody uzdatnionej ZH1	stykowe	-0,2-8 bar	-
19	1PH_PH	Presostat ciśnienia wody KPI35 Danfoss	Wysokie ciśnienie wody uzdatnionej ZH1	stykowe	-0,2-8 bar	-
20	PAH	Presostat ciśnienia KPI35 Danfoss	Ciśnienie powietrza do aeracji	stykowe	-0,2-8 bar	-
21	PZH	Presostat ciśnienia KPI35 Danfoss	Ciśnienie powietrza do sterowania przepustnicami	stykowe	-0,2-8 bar	-
22	PH.L1	Wibracyjny czujnik poziomu FTL31, Endress+Hauser	Suchobieg w kolektorze ssącym pomp hydroforowych	stykowe		230V

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy

Lp.	Punkt zasilania	Nazwa odbiornika	Moc czynna zainstalowana P[kW]	Współczynnik mocy cosφ	Moc bierna zainstalowana Q[kvar]
1	Rozdzielnica technologiczna RT	Dmuchawa powietrza DP	7,50	0,79	5,82
2		Pompa płuczająca PP	7,50	0,84	4,84
3		Sprężarka powietrza SP1	2,20	0,86	1,31
4		Zestaw dozujący ZD1	0,03	0,86	0,02
5		Pompa wody nadosadowej PNos1	0,95	0,86	0,56
6		Pompa wody nadosadowej PNos2	0,95	0,86	0,56
7		AKPIA	0,50	0,80	0,38
		Suma	19,63	0,82	13,49
8	Rozdzielnica pomp głębiniowych RPG	Pompa głębinowa PG1 w studni nr 9	11,00	0,82	7,68
9		Pompa głębinowa PG2 w studni nr 11A	11,00	0,82	7,68
10		Pompa głębinowa PG3 w studni nr 14A	13,00	0,82	9,07
11		Ogrzewanie obudowy studni 9	0,20	1,00	0,00
12		Ogrzewanie obudowy studni 11A	0,20	1,00	0,00
13		Ogrzewanie obudowy studni 14A	0,20	1,00	0,00
		Suma	35,60	0,82	24,43
14	Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH	Pompa hydroforowa 1PH1	11,00	0,87	6,23
15		Pompa hydroforowa 1PH2	11,00	0,87	6,23
16		Pompa hydroforowa 1PH3	11,00	0,87	6,23
17		Pompa hydroforowa 1PH4	11,00	0,87	6,23
18		AKPIA	0,50	0,80	0,38
		Suma	44,50	0,87	25,31
19	Instalacje ogólnoelektryczne	Ogrzewacz elektryczny 25E1	1,50	1,00	0,00
20		Ogrzewacz elektryczny 25E2	1,50	1,00	0,00
21		Ogrzewacz elektryczny 25E3	1,50	1,00	0,00
22		Ogrzewacz elektryczny 25E4	1,50	1,00	0,00
23		Ogrzewacz elektryczny 25E5	1,50	1,00	0,00
24		Ogrzewacz elektryczny 25E6	1,00	1,00	0,00
25		Ogrzewacz elektryczny 25E7	1,00	1,00	0,00
26		Przepływowy ogrzewacz wody 26E1	3,70	1,00	0,00
27		Przepływowy ogrzewacz wody 26E2	3,70	1,00	0,00
28		Oświetlenie wewn. hali SUW(13x2x56W)	1,51	0,80	1,13
29		Oświetlenie zewnętrzne - studnia nr	0,20	0,95	0,07
30		Oświetlenie zewnętrzne - studnia nr 11A	0,10	0,95	0,03
31		Oświetlenie zewnętrzne teren SUW	0,60	0,95	0,20
32		Osuszacz powietrza Os1	5,00	0,89	2,56
		Suma	24,31	0,987	3,99
		Razem	124,04	0,88	67,22

Parametry projektowanej instalacji:

Napięcie zasilania: = 230/400V

Moc czynna zainstalowana: = 124kW

Współczynnik jednoczesności: $k_j = 0,60$

Moc czynna obliczeniowa: = 74,40 kW

Prąd obliczeniowy: =116A

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Współczynnik mocy: $\cos \varphi = 0,928$ ($\tan \varphi = 0,4$)

Układ sieciowy: TN-C-S

4.2. Dobór przekroju kabli zasilających

Np. Kabel zasilający rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH

Rozdzielnica RZH będzie zasilana kablem YKY 5x35

a) ze względu na nagrzewanie prądem roboczym $I_Z \geq I_B$

$$P_{obl} = 44,50 \text{ kW}$$

$$I_B = \frac{P_{obl}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{44500}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,87} = 74 \text{ A}$$

Obciążalność długotrwała kabla o przekroju 35 mm^2 (sposób ułożenia C) wg PN-IEC 60364-5-523 wynosi: $I_Z = 119 \text{ A}$.

Warunek $I_Z \geq I_B \Rightarrow 119 \text{ A} \geq 74 \text{ A}$ spełniony.

Jako zabezpieczenie kabla zasilającego rozdzielnicę RZH zastosowano wkładki bezpiecznikowe gG100 o prądzie znamionowym 100A.

b) ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-43:1999 charakterystyka urządzenia zabezpieczającego przewody przed przeciążeniem powinna spełniać dwa warunki:

$$\textbf{A)} I_B \leq I_n \leq I_Z$$

Gdzie:

I_B - prąd obliczeniowy

I_n - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

I_Z - obciążalność długotrwała przewodu

$74 \text{ A} < 100 \text{ A} < 119 \text{ A}$ - warunek jest spełniony.

$$\textbf{B)} I_2 \leq 1,45 \cdot I_Z$$

I_2 - najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie.

Prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych wynosi: $I_2 = 1,6 \cdot I_n$

Powyższy warunek przyjmuje postać: $1,6 \cdot I_n \leq 1,45 \cdot I_Z$

$$1,6 \cdot 100 \text{ A} \leq 1,45 \cdot 119 \text{ A} \Rightarrow 160 \text{ A} \leq 173 \text{ A}$$

Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x35 są spełnione.

c) ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

W instalacjach przemysłowych dopuszcza się 3% spadek napięcia pomiędzy rozdzielnicą główną a odbiorczą, przy uwzględnieniu konduktywności miedzi na „gorąco” (temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale dla izolacji PVC = 70°C).

$$\gamma_{70} = \frac{\gamma_{20}}{1 + 0,004(\tau_{dd} - \tau_{oo})} = \frac{56}{1 + 0,004(70 - 20)} = 46,67 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$$

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

$l=6m$

$$\Delta U_{\%} = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{I_B \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma_{70} \cdot s \cdot U} = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{74 \cdot 6 \cdot 0,87}{46,67 \cdot 35 \cdot 400} = 0,10\%$$

Wymagane w tym względzie warunki dla kabla YKY 5x35 są spełnione.

d) ze względu na skuteczność ochrony przeciw porażeniowej

Obliczenia impedancji pętli zwarcia:

d.1. System energetyczny:

Na podstawie pomiarów impedancja pętli zwarcia w istniejącej rozdzielnicy głównej wykonanych w dniu 10.12.2016, miernikiem parametrów instalacji elektrycznej MPI-520, numer seryjny 724671 produkcji Sonel,

$$R_s = 0,08\Omega \quad X_s = 0,06\Omega \quad U_n = 240V \quad I_{k''} = 2,22kA$$

d.4. Kabel zasilający rozdzielnicę RZH – YKY 5x35

$l=6 m$

$s=35 mm^2$

przewodność kabla na „gorąco” (PVC 70 °C)

$$\gamma_{70} = \frac{\gamma_{20}}{1 + 0.004(\tau_{dd} - \tau_{oo})} = \frac{56}{1 + 0.004(70 - 20)} = 46,67 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

$X'_k = 0.08 \frac{m\Omega}{m}$ reaktancja jednostkowa dla kabli niskiego napięcia i przewodów

instalacyjnych

$$R_{kRZH} = \frac{l}{\gamma_{70} \cdot s} = \frac{6}{46,67 \cdot 35} = 3.6 \cdot 10^{-3} \Omega$$

$$X_{kRZH} = X'_k l = 0.08 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot 6 = 0.5 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Prąd zwarcia wynosi:

$$I''_{K \min ZK} = \frac{c_{\min} \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_s + 2R_{kRZH})^2 + (X_s + 2X_{kRZH})^2}} =$$

$$= \frac{0.95 \cdot 400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(80 + 2 \cdot 3,4)^2 + (60 + 2 \cdot 0.5)^2 \cdot 10^{-3}}} = 2060A$$

Według normy PN-HD 60364-4-41:2009 maksymalny czas wyłączenia zwarcia w obwodach rozdzielczych nie powinien być dłuższy niż 5 sekund, natomiast dla obwodów końcowych o prądzie nie przekraczającym 32A powinien wynosić <0,2 sekundy.

Prąd wyłączenia wkładki bezpiecznikowej gG100A dla czasu $t=5s$ wynosi $I_a=595A$

$$I''_{K \min ZK} > I_a \text{ ochrona skuteczna}$$

Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Dobór pozostałych przekroi kabli zasilających

Urządzenie	Parametry odbioru				Linia zasilająca				Zabezpieczenie					Sprawdzenie kabla ze względu na:											
	Moc urządzenia	Współczynnik mocy	Współczynnik jednoczesności	Prąd obliczeniowy	Typ kabla	Obciążalność długotrwała kabla	Przekrój	Długość	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Współczynnik wyzwalacza przeciążeniowego	Współczynnik wyzwalacza zwarcowego	Prąd zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego	Nagrzewanie prądem roboczym			Nagrzewanie prądem przeciążeniowym			Spadek napięcia	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej				
														Iz	>	IB	I2	<	Iz*1,45		ΔU	Ik"	>	Ioff (In,toff)	toff
Pb	cos fi	kj	IB		Iz	s	l		In	kpg	I/In	I2=In*kpg	Iz	>	IB	I2	<	Iz*1,45	ΔU	Ik"	>	Ioff (In,toff)	toff		
[kW]	[-]	[-]	[A]		[A]	[mm2]	[m]		[A]	[-]	[-]	[A]	[A]		[A]	[A]		[A]	[%]	[A]		[A]	[sek]		
Kabel zasilający rozdzielnicę RG	124,0	0,93	0,60	116	2x YAKY 4x120 - istn.	157,0	120,0	0	gG125A	125	1,60	-	200,00	157,0	>	116	200,0	<	227,7	0,0	2193,9	>	723,0	<5	
Ogrzewacz elektryczny 25E1	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	20	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	6,5	23,2	<	37,7	1,0	513,2	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E2	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	31	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	6,5	23,2	<	37,7	1,5	356,8	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E3	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	43	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	6,5	23,2	<	37,7	2,1	267,6	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E4	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	31	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	6,5	23,2	<	37,7	1,5	356,8	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E5	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	17	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	6,5	23,2	<	37,7	0,8	582,5	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E6	1,0	1,00	1,00	4,35	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	16	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	4,3	23,2	<	37,7	0,5	609,9	>	80,0	<0,2	
Ogrzewacz elektryczny 25E7	1,0	1,00	1,00	4,35	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	13	CKN6-16 1N/B/003	16	1,45	5,00	23,20	26,0	>	4,3	23,2	<	37,7	0,4	709,7	>	80,0	<0,2	
Przepływowy ogrzewacz wody 26E1	3,7	1,00	1,00	16,09	JZ-500 3x4	32,0	4,0	14	CKN6-20 1N/B/003	20	1,45	5,00	29,00	32,0	>	16,1	29,0	<	46,4	1,0	920,8	>	100,0	<0,2	
Przepływowy ogrzewacz wody 26E2	3,7	1,00	1,00	16,09	JZ-500 3x4	32,0	4,0	13	CKN6-20 1N/B/003	20	1,45	5,00	29,00	32,0	>	16,1	29,0	<	46,4	1,0	962,7	>	100,0	<0,2	
SUW(13x2x56W)	1,5	0,80	1,00	8,20	JZ-500 4x1,5	19,0	1,5	62	CLS6 B10	10	1,45	5,00	14,50	19,0	>	8,2	14,5	<	27,6	5,0	118,4	>	50,0	<0,2	
Oświetlenie zewnętrzne - studnia nr 9,14A	0,2	0,95	1,00	0,92	YKY 4x10	52,0	10,0	270	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	52,0	>	0,9	8,7	<	75,4	0,4	176,7	>	30,0	<0,2	
Oświetlenie zewnętrzne - studnia nr 11A	0,1	0,95	1,00	0,46	YKY 4x10	52,0	10,0	236	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	52,0	>	0,5	8,7	<	75,4	0,2	200,2	>	30,0	<0,2	
Oświetlenie zewnętrzne teren SUW	0,6	0,95	1,00	2,75	YKY 4x10	52,0	10,0	230	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	52,0	>	2,7	8,7	<	75,4	1,1	205,0	>	30,0	<0,2	
Osuszacz powietrza Os1	5,0	0,89	1,00	8,11	JZ-500 5x2,5	24,0	2,5	16	CLS6 C16/3	16	1,45	10,00	23,20	24,0	>	8,1	23,2	<	34,8	0,4	609,9	>	160,0	<0,2	

Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Urządzenie	Parametry odbioru				Linia zasilająca				Zabezpieczenie					Sprawdzenie kabla ze względu na:										
	Moc urządzenia	Współczynnik mocy	Współczynnik jednoczesności	Prąd obliczeniowy	Typ kabla	Obciążalność długotrwała kabla	Przekrój	Długość	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Współczynnik wyzwalacza przeciążeniowego	Współczynnik wyzwalacza zwarcowego	Prąd zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego	Nagrzewanie prądem roboczym	Nagrzewanie prądem przeciążeniowym			Spadek napięcia	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej					
	Pb	cos fi	kj	IB		Iz	s	l		In	kpg	I/n	I2=In*kpg		Iz	>	IB		I2	<	Iz*1,45	ΔU	Ik"	>
	[kW]	[-]	[-]	[A]	[-]	[A]	[mm2]	[m]		[A]	[-]	[-]	[A]	[A]		[A]		[A]		[A]	[%]	[A]		[A]
Kabel zasilający rozdzielnicę RT	19,6	0,82	0,50	17,19	YKY 5x10	57,0	10,0	8	gG40A	40	1,60	-	64,00	57,0	>	17,2	64,0	<	82,7	0,1	1691,9	>	195,0	<5
Dmuchawa powietrza DP	7,5	0,79	1,00	13,70	JZ-500 4x2,5	24,0	2,5	36	PKZM0-16	16	1,15	14,00	18,40	24,0	>	13,7	18,4	<	34,8	1,4	298,7	>	224,0	<0,2
Pompa płuczająca PP	7,5	0,84	1,00	12,89	JZ-500 4x2,5	24,0	2,5	27	PKZM0-16	16	1,15	14,00	18,40	24,0	>	12,9	18,4	<	34,8	1,1	377,7	>	224,0	<0,2
Sprężarka powietrza SP1	2,2	0,86	1,00	3,69	JZ-500 5x1,5	19,0	1,5	25	PKZM0-6,3	6	1,45	14,00	9,14	19,0	>	3,7	9,1	<	27,6	0,5	264,0	>	88,2	<0,2
Zestaw dozujący ZD1	0,0	0,86	1,00	0,15	JZ-500 3x2,5	26,0	2,5	21	CKN6-6 1N/B/003	6	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,2	8,7	<	37,7	0,0	458,4	>	30,0	<0,2
Pompa wody nadosadowej PNos1	1,0	0,86	1,00	1,59	YKY 4x2,5	26,0	2,5	100	PKZM0-2,5	3	1,45	14,00	3,63	26,0	>	1,6	3,6	<	37,7	0,5	119,9	>	35,0	<0,2
Pompa wody nadosadowej PNos2	1,0	0,86	1,00	1,59	YKY 4x2,5	26,0	2,5	100	PKZM0-2,5	3	1,45	14,00	3,63	26,0	>	1,6	3,6	<	37,7	0,5	119,9	>	35,0	<0,2
Kabel zasilający rozdzielnicę RZH	44,5	0,87	1,00	73,89	YKY 5x35	119,0	35,0	6	gG100A	100	1,60	-	160,00	119,0	>	73,9	160,0	<	172,6	0,1	2059,7	>	595,0	<5
Pompa hydroforowa 1PH1	11,0	0,87	1,00	18,25	2YSLCY-J 4x4	32,0	4,0	28	DO2 gL25A	25	1,60	-	40,00	32,0	>	18,2	40,0	<	46,4	1,0	558,5	>	229,1	<0,2
Pompa hydroforowa 1PH2	11,0	0,87	1,00	18,25	2YSLCY-J 4x4	32,0	4,0	29	DO2 gL25A	25	1,60	-	40,00	32,0	>	18,2	40,0	<	46,4	1,1	543,8	>	229,1	<0,2
Pompa hydroforowa 1PH3	11,0	0,87	1,00	18,25	2YSLCY-J 4x4	32,0	4,0	31	DO2 gL25A	25	1,60	-	40,00	32,0	>	18,2	40,0	<	46,4	1,1	516,7	>	229,1	<0,2
Pompa hydroforowa 1PH4	11,0	0,87	1,00	18,25	2YSLCY-J 4x4	32,0	4,0	32	DO2 gL25A	25	1,60	-	40,00	32,0	>	18,2	40,0	<	46,4	1,2	504,1	>	229,1	<0,2
AKPIA	0,5	0,80	1,00	3,02	LgY1,5	19,0	1,5	20	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	19,0	>	3,0	8,7	<	27,6	0,6	331,5	>	30,0	<0,2
Kabel zasilający rozdzielnicę RPG	35,6	0,82	1,00	62,32	YKY 5x35	119,0	35,0	7	gG100A	100	1,60	-	160,00	119,0	>	62,3	160,0	<	172,6	0,1	2038,7	>	595,0	<5
Pompa głębinowa PG1 w studni nr 9	11,0	0,82	1,00	26,00	2YSLCY-JB BK 4G25/ OGL 4x25	86,0	25,0	221	DO2 gL32A	32	1,60	-	51,20	86,0	>	26,0	51,2	<	124,7	1,7	561,3	>	268,0	<0,2
Pompa głębinowa PG2 w studni nr 11A	11,0	0,82	1,00	26,00	2YSLCY-JB BK 4G25/ OGL 4x25	86,0	25,0	262	DO2 gL32A	32	1,60	-	51,20	86,0	>	26,0	51,2	<	124,7	2,1	476,2	>	268,0	<0,2
Pompa głębinowa PG3 w studni nr 14A	13,0	0,82	1,00	30,00	2YSLCY-JB BK 4G25/ OGL 4x25	86,0	25,0	259	DO2 gL35A	35	1,60	-	56,00	86,0	>	30,0	56,0	<	124,7	2,4	481,5	>	335,0	<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 9	0,2	1,00	1,00	0,87	YKY 3x4	26,0	4,0	185	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,9	8,7	<	37,7	0,7	110,6	>	30,0	<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 11A	0,2	1,00	1,00	0,87	YKY 3x4	26,0	4,0	225	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,9	8,7	<	37,7	0,9	90,9	>	30,0	<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 14A	0,2	1,00	1,00	0,87	YKY 3x4	26,0	4,0	220	CLS6 B6	6	1,45	5,00	8,70	26,0	>	0,9	8,7	<	37,7	0,9	93,0	>	30,0	<0,2

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

4.3. Dobór układu kompensacji mocy biernej

Dobór układu kompensacji mocy biernej należy dokonać na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej po uruchomieniu instalacji.

Układ kompensacji mocy biernej powinien być wyposażony w mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Regulator powinien być wyposażony w interfejs RS485 wspierający protokół Modbus RTU, który będzie podłączony do sterownika nadrzędnego PLC.

Ze względu na zamontowane przemienniki częstotliwości w sieci będą występować wyższe harmoniczne, dlatego też układ kompensacji mocy biernej musi być wyposażony w dławiki filtrujące.

5. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową urządzeń technicznych układu technologicznego zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w PN-HD-60364-4-443:2006. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych stacji zaprojektowano ochronnik przepięciowy klasy B+C np. SP-B+C/3 produkcji Eaton, ograniczający udary napięciowe do poziomu 1,4kV. Ochronnik należy zamontować w rozdzielnicy głównej.

W hali SUW należy wykonać połączenia wyrównawcze tak jak pokazano na rysunku A8, zgodnie z PN-IEC 60364.

Wokół budynku stacji uzdatniania wody należy wykonać nowy uziom o rezystancji $\leq 10 \text{ Ohm}$.

Na budynku SUW należy istniejącą instalację odgromową zlikwidować i wykonać nową, zgodnie z aktualnymi normami.

6. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę podstawową zastosowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim (izolacja przewodów, osłony rozdzielnic). Jako dodatkowy system ochrony od porażień wykorzystano układy samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) na bazie wyłączników samoczynnych, wyłączników silnikowych i wyłączników różnicowoprądowych. Wykonanie instalacji w stacji SUW powinno być zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41:2009 dla układu sieciowego TN-C i TN-S.

7. Uwagi końcowe

-Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP,

- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać odpowiednie pomiary kontrolne:

- natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012
- instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008:

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

- ✓ ciągłość przewodów ochronnych,
 - ✓ rezystancji uziemienia,
 - ✓ instalacji odgromowej,
 - ✓ impedancji pętli zwarciowej,
 - ✓ sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły
- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika,
- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować instrukcję eksploatacji urządzeń i zapoznać z nią obsługę.

Zestawienie materiałowe rozdzielnicy głównej RG – POLE I

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Producent	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x600x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2	0Tr1, 0Tr2, 0Tr3	Przekładnik prądowy	200A/5A kl. 0,2		3
3	F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6/3	Eaton	1
4	XZ	Złączki gwintowane 120mm ²			

Zestawienie materiałowe rozdzielnicy głównej RG – POLE II

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Producent	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x1200x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2	Q0	Rozłącznik I-0-II	Sircover bypass I-0-II 200A	Socomec	1
3	Z1.F1, Z2.F1.	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK1	ETI Polam	2
4	F1, RT.F1, RBK.F1, RZH.F1, RPG.F1, R1.F1, R2.F1, R3.F1	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK00	ETI Polam	8
5	Z2.F3	Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi DO2 16A	Z-SLS/CEK gG16A	ETI Polam	1
6		Wkładki bezpiecznikowe	WT-1/gG125A	ETI Polam	6
7		Wkładki bezpiecznikowe	WT-00/gG125A	ETI Polam	3
8		Wkładki bezpiecznikowe	DO2/ gG100A	ETI Polam	6
9		Wkładki bezpiecznikowe	DO2/ gG40A	ETI Polam	3
10		Wkładki bezpiecznikowe	DO2/ gG25A	ETI Polam	6
11		Wkładki bezpiecznikowe	DO2/ gG80A	ETI Polam	3
12	Z1.F2, Z2.F2	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B2/3	Eaton	2
13	VM	Ochronnik przepięciowy B+C	SP-B+C/3+1	Eaton	1
14	Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3, Z2.H1, Z2.H2, Z2.H3,	Lampka sygnalizacyjna biała, LED 230VAC	M22-L-W + M22-A + M22- LED230-W	Eaton	6
15	2U1	Analizator sieci	PM5111	Schneider Electric	1
16	2TR1, 2TR2, 2TR3, RBK_Tr1 - L1	Przekładnik prądowy	200A/5A, kl. 0,2		4
17	SZR.A1	Sterownik układu SZR	ALT600	Lovato	1
18	SZR.V1	Zasilacz UPS 1000VA	APC1000	APC	1
19	SZR.K1, SZR.K2	Stycznik I=225A, AC3, Un=230V	DILM225-10 230VAC	Eaton	2
20	SZR.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C16	Eaton	1
21	SZR.F2	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C10	Eaton	1

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2		<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA			

22	2F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6/3	Eaton	1
23	20F1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-6/1N/C/003	Eaton	1
24	21F1	Wyłącznik różnicowoprądowy	CFI6-63/4/003	Eaton	1
25	21F2, 27F4	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C16/3	Eaton	2
26	22F1, 22F2, 22F3, 22F4, 22F5, 22F6, 22F7, 25F1, 25F2, 25F3, 25F4, 25F5, 22F6, 22F7, 27F1, 27F2,	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-16 1N/B/003	Eaton	16
27	26F1, 26F2	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-20 1N/B/003	Eaton	2
28	23F1, 24F11, 24F21, 24F31	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B10	Eaton	1
29	24F0, 24F10, 24F20, 24F30	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	4
30	24K1, 24K2, 24K3	Stycznik instalacyjny dwupolowy, 40A, 230V	Z-SCH230/40-20	Eaton	3
31	24S1, 24S2, 24S3	Przełącznik krzywkowy (1-0-2)	4G10-52-U	Apator	3
32	24B1	Zegar astronomiczny	PCZ526	F&F	1

Zestawienie materiałowe rozdzielnic technologicznej RT

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Produce nt	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x1200x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2	UKF.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-C2/3	Eaton	1
3	UKF.U1	Czujnik kolejności i zaniku fazy	CKF-B	F&F	1
4	UKF.K1, UKF.K2, PG1.K1, PG1.K3, PG2.K1, PG2.K3, PG3.K1, PG3.K3, ZbU.KSuch, ZbU.KPG,	Przełącznik pomocniczy 4polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.8.230 + 94.04+92.02	Finder	10
5	PG1.K2, PG1.K4, PG1.K5, PG2.K2, PG2.K4, PG2.K5, PG3.K2, PG3.K4, PG3.K5, ZbU1.K1, ZbU1.K2, ZbU1.K3, ZbU1.K4, ZbU1.K5, ZbU1.K6, ZbU2.K1, ZbU2.K2, ZbU2.K3, ZbU2.K4, ZbU2.K5, ZbU2.K6, ZbU1.K10, ZbU2.K10,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.230 + 95.05+92.02	Finder	23
6	PG1.K0, PG2.K0, PG3.K0, GSM.K0, ZD1.K0, PP.K0, DP.K0, PNOs1.K0, PNOs2.K0, AW.K1, AW.K2, DO.K1, DO.K2, DO.K3, DO.K4, PPY.K1, PPY.K2, F1Y1.K1, F1Y1.K2, F1Y2.K1, F1Y2.K2,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.024 +95.05+92.02	Finder	59

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2			Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy	
Branża elektryczna i AKPiA					
	F1Y3.K1, F1Y3.K2, F1Y4.K1, F1Y4.K2, F1Y6.K1, F1Y6.K2, F2Y1.K1, F2Y1.K2, F2Y2.K1, F2Y2.K2, F2Y3.K1, F2Y3.K2, F2Y4.K1, F2Y4.K2, F2Y6.K1, F2Y6.K2, F3Y1.K1, F3Y1.K2, F3Y2.K1, F3Y2.K2, F3Y3.K1, F3Y3.K2, F3Y4.K1, F3Y4.K2, F3Y6.K1, F3Y6.K2, F4Y1.K1, F4Y1.K2, F4Y2.K1, F4Y2.K2, F4Y3.K1, F4Y3.K2, F4Y4.K1, F4Y4.K2, F4Y6.K1, F4Y6.K2, PAH.K1, PZH.K1,				
7	0F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-C10	Eaton	1
8	SP1.Q1	Wyłącznik silnikowy 6,3A	PKZM0-6,3	Eaton	1
9	DP.Q1, PP.Q1	Wyłącznik silnikowy	PKZM0-16	Eaton	2
10	PNOs1.Q1, PNOs2.Q1	Wyłącznik silnikowy	PKZM0-4	Eaton	2
11		Styki pomocnicze do PKZM0	NHI-21	Eaton	5
12	DP.V1, PP.V1,	Softstart 16A, 3x400V	DS7-342SX016N0-N	Eaton	2
13	DP.F1, PP.F1, WU1.F1, WU2.F1, WS1.F1, WS2.F1, WS3.F1, WP.F1, WF1.F1, WF2.F1, WF3.F1, WF4.F1, PNOs1.F1, PNOs2.F1, PG1.F1, PG2.F1, OG3.F1, ZbU.F1, ZbU1.F1, ZbU1.F2, ZbU2.F1, ZbU2.F2, A12.F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	23
14	PP.S1, DP.S1, PG1.S1, PG2.S1, PG3.S1,	Przełącznik krzywkowy (1-0-2)	4G10-52-U	Apator	5
15	ZD1.S1, ZbU.S0, PG.S0	Przełącznik krzywkowy (1-0)	4G10-91-U	Apator	3
16	DP.KT1	Przełącznik czasowy – opóźnione zał.	MT-TUA-17S-11- 9240	Relpol	1
17	ZD1.F1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-6 1N/B/003	Eaton	1
18	PNOs1.K1, PNOs2.F1	Stycznik I=7A, Un=230V, AC3	DILM7-10	Eaton	2
19	PG1.H1, PG2.H1,PG3.H1, DP.H1, PP.H1, PNOs1.H1, PNOs2.H1,	Lampka sygnalizacyjna zielona, LED 230VAC	M22-L-G + M22-A + M22-LED230-G	Eaton	7
20	PG1.H2, PG2.H2, PG3.H2 DP.H2, PP.H2, PNOs1.H2, PNOs2.H2,	Lampka sygnalizacyjna czerwona, LED 230VAC	M22-L-R + M22-A + M22-LED230-R	Eaton	7
21	UPS.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C10	Eaton	1
22	UPS.V1	Zasilacz UPS	APC500VA	APC	1
23	GSM.F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C2	Eaton	1
24	GSM.GN	Gniazdo 230V na szynę TS35	Z-SD230	Eaton	1

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

25	ZbU1.U3, ZbU2.U3, A12.U1	Czterokanałowy sygnalizator poziomu cieczy	Elcluwo 114S	Elektromo ntex	3
26	1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 2F2, 2F3	Złączka z wkładką bezpiecznikową	SFR.4/C24	Cabur	6
27	1F1, 2F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C4	Eaton	2
28	1Z1, 2Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-60-24	Mean Weel	2
29	ZbU1.U1, ZbU2.U1	Separator pętli prądowej 4- 20mA	ZSP-41	Aplisens	2
30	PG1.U1, PG2.U1, PG3.U1, PI1.U1, PI2.U1, PI3.U1, ZbOs.U1	Separator pętli prądowej 4- 20mA	ZSP-30	Aplisens	7
31	ZbU1.U2, ZbU2.U2, PG1.U2, PG2.U2, PG3.U2, PNOs1.U2	Ochronnik przepięć	UZ-2/L	Aplisens	6
32	PG.KA	Przełącznik pomocniczy 4polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.9.024 + 94.04+92.02	Finder	1
33	1A1	Sterownik programowalny CPU1215C DC/DC/RLY	6ES7215-1HG40- 0XB0	Siemens	1
34	1A2, 1A3	Moduł wej./wyj. cyfrowych, Sm1223 16DI/16DO RLY	6ES7223-1PL32- 0XB0	Siemens	2
35	1A4, 1A5, 1A6	Moduł wej. cyfrowych, Sm1221 16DI	6ES7221-1BH32- 0XB0	Siemens	3
36	1A7	Moduł wej. analogowych SM1231 8AI	6ES7231-4HF32- 0XB0	Siemens	1
37	1A8	Moduł wej./wyj. analogowych SM1234 4AI/2AQ	6ES7234-4HE32- 0XB0	Siemens	1
38	1A9	Karta wyjść analogowych: 1AQ, SB1232	6ES7232-4HA30- 0XB0	Siemens	1
39	1A01,	Moduł procesora komunikacyjnego RS485, CM1241 RS485	6ES7241-1CH32- 0XB0	Siemens	1
40	B0	Panel operatorski TP900 Comfort Color PN	6AV2124-0JC01- 0AX0	Siemens	1
41	C0	Switch ethernetowy	EKI2528	Advantec h	1
42	Rout1, Rout2	Router przemysłowy z VPN	EDR-810-VPN- 2GSFP-T	Moxa	2

Zestawienie materiałowe rozdzielnic zestawu hydroforowego RZH

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Produce nt	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x1000x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2		Łącznik szynowy	BR4-7	Ergom	1
3	0F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C6	Eaton	1
4	0TM	Termostat	NSYCC0TH0	Schneider Electric	1
5	0WT1, 0WT2	Wentylator z filtrem	NSYCVF300M 230PF	Schneider Electric	2
6	1PH1.V1, 1PH2.V1, 1PH3.V1, 1PH4.V1,	Falownik 11,0kW, 3x400V, z filtrem sieciowym i RFI, Modbus TCP	VACON 0100-3L- 0023-5-FLOW	Vacon	4

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2		Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA			

7	1PH1.F1, 1PH2.F1, 1PH3.F1, 1PH4.F1,	Rozłącznik bezpiecznikowy + wkładki bezpiecznikowe	Z-SHL/3 CH10x38 gL25A	Eaton	4
8	1PH1.F2, 1PH2.F2, 1PH3.F2, 1PH4.F2, 1PH.F1,	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	5
9	1F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C4	Eaton	1
10	1F3, 1F4, 1F5, 1F6	Złączka z wkładką bezpiecznikową	SFR.4/C24	Cabur	4
11	UPS.V1	Zasilacz UPS 325VA	APC325VA	APC	1
12	1PH1.H1, 1PH2.H1, 1PH3.H1, 1PH4.H1,	Lampka sygnalizacyjna zielona, LED 230VAC	M22-L-G + M22-A + M22-LED230-G	Eaton	4
13	1PH1.H2, 1PH2.H2, 1PH3.H2, 1PH4.H2	Lampka sygnalizacyjna czerwona, LED 230VAC	M22-L-R + M22-A + M22-LED230-R	Eaton	4
14	1PH1.S1, 1PH2.S1, 1PH3.S1, 1PH4.S1	Przełącznik krzywkowy (1-0- 2)	4G10-52-U	Apator	4
15	1PH.S0	Przełącznik krzywkowy (1-0)	4G10-91-U	Apator	1
16	1PH.K1, 1PH.K2, UPS.K1,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.230 + 95.05+92.02	Finder	3
17	1PH1.K0, 1PH2.K0, 1PH3.K0, 1PH4.K0, PH.Ksuch2	Przełącznik pomocniczy 2polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.024 +95.05+92.02	Finder	5
18	1PH.KA, 1PH.Ksuch1, 1PH.Ksuch2	Przełącznik pomocniczy 4polowy 24VDC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	59.34.7.024 + 94.04+92.02	Finder	3
19	1PH.U1, 1PH.U2	Separator sygnałów analogowych 4-20mA	ZSP-41	Aplisens	2
20	2A1	Sterownik programowalny CPU1214C DC/DC/Rly	6ES7214-1HG40- 0XB0	Siemens	1
21	2A2	Moduł wej. Cyfrowych, Sm1221 16DI	6ES7221-1BH32- 0XB0	Siemens	1
22	1Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-60-24	Mean Weel	1
23	1PH.A1	Sterownik LOGO	LOGO! 230 RC	Siemens	1
24	2C0	Switch ethernetowy	EKI2528	Advantec h	1

Zestawienie materiałowe rozdzielnic pomp głębinowych RPG

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa	Typ	Produce nt	Ilość
1		Rozdzielnica stojąca 2000x1000x400+cokół 100mm	TS8	Rittal	1
2		Łącznik szynowy	BR4-7	Ergom	1
3	0F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C6	Eaton	1
4	1F1	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 C4	Eaton	1
5	0TM	Termostat	NSYCC0TH0	Schneider Electric	1
6	0WT1, 0WT2	Wentylator z filtrem	NSYCVF300M 230PF	Schneider Electric	2
7	1PG1.V1, 1PG2.V1,	Falownik 31A, 3x400V, z filtrem sieciowym i RFI, Modbus TCP	VACON NXS 0031- 5A2H1	Vacon	2
8	1PG3.V1,	Falownik 30A, 3x400V, z filtrem sieciowym i RFI, Modbus TCP	VACON NXS 0038- 5A2H1	Vacon	1

Stacja uzdatniania wody PÓLNOĆ w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

9	1PG1.F1, 1PG2.F1, 1PG3.F1,	Rozłącznik bezpiecznikowy + wkładki bezpiecznikowe	Z-SLS/CEK gL40A	Eaton	3
10	1PG1.F3, 1PG2.F3, 1PG3.F3	Wyłącznik nadprądowy	CLS6 B6	Eaton	
11	1PG1.F2, 1PG2.F2, 1PG3.F2	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym	CKN6-6 1N/B/003	Eaton	3
12	1PG1.KV1, 1PG1.KV2, 1PG1.KV3, 1PG2.KV1, 1PG2.KV2, 1PG2.KV3, 1PG3.KV1, 1PG3.KV2, 1PG3.KV3,	Przełącznik pomocniczy 2polowy 230VAC + podstawa + moduł sygnalizacyjny LED	48.52.6.230 + 95.05+92.02	Finder	6
13	1Z1	Zasilacz 230VAC/24VDC, stabilizowany	DR-60-24	Mean Weel	1
14	3C1	Switch ethernetowy	EKI2525	Advantec h	1

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Zestawienie kabli i przewodów

Lp.	Oznaczenie Kabla	Skąd Miejsce	Dokąd		Typ kabla	Ilość mb
			Oznaczenie	Opis		
1	Z1.W1	ZK1	RG	Zasilanie podstawowe	YAKY 4x120 Istniejący	-
2	Z1.W2	ZK1	RG	Zasilanie podstawowe	YAKY 4x120 Istniejący	-
3	Z2.W1	RG	Agregat	Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy	YKXS 5x120	105
4	Z2.W2	RG	Agregat	Agregat prądotwórczy - zasilanie potrzeb własnych	YKY 3x2,5	105
5	Z2.W3	RG	Agregat	Agregat prądotwórczy - sterowanie	YKSLY 7x1,5	105
6	Z2.W4	RG	S1	Wyłącznik ppoż	HDgS 2x1,5	30
7	Z2.W5	RG	Agregat	Agregat prądotwórczy – blokada pracy od wyłącznika ppoż.	HDgS 2x1,5	105
8	Z2.W6	RG	Agregat	Agregat prądotwórczy – komunikacja Ethernet	XzTKMXpw 4x2x0,5	105
9	RBK1.W1	RG	RBK	Obwód pomiarowy rozdzielnic baterii kondensatorów	YKSY 2x2,5	10
10	RBK1.W2	RG	RBK	Zasilanie rozdzielnic kondensatorów RBK	YKY 5x10	10
11	RT.W1	RG	RT	Zasilanie rozdzielnic technologicznej RT	YKY 5x10	8
12	RZH.W1	RG	RZH	Zasilanie rozdzielnic zestawów hydroforowych RZH	YKY 5x35	6
13	RPG.W1	RG	RPG	Zasilanie rozdzielnic pomp głębinowych RPG	YKY 5x35	7
14	20W1	RG	OS1	Zasilanie osuszacza powietrza	JZ-500 5x2,5	16
17	21W1	RG	21Gn1	Zasilanie gniazda 3x400V 16A w hali SUW	JZ-500 5x2,5	12
18	22W1	RG	22Gn1	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	12
19	22W2	RG	22Gn2	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	20
20	22W3	RG	22Gn3	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	43
21	22W4	RG	22Gn4	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	49
22	22W5	RG	22Gn5	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	24
23	22W6	RG	22Gn6	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	20
24	22W7	RG	22Gn7	Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW	JZ-500 3x2,5	14
25	23W1	RG		Zasilanie oświetlenia wewnętrznego hali SUW	JZ-500 4x1,5	90
26	24W1	RG		Zasilanie oświetlenia zewnętrznego – teren SUW	YKY 4x10	230
27	24W2	RG		Zasilanie oświetlenia zewnętrznego – studnie nr 9 i 14A	YKY 4x10	270
28	24W3	RG		Zasilanie oświetlenia zewnętrznego – studnia nr 11	YKY 4x10	235
29	25W1	RG	25E1	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E1	JZ-500 3x2,5	20
30	25W2	RG	25E2	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E2	JZ-500 3x2,5	31
31	25W3	RG	25E3	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E3	JZ-500 3x2,5	43

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

32	25W4	RG	25E4	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E4	JZ-500 3x2,5	31
33	25W5	RG	25E5	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E5	JZ-500 3x2,5	17
34	25W6	RG	25E6	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E6	JZ-500 3x2,5	16
35	25W7	RG	25E7	Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E7	JZ-500 3x2,5	13
36	26W1	RBS	26E1	Zasilanie przepływowego ogrzewacza wody 26E1	JZ-500 3x4	14
37	26W2	RBS	26E2	Zasilanie przepływowego ogrzewacza wody 26E1	JZ-500 3x4	13
38	27W1	RG	27E1	Zasilanie gniazda 27Gn1	JZ-500 3x2,5	13
39	27W2	RG	27E2	Zasilanie gniazda 27Gn2	JZ-500 3x2,5	12
40	PG1.W1	RPG	PG1.PK1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 9	2YSLCY-JB BK 4G25	185
41	PG1.W2	PG1.PH1	PG1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 9	OGŁ 4x25	40
42	PG1.W3	RT	PG1.PK1	Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 9	YKY 3x4	185
43	PG1.W4	RT	PG1.PK1	Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 9	YKSLY 4x2,5	185
44	PG1.W5	RT	PG1.PK1	Sterowanie pompą głębinową nr 9	LiYY 7x0,75	8
45	PG2.W1	RPG	PG2.PK1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 11A	2YSLCY-JB BK 4G25	225
46	PG2.W2	PG2.PH1	PG2	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 11A	OGŁ 4x25	40
47	PG2.W3	RT	PG2.PK1	Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 11A	YKY 3x4	225
48	PG2.W4	RT	PG2.PK1	Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 11A	YKSLY 4x2,5	225
49	PG2.W5	RT	PG2.PK1	Sterowanie pompą głębinową nr 11A	LiYY 7x0,75	8
50	PG3.W1	RPG	PG3.PK1	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 14A	2YSLCY-JB BK 4G25	259
51	PG3.W2	PG3.PH1	PG3	Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 14A	OGŁ 4x25	40
52	PG3.W3	RT	PG3.PK1	Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 14A	YKY 3x4	259
53	PG3.W4	RT	PG3.PK1	Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 14A	YKSLY 4x2,5	259
54	PG3.W5	RT	PG3.PK1	Sterowanie pompą głębinową nr 14A	LiYY 7x0,75	259
55	SP1.W1	RT	SP1	Zasilanie sprężarki powietrza	JZ-500 5x1,5	25
56	DP.W1	RT	DP	Zasilanie dmuchawy powietrza	JZ-500 4x2,5	36
57	DPY.W1	RT	DPY	Zasilanie elektrozaworu rozruchowego dmuchawy	LIYY3x0,75	36
58	PP1.W1	RT	PP1	Zasilanie pompy płuczającej PP1	JZ-500 4x2,5	27
59	PPY.W1	RT	PPY	Zasilanie przepustnicy za pompą płuczającą	LIYY3x0,75	27
60	ZD1.W1	RT	ZD1	Zasilanie zestawu dozującego	JZ-500 3x2,5	21
61	ZD1.W2	RT	ZD1	Sterowania pompą dozującą i sygnalizacja poziomu chemii	LiYCY4x0,75	21
62	WU1.W1	RT	WU1	Zasilanie przepływomierza wody uzdatnionej WU1	JZ-500 3x1,5	20
63	WU2.W1	RT	WU2	Zasilanie przepływomierza wody uzdatnionej WU2	JZ-500 3x1,5	21

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

64	WP.W1	RT	WP	Zasilanie przepływomierza wody płuczającej WP	JZ-500 3x1,5	20
65	WS1.W1	RT	WS1	Zasilanie przepływomierza wody surowej WS1	JZ-500 3x1,5	26
66	WS2.W1	RT	WS2	Zasilanie przepływomierza wody surowej WS2	JZ-500 3x1,5	25
67	WS3.W1	RT	WS3	Zasilanie przepływomierza wody surowej WS3	JZ-500 3x1,5	24
68	WF1.W1	RT	WF1	Zasilanie przepływomierza filtra F1	JZ-500 3x1,5	43
69	WF2.W1	RT	WF2	Zasilanie przepływomierza filtra F2	JZ-500 3x1,5	43
70	WF3.W1	RT	WF3	Zasilanie przepływomierza filtra F3	JZ-500 3x1,5	50
71	WF4.W1	RT	WF4	Zasilanie przepływomierza filtra F4	JZ-500 3x1,5	50
72	BUS.W1	RT		Magistrala komunikacyjna Modbus RTU	O2YS(ST)CY 2x0,64	190
73	ZbU1.W1	RT	ZbU1	Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 1	YKSLY 7x1,5	110
74	ZbU1.W2	RT	ZbU1	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 1	YKSLYekw 4x1,5	110
75	ZbU1.W3	RT	ZbU1	Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1	YKSLY 4 x1,5	110
76	ZbU2.W1	RT	ZbU2	Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 2	YKSLY 7x1,5	110
77	ZbU2.W2	RT	ZbU2	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 2	YKSLYekw 4x1,5	110
78	ZbU2.W3	RT	ZbU2	Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2	YKSLY 4x1,5	110
79	PNOs1.W1	RT	PNOs1	Zasilanie pompy wody nadosadowej PNOs1	YKY 4x2,5	100
80	PNOs2.W1	RT	PNOs2	Zasilanie pompy wody nadosadowej PNOs2	YKY 4x2,5	100
81	ZbOs.W1	RT	ZBOs	Sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku popłuczyn (pomiar pływakowy)	YKSLY 4x1,5	100
82	ZbOs.W2	RT	ZBOs	Sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku popłuczyn (pomiar analogowy)	YKSLYekw 4x1,5	100
83	A1L1.W1	RT	A1.PK1:1-6	Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A1	LIYY 4x0,75	35
84	A1Y1.W1	RT	A1Y1	Zawór napowietrzania A1Y1 aeratora A1	LIYY 3x0,75	35
85	A1Y1.W1	RT	A1Y2	Zawór spustu powietrza A1Y2 aeratora A1	LIYY 3x0,75	35
86	A2L1.W1	RT	A2.PK1:1-6	Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A2	LIYY 4x0,75	48
87	A2Y1.W1	RT	A2Y1	Zawór napowietrzania A2Y1 aeratora A2	LIYY 3x0,75	48
88	A2Y2.W1	RT	A2Y2	Zawór spustu powietrza A2Y2 aeratora A2	LIYY 3x0,75	48
89	PZH.W1	RT	PZH	Presostat ciśnienia powietrza zaworów	LIYY 3x0,75	25
90	PAH.W1	RT	PAH	Presostat ciśnienia powietrza do aeracji	LIYY 3x0,75	25
91	F1.W1	RT	TF1	Sterowanie przepustnic filtra F1	LIYY 7x0,75	43
92	F1.W2	RT	TF1	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F1	LIYY 12x0,75	43
93	F1Y1.W1	F1.PK1	F1Y1	Sterowanie przepustnicą F1Y1	LIYcY 7x0,75	48
94	F1Y2.W1	F1.PK1	F1Y2	Sterowanie przepustnicą F1Y2	LIYY 3x0,75	5
95	F1Y3.W1	F1.PK1	F1Y3	Sterowanie przepustnicą F1Y3	LIYY 3x0,75	5
96	F1Y4.W1	F1.PK1	F1Y4	Sterowanie przepustnicą F1Y4	LIYY 3x0,75	5
97	F1Y6.W1	F1.PK1	F1Y6	Sterowanie przepustnicą F1Y6	LIYY 3x0,75	5

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

98	F1Y1.W2	F1.PK1	F1Y1	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y1	LIYcY 7x0,75	5
99	F1Y2.W2	F1.PK1	F1Y2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y2	LIYY 3x0,75	5
100	F1Y3.W2	F1.PK1	F1Y3	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y3	LIYY 3x0,75	5
101	F1Y4.W2	F1.PK1	F1Y4	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y4	LIYY 3x0,75	5
102	F1Y6.W2	F1.PK1	F1Y6	Sygnalizacja położenia przepustnicy F1Y6	LIYY 3x0,75	5
103	F2.W1	RT	F1.PK1	Sterowanie przepustnic filtra F2	LIYY 7x0,75	43
104	F2.W2	RT	F1.PK1	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F2	LIYY 12x0,75	43
105	F2Y1.W1	F2.PK1	F2Y2	Sterowanie przepustnicą F2Y1	LIYcY 7x0,75	48
106	F2Y2.W1	F2.PK1	F2Y2	Sterowanie przepustnicą F2Y2	LIYY 3x0,75	5
107	F2Y3.W1	F2.PK1	F2Y3	Sterowanie przepustnicą F2Y3	LIYY 3x0,75	5
108	F2Y4.W1	F2.PK1	F2Y4	Sterowanie przepustnicą F2Y4	LIYY 3x0,75	5
109	F2Y6.W1	F2.PK1	F2Y6	Sterowanie przepustnicą F2Y6	LIYY 3x0,75	5
110	F2Y1.W2	F2.PK1	F2Y1	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y1	LIYY 3x0,75	5
111	F2Y2.W2	F2.PK1	F2Y2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y2	LIYY 3x0,75	5
112	F2Y3.W2	F2.PK1	F2Y3	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y3	LIYY 3x0,75	5
113	F2Y4.W2	F2.PK1	F2Y4	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y4	LIYY 3x0,75	5
114	F2Y6.W2	F2.PK1	F2Y6	Sygnalizacja położenia przepustnicy F2Y6	LIYY 3x0,75	5
115	F3.W1	RT	F3.PK1	Sterowanie przepustnic filtra F3	LIYY 7x0,75	50
116	F3.W2	RT	F3.PK1	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F3	LIYY 12x0,75	50
117	F3Y1.W1	F3.PK1	F3Y1	Sterowanie przepustnicą F3Y1	LIYcY 7x0,75	55
118	F3Y2.W1	F3.PK1	F3Y2	Sterowanie przepustnicą F3Y2	LIYY 3x0,75	5
119	F3Y3.W1	F3.PK1	F3Y3	Sterowanie przepustnicą F3Y3	LIYY 3x0,75	5
120	F3Y4.W1	F3.PK1	F3Y4	Sterowanie przepustnicą F3Y4	LIYY 3x0,75	5
121	F3Y6.W1	F3.PK1	F3Y6	Sterowanie przepustnicą F3Y6	LIYY 3x0,75	5
122	F3Y1.W2	F3.PK1	F3Y1	Sygnalizacja położenia przepustnicy F3Y1	LIYY 3x0,75	5
123	F3Y2.W2	F3.PK1	F3Y2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F3Y2	LIYY 3x0,75	5
124	F3Y3.W2	F3.PK1	F3Y3	Sygnalizacja położenia przepustnicy F3Y3	LIYY 3x0,75	5
125	F3Y4.W2	F3.PK1	F3Y4	Sygnalizacja położenia przepustnicy F3Y4	LIYY 3x0,75	5
126	F3Y6.W2	F3.PK1	F3Y6	Sygnalizacja położenia przepustnicy F3Y6	LIYY 3x0,75	5
127	F4.W1	RT	TF4	Sterowanie przepustnic filtra F4	LIYY 7x0,75	50
128	F4.W2	RT	TF4	Sygnalizacja położenia przepustnic filtra F4	LIYY 12x0,75	50
129	F4Y1.W1	F4.PK1	F4Y1	Sterowanie przepustnicą F4Y1	LIYcY 7x0,75	55
130	F4Y2.W1	F4.PK1	F4Y2	Sterowanie przepustnicą F4Y2	LIYY 3x0,75	5
131	F4Y3.W1	F4.PK1	F4Y3	Sterowanie przepustnicą F4Y3	LIYY 3x0,75	5
132	F4Y4.W1	F4.PK1	F4Y4	Sterowanie przepustnicą F4Y4	LIYY 3x0,75	5

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	Nr tomu: PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

133	F4Y6.W1	F4.PK1	F4Y6	Sterowanie przepustnicą F4Y6	LIYY 3x0,75	5
134	F4Y1.W2	F4.PK1	F4Y1	Sygnalizacja położenia przepustnicy F4Y1	LIYY 3x0,75	5
135	F4Y2.W2	F4.PK1	F4Y2	Sygnalizacja położenia przepustnicy F4Y2	LIYY 3x0,75	5
136	F4Y3.W2	F4.PK1	F4Y3	Sygnalizacja położenia przepustnicy F4Y3	LIYY 3x0,75	5
137	F4Y4.W2	F4.PK1	F4Y4	Sygnalizacja położenia przepustnicy F4Y4	LIYY 3x0,75	5
138	F4Y6.W2	F4.PK1	F4Y6	Sygnalizacja położenia przepustnicy F4Y6	LIYY 3x0,75	5
140	1PH1.W1	RZH	1PH1	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH1	2YSLCY-J 4x4	28
141	1PH2.W1	RZH	1PH2	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH2	2YSLCY-J 4x4	29
142	1PH3.W1	RZH	1PH3	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3	2YSLCY-J 4x4	31
143	1PH4.W1	RZH	1PH3	Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3	2YSLCY-J 4x4	32
144	1PH.W1	RZH	1PH1.L1	Pomiar suchobiegu w kolektorze pomp hydroforowych	LIYY 3x0,75	30
145	1PH_PL.W1	RZH	1PH.PL	Presostat niskiego ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze tłocznym zestawu ZH1	LIYY 3x0,75	32
146	1PH_PH.W1	RZH	1PH.PH	Presostat wysokiego ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze tłocznym zestawu ZH1	LIYY 3x0,75	32
147	1PH1.W3	RZH	1PH1.PI1	Przetwornik ciśnienia wody uzdatnionej w kolektorze tłocznym zestawu ZH1	LIYCY 2x0,75	32
148	CA.W1	RT	CA	Zasilanie centrali alarmowej	JZ-500 3x1,5	8
149	CA.W2	CA	CA.V2	Manipulator centrali alarmowej	FTP 4x2x0,5	16
150	CA.W3	CA	CA.V3	Modem GSM centrali alarmowej	FTP 4x2x0,5	2
151	CA.W4	CA	CA.DO1	Sygnalizator sygnalizacyjno-dźwiękowy centrali alarmowej	FTP 4x2x0,5	19
152	CA.W5	CA	CA.DI1	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	22
153	CA.W6	CA	CA.DI2	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	35
154	CA.W7	CA	CA.DI3	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	42
155	CA.W8	CA	CA.DI4	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	48
156	CA.W9	CA	CA.DI5	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	16
157	CA.W10	CA	CA.DI6	Dualna czujka ruchu	FTP 4x2x0,5	30
158	CA.W11	CA	CA.DI7	Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni głębinowej nr 9	YKSLY 4x2,5	185
159	CA.W12	CA	CA.DI8	Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni głębinowej nr 11A	YKSLY 4x2,5	220
160	CA.W13	CA	CA.DI9	Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni głębinowej nr 14A	YKSLY 4x2,5	220
161	CA.W14	CA	CA.DI10	Czujnik magnetyczny otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1	YKSLY 4x1,5	110
162	CA.W15	CA	CA.DI11	Czujnik magnetyczny otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2	YKSLY 4x1,5	110
163	+RT- CA.W12	CA	RT	Sygnalizacja pracy centrali alarmowej dla SCADA	LIYY 7x0,75	15

Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Załączniki.

Lp.	ZAŁĄCZNIK
1.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
2.	Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacji elektrycznych, autorowi projektu.
3.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa autora projektu.
4.	Decyzja nr 459Gd/74 o nadaniu uprawnień do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego, sprawdzającemu projekt.
5.	Zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego projekt.
6.	Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia wewnętrznego


Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2	<i>Nr tomu:</i> PB-01/17/E	Projekt budowlany i wykonawczy
Branża elektryczna i AKPiA		

Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63


Wylot światła 1:

Oszacowanie oślepiania według UGR												
p Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Różnica pomieszczenia X Y	Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy						
2H	2H	18.3	19.6	18.8	20.1	20.6	16.2	17.5	16.6	17.9	18.4	
	3H	20.7	21.8	21.1	22.3	22.8	17.3	18.5	17.8	19.0	19.5	
	4H	21.9	23.0	22.4	23.5	24.0	17.7	18.8	18.2	19.3	19.9	
	6H	23.0	24.1	23.6	24.6	25.2	17.9	18.9	18.4	19.5	20.0	
	8H	23.6	24.6	24.1	25.1	25.7	17.9	18.9	18.5	19.5	20.0	
	12H	24.1	25.1	24.7	25.6	26.2	17.9	18.9	18.5	19.4	20.0	
4H	2H	18.9	20.0	19.4	20.5	21.0	17.3	18.4	17.8	18.9	19.4	
	3H	21.4	22.4	22.0	23.0	23.6	18.7	19.6	19.2	20.2	20.8	
	4H	22.8	23.7	23.4	24.3	24.9	19.2	20.1	19.8	20.6	21.2	
	6H	24.2	25.0	24.8	25.6	26.3	19.5	20.3	20.1	20.9	21.5	
	8H	24.9	25.6	25.5	26.2	26.9	19.6	20.3	20.2	20.9	21.6	
	12H	25.6	26.2	26.2	26.8	27.5	19.7	20.3	20.3	20.9	21.6	
8H	4H	23.1	23.9	23.7	24.4	25.1	20.1	20.9	20.7	21.5	22.1	
	6H	24.8	25.4	25.4	26.0	26.7	20.8	21.4	21.4	22.0	22.7	
	8H	25.6	26.2	26.3	26.8	27.5	21.0	21.6	21.7	22.2	22.9	
	12H	26.5	27.0	27.1	27.6	28.4	21.2	21.6	21.8	22.3	23.0	
	12H	4H	23.1	23.8	23.8	24.4	25.1	20.4	21.0	21.0	21.7	22.3
		6H	24.9	25.4	25.5	26.0	26.8	21.2	21.8	21.9	22.4	23.1
8H		25.8	26.3	26.5	26.9	27.7	21.6	22.1	22.3	22.7	23.5	
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H	+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.6						
Tabela standardowa	BK11					BK14						
Składnik sumy korekty	8.7					3.2						
Poprawione wskaźniki oślepiania odniesione do 6700lm Całkowity strumień świetlny												

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59


Wylot światła 1:

Oszacowanie oślepiania według UGR											
p Sufit	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ściany	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Podłoga	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Rozmiar pomieszczenia X Y		Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy				
2H	2H	18.9	20.2	19.4	20.7	21.2	16.8	18.1	17.3	18.6	19.0
	3H	21.3	22.4	21.8	22.9	23.4	18.0	19.1	18.5	19.6	20.1
	4H	22.5	23.6	23.0	24.1	24.6	18.3	19.4	18.8	19.9	20.5
	6H	23.6	24.7	24.2	25.2	25.8	18.5	19.6	19.1	20.1	20.7
	8H	24.2	25.2	24.7	25.7	26.3	18.6	19.6	19.1	20.1	20.7
4H	12H	24.7	25.7	25.3	26.2	26.8	18.6	19.6	19.1	20.1	20.7
	2H	19.5	20.6	20.0	21.1	21.6	17.9	19.0	18.4	19.5	20.0
	3H	22.1	23.0	22.6	23.6	24.2	19.3	20.3	19.8	20.8	21.4
	4H	23.5	24.3	24.0	24.9	25.5	19.8	20.7	20.4	21.3	21.9
	6H	24.8	25.6	25.4	26.2	26.9	20.2	20.9	20.8	21.5	22.2
8H	8H	25.5	26.2	26.1	26.8	27.5	20.2	21.0	20.9	21.6	22.2
	12H	26.2	26.8	26.8	27.4	28.1	20.3	21.0	20.9	21.6	22.3
	4H	23.7	24.5	24.3	25.1	25.7	20.8	21.5	21.4	22.1	22.7
	6H	25.4	26.0	26.0	26.6	27.3	21.4	22.0	22.0	22.6	23.4
	8H	26.2	26.8	26.9	27.4	28.1	21.7	22.2	22.3	22.8	23.6
12H	12H	27.1	27.6	27.8	28.2	29.0	21.8	22.3	22.5	22.9	23.7
	4H	23.7	24.4	24.4	25.0	25.7	21.0	21.7	21.6	22.3	23.0
	6H	25.5	26.0	26.1	26.7	27.4	21.8	22.4	22.5	23.0	23.8
8H	26.4	26.9	27.1	27.5	28.3	22.2	22.7	22.9	23.4	24.1	
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.6				
Tabela standardowa		BK11					BK14				
Składnik sumy korekty		9.1					3.7				
Poprawione wskaźniki oślepiania odniesione do 10480lm Całkowity strumień świetlny											



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 4.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:93

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	195	133	236	0.683
Podłoga	20	172	123	206	0.714
Sufit	70	93	51	512	0.551
Ściany (4)	50	149	87	299	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Wzdłuż-
Lewa ściana 22
Dolna ściana 19
(CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek
do osi oświetlenia
18
18

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000)	6183	10480	110.0
W sumie:			37099	62880	660.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.58 \text{ W/m}^2 = 3.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 87.10 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Lista opraw

6 Ilość PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 6183 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10480 lm
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposażenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień
światlny: 37099 lm
Moc całkowita: 660.0 W
Współczynnik
konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia	Średnie wartości natężenia [lx]			Współczynnik odbicia [%]	Średnia luminacja [cd/m²]
	bezpośrednio	pośrednio	razem		
Płaszczyzna pracy	127	68	195	/	/
Podłoga	106	66	172	20	11
Sufit	36	57	93	70	21
Ściana 1	104	57	161	50	26
Ściana 2	65	60	125	50	20
Ściana 3	104	58	162	50	26
Ściana 4	65	59	124	50	20

Równomierności na płaszczyźnie pracy

E_{\min} / E_m : 0.683 (1:1)
 E_{\min} / E_{\max} : 0.562 (1:2)

UGR

Lewa ściana
Dolna ściana
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

22
19

W poprzek

18
18


do osi oświetlenia

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.58 \text{ W/m}^2 = 3.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 87.10 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 2 SUW / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:51

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	177	123	213	0.697
Podłoga	20	143	110	167	0.766
Sufit	70	101	54	513	0.529
Ściany (4)	50	137	73	220	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000)	6183	10480	110.0
W sumie:			12366	20960	220.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.81 \text{ W/m}^2 = 4.98 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 24.96 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 2 SUW / Lista opraw

2 Ilość PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 6183 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10480 lm
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposażenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 2 SUW / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień
światłny: 12366 lm
Moc całkowita: 220.0 W
Współczynnik
konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia	Średnie wartości natężenia [lx]			Współczynnik odbicia [%]	Średnia luminacja [cd/m²]
	bezpośrednio	pośrednio	razem		
Płaszczyzna pracy	109	68	177	/	/
Podłoga	81	63	143	20	9.13
Sufit	41	60	101	70	23
Ściana 1	87	57	145	50	23
Ściana 2	65	59	124	50	20
Ściana 3	87	57	144	50	23
Ściana 4	65	59	124	50	20

Równomierności na płaszczyźnie pracy


E_{\min} / E_m : 0.697 (1:1)

E_{\min} / E_{\max} : 0.579 (1:2)

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.81 \text{ W/m}^2 = 4.98 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 24.96 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	370	261	446	0.705
Podłoga	20	301	235	349	0.781
Sufit	70	229	130	600	0.566
Ściany (4)	50	305	146	738	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF (1.000)	6183	10480	110.0
W sumie:			24733	41920	440.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $20.00 \text{ W/m}^2 = 5.40 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna / Lista opraw

4 Ilość PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 6183 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10480 lm
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposażenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień
światłny: 24733 lm
Moc całkowita: 440.0 W
Współczynnik
konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia	Średnie wartości natężenia [lx]			Współczynnik odbicia [%]	Średnia luminacja [cd/m²]
	bezpośrednio	pośrednio	razem		
Płaszczyzna pracy	220	150	370	/	/
Podłoga	165	136	301	20	19
Sufit	90	139	229	70	51
Ściana 1	210	127	337	50	54
Ściana 2	143	133	276	50	44
Ściana 3	197	128	325	50	52
Ściana 4	133	132	265	50	42

Równomierności na płaszczyźnie pracy


E_{\min} / E_m : 0.705 (1:1)

E_{\min} / E_{\max} : 0.585 (1:2)

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $20.00 \text{ W/m}^2 = 5.40 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Łazienka / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	398	312	471	0.783
Podłoga	20	219	192	239	0.879
Sufit	70	300	160	447	0.534
Ściany (4)	50	333	98	972	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000)	4221	6700	72.0
W sumie:			4221	6700	72.0


Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $32.95 \text{ W/m}^2 = 8.27 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.18 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Łazienka / Lista opraw

1 Ilość PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 4221 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6700 lm
Moc opraw: 72.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63
Wyposażenie: 2 x TL-D36W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Łazienka / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień
światłny: 4221 lm
Moc całkowita: 72.0 W
Współczynnik
konserwacji: 0.77
Margines: 0.000 m

Powierzchnia	Średnie wartości natężenia [lx]			Współczynnik odbicia [%]	Średnia luminacja [cd/m²]
	bezpośrednio	pośrednio	razem		
Płaszczyzna pracy	222	176	398	/	/
Podłoga	109	109	219	20	14
Sufit	105	195	300	70	67
Ściana 1	135	152	286	50	46
Ściana 2	211	150	361	50	58
Ściana 3	135	152	286	50	46
Ściana 4	211	151	361	50	58

Równomierności na płaszczyźnie pracy

E_{\min} / E_m : 0.783 (1:1)

E_{\min} / E_{\max} : 0.662 (1:2)

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $32.95 \text{ W/m}^2 = 8.27 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.18 m^2)

RYSUNKI

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
powiat lidzbarski
miasto: Lidzbark Warm.-280901_1
obr.: 3,2, 280901_1.0003,280901_1.0002
dz. nr 48/2,24
GKK-O-ZG.6640.768.2016

- 1.Osнова-układ państwowy "2000/7"
- 2.Poziom odniesienia-Kronsztadt60
- 3.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych
- 4.Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia czy w granicach przedmiotowych działek grunty zostały obciążone służebnościami gruntowymi
- 5.Granice działek wniesiono na podstawie danych udostępnionych przez PODGIK bez prawnego ustalania granic

Wykonał:23.02.2017

Usługi Geodezyjne GEOPOL
mgr inż. Tomasz Kuczmara
14-600 Białystok
ul. Piłsudskiego 21, tel. 85-655-505
tel/fax 85 331 82 35 GSM 791 457 130
NIP 532 102-25-25 REGON 143771326

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. Materiały zostały opracowane zgodnie z przepisami o geodezji i kartografii.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Lidzbarski
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu aparatu technicznego	P.2809
Data wpisania opisu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2017-03-27
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	[Podpis]

Starosta Lidzbarski
P.2809
2017-03-27
[Podpis]

- YKY 4x10
- FeZn 25x4
L~270mb

PsV

2-22/3 6000300.00

7472250.00

2-47/RIVb

- 2x YKY 4x2,5
- YKSLY 4x1,5
- YKSLYekw 4x2,5
- FeZn 25x4
L~185mb

2-44/RIVb

2-45/RIVa

2-46/RIVa

2-47/RIVb

2-48/RIVb

2-49/RIVb

2-50/RIVb

2-51/RIVb

2-52/RIVb

2-53/RIVb

2-54/RIVb

2-55/RIVb

2-56/RIVb

2-57/RIVb

2-58/RIVb

2-59/RIVb

2-60/RIVb

2-61/RIVb

2-62/RIVb

2-63/RIVb

2-64/RIVb

2-65/RIVb

2-66/RIVb

2-67/RIVb

2-68/RIVb

2-69/RIVb

2-70/RIVb

2-71/RIVb

2-72/RIVb

2-73/RIVb

2-74/RIVb

2-75/RIVb

2-76/RIVb

2-77/RIVb

2-78/RIVb

2-79/RIVb

2-80/RIVb

2-81/RIVb

2-82/RIVb

2-83/RIVb

2-84/RIVb

2-85/RIVb

2-86/RIVb

2-87/RIVb

2-88/RIVb

2-89/RIVb

2-90/RIVb

2-91/RIVb

2-92/RIVb

2-93/RIVb

2-94/RIVb

2-95/RIVb

2-96/RIVb

2-97/RIVb

2-98/RIVb

2-99/RIVb

2-100/RIVb

2-101/RIVb

2-102/RIVb

2-103/RIVb

2-104/RIVb

2-105/RIVb

2-106/RIVb

2-107/RIVb

2-108/RIVb

2-109/RIVb

2-110/RIVb

2-111/RIVb

2-112/RIVb

2-113/RIVb

2-114/RIVb

2-115/RIVb

2-116/RIVb

2-117/RIVb

2-118/RIVb

2-119/RIVb

2-120/RIVb

2-121/RIVb

2-122/RIVb

2-123/RIVb

2-124/RIVb

2-125/RIVb

2-126/RIVb

2-127/RIVb

2-128/RIVb

2-129/RIVb

2-130/RIVb

2-131/RIVb

2-132/RIVb

2-133/RIVb

2-134/RIVb

2-135/RIVb

2-136/RIVb

2-137/RIVb

2-138/RIVb

2-139/RIVb

2-140/RIVb

2-141/RIVb

2-142/RIVb

2-143/RIVb

2-144/RIVb

2-145/RIVb

2-146/RIVb

2-147/RIVb

2-148/RIVb

2-149/RIVb

2-150/RIVb

2-151/RIVb

2-152/RIVb

2-153/RIVb

2-154/RIVb

2-155/RIVb

2-156/RIVb

2-157/RIVb

2-158/RIVb

2-159/RIVb

2-160/RIVb

2-161/RIVb

2-162/RIVb

2-163/RIVb

2-164/RIVb

2-165/RIVb

2-166/RIVb

2-167/RIVb

2-168/RIVb

2-169/RIVb

2-170/RIVb

2-171/RIVb

2-172/RIVb

2-173/RIVb

2-174/RIVb

2-175/RIVb

2-176/RIVb

2-177/RIVb

2-178/RIVb

2-179/RIVb

2-180/RIVb

2-181/RIVb

2-182/RIVb

2-183/RIVb

2-184/RIVb

2-185/RIVb

2-186/RIVb

2-187/RIVb

2-188/RIVb

2-189/RIVb

2-190/RIVb

2-191/RIVb

2-192/RIVb

2-193/RIVb

2-194/RIVb

2-195/RIVb

2-196/RIVb

2-197/RIVb

2-198/RIVb

2-199/RIVb

2-200/RIVb

2-201/RIVb

2-202/RIVb

2-203/RIVb

2-204/RIVb

2-205/RIVb

2-206/RIVb

2-207/RIVb

2-208/RIVb

2-209/RIVb

2-210/RIVb

2-211/RIVb

2-212/RIVb

2-213/RIVb

2-214/RIVb

2-215/RIVb

2-216/RIVb

2-217/RIVb

2-218/RIVb

2-219/RIVb

2-220/RIVb

2-221/RIVb

2-222/RIVb

2-223/RIVb

2-224/RIVb

2-225/RIVb

2-226/RIVb

2-227/RIVb

2-228/RIVb

2-229/RIVb

2-230/RIVb

2-231/RIVb

2-232/RIVb

2-233/RIVb

2-234/RIVb

2-235/RIVb

2-236/RIVb

2-237/RIVb

2-238/RIVb

2-239/RIVb

2-240/RIVb

2-241/RIVb

2-242/RIVb

2-243/RIVb

2-244/RIVb

2-245/RIVb

2-246/RIVb

2-247/RIVb

2-248/RIVb

2-249/RIVb

2-250/RIVb

2-251/RIVb

2-252/RIVb

2-253/RIVb

2-254/RIVb

2-255/RIVb

2-256/RIVb

2-257/RIVb

2-258/RIVb

2-259/RIVb

2-260/RIVb

2-261/RIVb

2-262/RIVb

2-263/RIVb

2-264/RIVb

2-265/RIVb

2-266/RIVb

2-267/RIVb

2-268/RIVb

2-269/RIVb

2-270/RIVb

2-271/RIVb

2-272/RIVb

2-273/RIVb

2-274/RIVb

2-275/RIVb

2-276/RIVb

2-277/RIVb

2-278/RIVb

2-279/RIVb

2-280/RIVb

2-281/RIVb

2-282/RIVb

2-283/RIVb

2-284/RIVb

2-285/RIVb

2-286/RIVb

2-287/RIVb

2-288/RIVb

2-289/RIVb

2-290/RIVb

2-291/RIVb

2-292/RIVb

2-293/RIVb

2-294/RIVb

2-295/RIVb

2-296/RIVb

2-297/RIVb

2-298/RIVb

2-299/RIVb

2-300/RIVb

2-301/RIVb

2-302/RIVb


2-303/RIVb

2-304/RIVb

2-305/RIVb

2-306/RIVb

2-3




SUW PROJEKT Piotr Częścik
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19, 80-809 Gdańsk

Projekt nr: **PB-01/17/E**
Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński
Projektował: Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89
Sprawdził: inż. Andrzej Szypowicz
upr. nr 459/Gd/74

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim
Tytuł rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urządzeń technologicznych
Nr rysunku: **A2**
Rewizja: **00**
Data: 2017-03-29



SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdańsk			Projekt nr: PB-01/17/E	
			Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		Podziałka: 1:50	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459/Gd/74		Tytuł rysunku: Plan tras koryt kablowych	
			Nr rysunku: A3 Rewizja: 00	Data: 2017-03-29

- 4x JZ-500 3x1,5
- 4x LiYY 7x0,75
- 4x LiYY 12x0,75
- 4x LiYCY 7x0,75
- 2x O2YS(ST)CY2x0,64
- 2x LiYY 3x0,75
- LiYY 4x0,75

- 2x JZ-500 3x1,5
- 2x LiYY 7x0,75
- 2x LiYY 12x0,75
- 2x LiYCY 7x0,75
- 2x O2YS(ST)CY2x0,64

- LiYY 4x0,75

- 2x LiYY 3x0,75

- 2x JZ-500 3x1,5
- 2x LiYY 7x0,75
- 2x LiYY 12x0,75
- 2x LiYCY 7x0,75
- 2x O2YS(ST)CY2x0,64

- Legenda:
- "A":
- 4x 2YSLCY 4x4
 - JZ-500 4x2,5
 - 3x LiYY 3x0,75
 - LiYCY 2x0,75

- Do studni nr 9:
- 2YSLCY-JB BK 4G25
 - YKY 3x4
 - YKSLY 4x2,5
 - YKSLYekw 4x2,5


- Do studni nr 11A:
- 2YSLCY-JB BK 4G25
 - YKY 3x4
 - YKSLY 4x2,5
 - YKSLYekw 4x2,5

- Do studni nr 14A:
- 2YSLCY-JB BK 4G25
 - YKY 3x4
 - YKSLY 4x2,5
 - YKSLYekw 4x2,5

- Do zbiorników retencyjnych:
- 2x YKSLY 4x1,5
 - 2x YKSLY 7x1,5
 - 2x YKSLYekw 4x1,5

- Do zbiornika popłuczyn:
- 2x YKY 4x2,5
 - YKSLY 4x1,5
 - YKSLYekw 4x1,5

- Do agregatu prądotwórczego:
- YKXS 5x120
 - YKY 4x2,5
 - YKSLY 7x1,5
 - XzTKMXpw 4x2x0,5
 - HDgS 2x1,5



SUW PROJEKT Piotr Częścik
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdańsk

Projekt nr: **PB-01/17/E**

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim

Podziałka:
1:50

Projektował: Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89

Tytuł rysunku:
Plan linii kablowych instalacji technologicznej


Nr rysunku: **A4**

Data:


Sprawdził: inż. Andrzej Szypowicz
upr. nr 459/Gd/74

Rewizja: **00**

2017-03-29




SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdańsk			Projekt nr: PB-01/17/E	
			Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		Podziałka: 1:50	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459/Gd/74		Tytuł rysunku: Plan instalacji gniazd wtyczkowych	
			Nr rysunku: A5 Rewizja: 00	Data: 2017-03-29



Legenda:
1. Oprawy wewnętrzne:Ow1 - typ: OPK-TCW060 2x58W
2. Oprawy wewnętrzne:Ow2 - typ: OPK-TCW060 2x58W z modulem awaryjnym
3. Oprawy wewnętrzne:Ow3 - typ: OPK-TCW060 2x36W z modulem awaryjnym

SUW PROJEKT Piotr Część			Projekt nr: PB-01/17/E	
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdańsk			Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		Nazwa i adres obiektu budowlanego:	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459/Gd/74		Podziałka: 1:50	
			Tytuł rysunku: Plan wewnętrznej instalacji oświetleniowej	
			Nr rysunku: A6	
			Data: 2017-03-29	
			Rewizja: 00	



Bedmarke FeZn 25x4 doprowadzić do:

- zbiorników retencyjnych,
- agregatu prądotwórczego
- głowic studni głębinowych 9,11A,14A
- wszystkie latarni na terenie SUW i ujęć wody

Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25x4. Układać na głębokości 60 cm w odległości 1m od ściany budynku. W miejsce uziomu otokowego dopuszczasz się wbicie sond głębinowych w narożnikach budynku w miejscu złącz kontrolnych. ($R < 10 \text{ ohm}$)
2. W pomieszczeniu SUW ułożyć szynę wyrównawczą z płaskownika FeZn 25x4 montowaną na wspornikach na wys 30 cm od poziomu posadzki. Szynę wtrównawczą łączyć z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne (zk). Do szyny łączyć metalowe elementy instalacji technologicznej. Wszystkie połączenia wykonać poprzez spawanie lub połączenia śrubowe. Po wykonaniu robót szynę malować w pasy żółto/zielone (12/12cm).
3. Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać metalowe pokrycia dachowego pod warunkiem, że grubość blach $> 0,5 \text{ mm}$, jeżeli wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne. W przypadku niespełnienia powyższych warunków zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego $\phi 8 \text{ mm}$, montować na dachu budynku na wspornikach $h=100 \text{ mm}$. Do uziomu otokowego podłączyć metalową konstrukcję zbiorników retencyjnych, głowic studni głębinowych, agregatu prądotwórczego i słupów oświetleniowych.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.


SUW PROJEKT Piotr Częścik

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19, 80-809 Gdańsk

Projekt nr: **PB-01/17/E**

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Podziałka: 1:100
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459/Gd/74	Tytuł rysunku: Plan instalacji połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej	Nr rysunku: A7 Data: 2017-03-29
		Rewizja: 00	



Do studni nr 9:
- YKSLY 4x2,5

Do studni nr 11A:
- YKSLY 4x2,5

Do studni nr 14A:
- YKSLY 4x2,5

Do zbiorników retencyjnych:
- 2x YKSLY 4x1,5

Uwaga!!!
W każdej obudowie Lange studni głębinowej oprócz mechanicznych czujników otwarcia podłączonych do sterownika PLC branży AKPIA należy dodatkowo zamontować czujniki magnetyczne np. S-4 prod. Satel i podłączyć je niezależnie do centrali alarmowej.

- LEGENDA:
- Cyfrowa dualna czujka ruchu
 - CA - Centrala alarmowa
 - M - Manipulator
 - Sygnalizator optyczno-akustyczny

SUW PROJEKT Piotr Częścik
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdańsk

Projekt nr: **PB-01/17/E**

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim

Podziałka:
1:50

Projektował: Zenon Kuczmera
upr. nr 4162/Gd/89

Tytuł rysunku:
Plan instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

Nr rysunku: **A8**



Data:

Sprawdził: inż. Andrzej Szypowicz
upr. nr 459/Gd/74

Rewizja: **00**

2017-03-29

SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RG”





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliski			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Wzrost elewacji	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr RG - 1
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr.: nr 4162/Gd/89		SUW PROJEKT Piotr Cześćlik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07			Stadium: Projekt budowlany I wykonawczy	
Sprawił:	Inż. Andrzej Szypowicz upr.: nr 459 Gd/74					Data: 2017-03-29	Rewizja: 00


Rozdzielnica RG

Pole I
2000x600x400


Pole II
2000x1200x400




<div></div>		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Rozmieszczenie aparatów		Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr RG - 2	
Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński		Projektował: Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89		Data: 2017-03-29		Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy					
Sprawdził: Inż. Andrzej Szygowski upr. nr 459 Gd/74										Revizja: 00	




					Układ pomiarowy energii elektrycznej				
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Pole I - Zasilanie - układ pomiarowy	Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr RG - 3	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89					Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74					Data:	2017-03-29		Rewizja: 00






		Zasilacz UPS				Zasilanie analizatora sieci				Wyłącznik przeciwpożarowy				Sterownik SZR				Start agregatu prądotwórczego				Blokada uruchomienia agregatu od wyłącznika przeciwpoż.			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński						SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07						Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim			Tytuł rysunku Pole II - Schemat ideowy sterowania układem SZR			Projekt nr:		PB-01/17/E		Rysunek nr		
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89																		Stadium:		Projekt budowlany i wykonawczy		RG - 5		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74																		Data:		2017-03-29		Rewizja: 00		




Wybór źródła zasilania SUW			
Zasilanie podstawowe z układem SZR	Zasilanie podstawowe bez układu SZR (BYPASS)	Zasilanie z układu SZR: SIEC	Zasilanie z układu SZR: Agregat prądowórczy


Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Pole II - Sygnalizacja wyboru zasilania	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		80-809 Gdańsk				Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RG - 6
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07				Data: 2017-03-29	Rewizja: 00




				Analizator Sieci				Zasilanie analizatora			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Pole II - Analizator sieci	Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr RG - 7	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74						Data:	2017-03-29		Rewizja: 00	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Pole II - Zasilanie rozdzielnic objektowych	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr RG - 8
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89				Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74				Data: 2017-03-29	Rewizja: 00





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Pole II - Zasilanie rozdzielnic obiektowych	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89					Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RG - 9
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74					Data: 2017-03-29	Rewizja: 00





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik		Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk		Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.2	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RG - 11
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07				Data:	2017-03-29	






		Przepływowy pogrzewacz wody 230V, 3,7kW		Przepływowy pogrzewacz wody 230V, 3,7kW		Gniazdo 230V w łazience		Gniazdo 230V w pomieszczeniu dozowania chemii		rezerwa			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Pole II - Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.4		Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr			
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy		RG - 13			
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							Data: 2017-03-29		Rewizja: 00			


SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICA POMP
GŁĘBINOWYCH
„RPG”

Rozdzielnica RPG

2000x1000x400




Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częstlik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Rozmieszczenie aparatów	Projekt nr: PB-01/17/E Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy Data: 2017-03-29	Rysunek nr RPG- 2 Rewizja: 00
	Projektował: Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89					
	Sprawdził: inż. Andrzej Szygowski upr. nr 459 Gd/74					




		Zasilanie z rozdzielniцы głównej			Wentylacja wymuszona			Gniazdo serwisowe + oświetlenie wewnętrzne rozdzielniцы		
--	--	----------------------------------	--	--	----------------------	--	--	---	--	--

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RPG- 3
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74						Data: 2017-03-29	




Obudowa LANGE studni głębinowej		Pompa 11kW; 3x400V; 26A		Sterowanie Start/stop pompy		Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS		Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Potwierdzenie zamknięcia obudowy studni	Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym	
---------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	----------------------------------	---	--	--	--

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy głębiniowej PG1		Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr RPG- 4	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							Data: 2017-03-29		Rewizja: 00	




Obudowa LANGE studni głębinowej		Pompa 13kW; 3x400V; 30A		Sterowanie Start/stop pompy		Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Potwierdzenie zamknięcia obudowy studni	Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym	
---------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--	---	----------------------------------	---	--	--	--


Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy głębiniowej PG3		Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr RPG- 6	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							Data: 2017-03-29		Rewizja: 00	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		80-809 Gdańsk				Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RPG- 7
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07				Data: 2017-03-29	Rewizja: 00




SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RZH”




		Zasilanie z rozdzielni głównej			Wentylacja wymuszona			Gniazdo serwisowe + oświetlenie wewnętrzne rozdzielni		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik		Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		ul. Romualda Cebertowicza 18/19		Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w	Schemat ideowy zasilania	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 3	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		80-809 Gdańsk		Lidzbarku Warmińskim		Data:	2017-03-29	Rewizja: 00	
			NIP 583-250-69-07							



		Pompa 11kW; 3x400V			Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-PID (wartosc zadana z panela fal.) 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika			Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07				Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH1		Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89									Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		RZH- 4
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74									Data:	2017-03-29		Rewizja: 00




		Pompa 11kW; 3x400V			Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika			Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński			SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2		Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89									Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		RZH- 5
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74									Data:	2017-03-29		Rewizja: 00




		Pompa 11kW; 3x400V			Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika		Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3		Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89									Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 6
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74									Data:	2017-03-29	Rewizja: 00




		Pompa 11kW; 3x400V			Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika		Komunikacja Ethernetowa Sterowanie falownikiem w trybie automatycznym			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częstok ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH4					Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr RZH- 7
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89										Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawił:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74										Data:	2017-03-29	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik		Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera		ul. Romualda Cebertowicza 18/19		Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w	Schemat ideowy zabezpieczenie pomp	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 12
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz		80-809 Gdańsk		Lidzbarku Warmińskim	hydroforowych przed suchobiegiem	Data:	2017-03-29	Rewizja: 00
	upr. nr 4162/Gd/89		NIP 583-250-69-07						
	inż. Andrzej Szypowicz								
	upr. nr 459 Gd/74								




	Przełącznik kontroli zasilania UPS		Zasilacz UPS								
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania z UPS	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr		
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 14		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74						Data:	2017-03-29		Rewizja: 00	



			Zasilanie +24V DC sterownika PLC, panela i switcha	Zasilanie +24V DC wejść cyfrowych sterownika		Zasilanie +24V DC wyjść cyfrowych sterownika	Zasilanie +24V DC wejść analogowych sterownika				
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania obwodów 24V		Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr RZH- 15 Rewizja: 00
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89								Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74								Data:	2017-03-29	





						Sterowanie pompą hydroforową 1PH1			Sterowanie pompą hydroforową 1PH2			Sterowanie pompą hydroforową 1PH3					
		Kontrola zasilania 24VDC wejść cyfrowych sterownika	Kontrola zasilania 24VDC wyjść cyfrowych sterownika	Kontrola zasilania 24VDC wejść analogowych sterownika		Kontrola zasilania zasila UPS	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik						Nazwa i adres obiektu budowlanego			Tytuł rysunku			Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		ul. Romualda Cebertowicza 18/19						Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w			Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A1			Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy		RZH- 17
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07												Data: 2017-03-29		Rewizja: 00




Sterowanie pompą hydroforową 1PH4						
Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Pompy hydroforowe sterowanie automatyczne załączone	Presostat niskiego ciśnienia	Presostat wysokiego ciśnienia	Czujnik suchobiegu w kolektorze ssącym pomp hydroforowych

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 2A2	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 18
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74						Data: 2017-03-29	









Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy komunikacji Ethernet	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89		80-809 Gdańsk				Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RZH- 21
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07				Data: 2017-03-29	Rewizja: 00

SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
„ROZDZIELNICA RT”


Rozdzielnica RT 2000x1200x400




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Część ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Widok elewacji	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr RT - 1
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89				Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy
Sprawił:	inż. Andrzej Szygowski upr. nr 459 Gd/74				Data:	2017-03-29
						Revizja: 00




		Zasilanie z rozdzielnic głównej				Czujnik kolejności, asymetri i zaniku fazy				Gniazdo serwisowe + oświetlenie wewnętrzne rozdzielnic								
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński				SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07				Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy układu kontroli zasilania		Projekt nr: PB-01/17/E		Rysunek nr			
Projektował:	Zenon Kuczmara upr. nr 4162/Gd/89												Stadium:		Projekt budowlany i wykonawczy		RT - 3	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74												Data:		2017-03-29		Rewizja: 00	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89				Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 4
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74				Data:	2017-03-29	




Dmuchawa Powietrza 7,5kW; 3x400V		Sterowanie		Sygnalizacja pracy		Sygnalizacja przeciążenia		Zawór rozruchowy/ spustowy wody 24VDC, 5W, NO	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP		Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr RT - 5
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							Data: 2017-03-29	







Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody POŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania przepływomierzy elektromag. wody uzdatnionej i płuczącej	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89				Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 8
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74				Data: 2017-03-29	Rewizja: 00




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Suw Projekt Piotr Częścik	Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk	Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Schemat ideowy zasilania przeływomierzy elektromagnetycznych wody surowej	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 9
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74	NIP 583-250-69-07			Data:	2017-03-29	Rewizja: 00




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Suw Projekt Piotr Częstoch	Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczma	ul. Romualda Cebertowicza 18/19	Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w	Schemat ideowy zasilania	Stadium:	RT - 10
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz	80-809 Gdańsk	Lidzbarku Warmińskim	przepływomierzy	Data:	
	upr. nr 459 Gd/74	NIP 583-250-69-07		elektromagnetycznych filtrów	2017-03-29	Rewizja: 00




Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy nadosadowej PNOs2		Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr RT - 12
Projektował: Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89								Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Sprawdził: inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74								Data: 2017-03-29	




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak	Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk	Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Schemat ideowy opomiarowania zbiornika wody nadosadowej	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 13
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74	NIP 583-250-69-07			Data:	2017-03-29	Rewizja: 00




										Sterowanie falownikami						
		Sterowanie		Start ze sterownika PLC		Sygnalizacja pracy	Sygnalizacja awarii			Sterowanie Start/stop pompy	Zmiana źródła wartości zadanej: 0-stała częstotliwość 50Hz 1-magistrala BUS	Potwierdzenie pracy falownika	Potwierdzenie gotowości falownika	Potwierdzenie zamknięcia obudowy studni		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim			Tytuł rysunku Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG2			Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr RT - 15	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89											Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy			
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07									Data:	2017-03-29			Rewizja: 00




		Sonda hydrostatyczna SG-25 10mH2O 4-20mA	Sondy konduktometryczne 4xSW-CE			Suchobieg pomp hydroforowych			Załączenie/wylączenie pomp głębinowych		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU1		Projekt nr: PB-01/17/E Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy Data: 2017-03-29		Rysunek nr RT - 17 Rewizja: 00	






Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorach	Projekt nr: PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89						Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 21
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74						Data: 2017-03-29	Rewizja: 00




Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07	Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania i sterowania przepustnic regulacyjnych filtrów	Projekt nr: PB-01/17/E Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy Data: 2017-03-29	Rysunek nr RT - 22 Rewizja: 00
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89					
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74					




			Zasilanie +24V DC sterownika PLC, panela i switcha	Zasilanie +24V DC wejść cyfrowych sterownika		Zasilanie +24V DC wyjść analogowych sterownika			Kontrola zasilania przepustnic	Zasilanie +24V DC elektrozaworów przepustnic	Zasilanie +24V DC urządzeń zewnętrznych	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania obwodów 24V		Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr RT - 24
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89								Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74								Data:	2017-03-29		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div><div><div>-1A01</div><div>/40.3</div><div>Simatic S7-1200</div><div>CM1241 RS485</div><div>Moduł komunikacyjny</div></div><div><div>-1A1</div><div>/13</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>CPU1215C - Procesor</div><div>14DI/10DO RLY,</div><div>2AI, 2AQ</div><div>6ES7215-1HG40-0XB0</div></div><div><div>-1A2</div><div>/28.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1223 - Karta</div><div>wejść/wyjsc cyfr.:</div><div>16DI/16DO RLY</div><div>6ES7223-1PL32-0XB0</div></div><div><div>-1A3</div><div>/29.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1223 - Karta</div><div>wejść/wyjsc cyfr.:</div><div>16DI/16DO RLY</div><div>6ES7223-1PL32-0XB0</div></div><div><div>-1A4</div><div>/30.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1221 -</div><div>Karta wejść cyfrowych:</div><div>DI 16x24VDC</div><div>6ES7221-1BH32-0XB0</div></div><div><div>-1A5</div><div>/31.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1221 -</div><div>Karta wejść cyfrowych:</div><div>DI 16x24VDC</div><div>6ES7221-1BH32-0XB0</div></div><div><div>-1A6</div><div>/32.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1221 -</div><div>Karta wejść cyfrowych:</div><div>DI 16x24VDC</div><div>6ES7221-1BH32-0XB0</div></div><div><div>-1A7</div><div>/36.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1231 - Karta wejść</div><div>analogowych:</div><div>8AI 13bit</div><div>6ES7231-4HF32-0XB0</div></div><div><div>-1A8</div><div>/37.0</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>SM1231 -</div><div>Karta wejść/wyjść analog.</div><div>4AI/2AQ</div><div>6ES7234-4HE32-0XB0</div></div></div><div><div>-1A9</div><div>/7.4</div><div>SIMATIC S7-1200</div><div>CB1232</div><div>Karta wyjść analogowych:</div><div>1AQ</div><div>6ES7232-4HA30-0XB0</div></div></div></div>									
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik		Nazwa i adres obiektu budowlanego	Tytuł rysunku	Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera		ul. Romualda Cebertowicza 18/19		Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w	Schemat ideowy konfiguracji	Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	RT - 26
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz		80-809 Gdańsk		Lidzbarku Warmińskim	sterownika 1A1	Data:	2017-03-29	Rewizja: 00
	upr. nr 4162/Gd/89		NIP 583-250-69-07						
	inż. Andrzej Szypowicz								
	upr. nr 459 Gd/74								





Zbiornik retencyjny ZBU1: czynnik otwarcia wlotu		Zbiornik retencyjny ZBU2: czynnik otwarcia wlotu	Wybór zbiornika retencyjnego: 0 - ZbU1 1 - ZbU2	Pomiar awaryjny poziomu w zb. retencyjnych: - poziom załączenia PG	Pomiar awaryjny poziomu w zb. retencyjnych: - poziom suchobiegu ZP	Presostat ciśnienia powietrza do przepustnic pneumatycznych	Presostat ciśnienia powietrza do aeracji	Pompa dozująca ZD1 Załączony	Pompa dozująca ZD1 Niski poziom chemii w zbiorniku	Pompa dozująca ZD1: Przeciążenie	Centrala alarmowa	Wybór źródła zasilania SUW					
											Zazbrojona	Wykryty alarm	Zasilanie podstawowe z układem SZR	Zasilanie podstawowe bez układu SZR (BYPASS)	Zasilanie z układu SZR: SIEC	Zasilanie z układu SZR: Agregat prądotwórczy	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk					Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A3			Projekt nr: PB-01/17/E				Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89												Stadium:		Projekt budowlany i wykonawczy		RT - 29
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74		NIP 583-250-69-07										Data:		2017-03-29		Rewizja: 00





	Przepustnica PPY		Pompa nadosadowa PNOs1			Pompa nadosadowa PNOs2									
	Wyłącznik krańcowy: Potwierdzenie zamknięcia	Wyłącznik krańcowy: Potwierdzenie otwarcia	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy	Przeciążenie silnika	Przełącznik trybu sterowania: Pozycja 2 - "Auto"	Potwierdzenie pracy	Przeciążenie silnika	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07			Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓŁNOC w Lidzbarku Warmińskim			Tytuł rysunku Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A6			Projekt nr:	PB-01/17/E		Rysunek nr RT - 32
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89											Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74											Data:	2017-03-29		















Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		SUW PROJEKT Piotr Częścik ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim	Tytuł rysunku Schemat ideowy komunikacji Ethernet	Projekt nr: PB-01/17/E Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy Data: 2017-03-29	Rysunek nr RT - 39 Rewizja: 00
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							

SCHEMATY
ELEKTRYCZNE
CENTRALA ALARMOWA „CA”



		Zasilanie z rozdzielni technologicznej z układu podtrzymania zasilania		Centrala alarmowa: Alarm	Centrala alarmowa: Zazbrojona						
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	SUW PROJEKT Piotr Częściak ul. Romualda Cebertowicza 18/19 80-809 Gdańsk NIP 583-250-69-07		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody PÓLNOC w Lidzbarku Warmińskim		Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych		Projekt nr:	PB-01/17/E	Rysunek nr CA - 1 Rewizja: 00	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy		
Sprawdził:	inż. Andrzej Szypowicz upr. nr 459 Gd/74							Data:	2017-03-29		

