

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin  
NIP: 5621000594  
REGON: 091113070  
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794  
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego 008/JRP/2018

L.dz.ŻN/JRP/00006/2019

Żnin, 17.01.2019 r.

Wykonawcy

w postępowaniu

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Dotyczy zamówienia pod nazwą:** „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający podtrzymuje nie dopuszczenie do zastosowania dmuchaw wyporowych pomimo braku dostępności na rynku dmuchaw śrubowych, które byłyby w stanie dostarczyć wymaganą ilość powietrza przy podanych w PFU wartościach poboru mocy?

#### **Odpowiedź:**

W związku z brakiem dostępności na rynku dmuchaw śrubowych, które byłyby w stanie dostarczyć wymaganą ilość powietrza przy podanych w PFU wartościach poboru mocy, Zamawiający dopuszcza do zastosowania dmuchawy wyporowe. Zatem odpowiedź na pytanie 2 z dnia 09.01.2019 roku wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przestaje być wiążące.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie prasy ślimakowej o wydajności 5-6 m<sup>3</sup>/h pomimo konieczności jej pracy przez 20h na dobę? Jeżeli tak, to czy Zamawiający potwierdza swoją pełną odpowiedzialność za ewentualne utrudnienia eksploatacyjne związane z czasową koniecznością odwodnienia zwiększonej ilości osadów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę urządzenia.

**Dokonane wyjaśnienia są dla Wykonawców wiążące z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
„WIK” SP. Z O. O.  
ul. Mickiewicza 22a  
88-400 Żnin

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Mączko  
Dyrektor